Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 373693	КТСП-Н SN 21555г
Обратка:	ПРЭМ SN 373712	КТСП-Н SN 21555х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	63.48	53.36	10.12	468.49	466.68	0.39	459.91	460.49	-0.13	-0.58	7.00	7.00	4.652	24.0	0.0	
02.01.2026	66.03	55.03	11.00	468.90	466.84	0.44	459.64	460.29	-0.14	-0.65	7.00	7.00	5.050	24.0	0.0	
03.01.2026	70.11	57.74	12.37	469.77	467.35	0.52	459.46	460.16	-0.15	-0.70	7.00	7.00	5.683	24.0	0.0	
04.01.2026	62.81	52.80	10.01	468.49	466.64	0.40	460.10	460.59	-0.11	-0.49	7.00	7.00	4.603	24.0	0.0	
05.01.2026	58.23	49.57	8.66	467.77	466.21	0.33	460.48	460.83	-0.08	-0.35	7.00	7.00	3.982	24.0	0.0	
06.01.2026	61.29	51.67	9.62	468.28	466.45	0.39	460.27	460.63	-0.08	-0.36	7.00	7.00	4.420	24.0	0.0	
07.01.2026	67.30	55.79	11.51	469.25	466.96	0.49	459.68	460.24	-0.12	-0.56	7.00	7.00	5.291	24.0	0.0	
08.01.2026	63.85	53.53	10.32	468.62	466.66	0.42	459.93	460.45	-0.11	-0.52	7.00	7.00	4.744	24.0	0.0	
09.01.2026	57.99	49.42	8.57	467.59	466.07	0.33	460.36	460.74	-0.08	-0.38	7.00	7.00	3.935	24.0	0.0	
10.01.2026	60.81	51.36	9.45	468.12	466.42	0.36	460.19	460.67	-0.10	-0.48	7.00	7.00	4.340	24.0	0.0	
11.01.2026	64.60	54.00	10.60	468.64	466.65	0.43	459.77	460.30	-0.12	-0.53	7.00	7.00	4.867	24.0	0.0	
12.01.2026	70.26	57.90	12.36	469.71	467.25	0.53	459.33	460.03	-0.15	-0.70	7.00	7.00	5.672	24.0	0.0	
13.01.2026	73.15	59.89	13.26	470.04	467.39	0.57	458.87	459.73	-0.19	-0.86	7.00	7.00	6.084	24.0	0.0	
14.01.2026	74.53	60.77	13.76	470.32	467.56	0.59	458.76	459.66	-0.20	-0.90	7.00	7.00	6.311	24.0	0.0	
15.01.2026	75.24	61.24	14.00	470.62	467.78	0.61	458.88	459.75	-0.19	-0.87	7.00	7.00	6.429	24.0	0.0	
16.01.2026	76.42	61.97	14.45	471.32	468.40	0.62	459.22	460.18	-0.21	-0.96	7.00	7.00	6.635	24.0	0.0	
17.01.2026	74.11	60.44	13.67	471.27	468.54	0.58	459.83	460.71	-0.19	-0.88	7.00	7.00	6.285	24.0	0.0	
18.01.2026	68.99	57.01	11.98	470.24	467.99	0.48	460.22	460.99	-0.17	-0.77	7.00	7.00	5.510	24.0	0.0	
19.01.2026	68.18	56.59	11.59	470.04	467.88	0.46	460.22	460.94	-0.16	-0.72	7.00	7.00	5.332	24.0	0.0	
20.01.2026	72.07	59.17	12.90	470.72	468.28	0.52	459.82	460.73	-0.20	-0.91	7.00	7.00	5.929	24.0	0.0	
21.01.2026	79.29	64.05	15.24	471.92	468.84	0.65	458.96	460.09	-0.25	-1.13	7.00	7.00	6.999	24.0	0.0	
22.01.2026	81.88	65.15	16.73	408.97	405.98	0.73	397.08	398.17	-0.27	-1.09	7.00	7.00	6.653	24.0	0.0	*
23.01.2026	82.37	65.85	16.52	470.69	467.41	0.70	456.85	458.23	-0.30	-1.38	7.00	7.00	7.557	24.0	0.0	
24.01.2026	82.03	65.73	16.30	470.43	467.18	0.69	456.72	458.05	-0.29	-1.33	7.00	7.00	7.454	24.0	0.0	
25.01.2026	79.55	64.20	15.35	469.96	466.99	0.63	456.99	458.28	-0.28	-1.29	7.00	7.00	7.018	24.0	0.0	
26.01.2026	75.64	61.70	13.94	469.29	466.70	0.55	457.46	458.60	-0.25	-1.14	7.00	7.00	6.374	24.0	0.0	
27.01.2026	72.66	59.58	13.08	468.79	466.48	0.49	457.79	458.87	-0.24	-1.08	7.00	7.00	5.990	24.0	0.0	
28.01.2026	67.14	55.90	11.24	467.77	465.91	0.40	458.26	459.15	-0.19	-0.89	7.00	7.00	5.147	24.0	0.0	
29.01.2026	65.16	54.40	10.76	467.53	465.84	0.36	458.54	459.42	-0.19	-0.88	7.00	7.00	4.928	24.0	0.0	
30.01.2026	60.41	51.13	9.28	466.72	465.35	0.29	458.93	459.70	-0.17	-0.77	7.00	7.00	4.250	24.0	0.0	
31.01.2026	65.53	54.40	11.13	467.82	465.96	0.40	458.73	459.57	-0.18	-0.84	7.00	7.00	5.100	24.0	0.0	
Средние:	69.71	57.46	12.25	---	---	0.50	---	---	-0.18	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	14488.09	14416.64	---	14171.25	14196.24	---	-24.99	---	---	173.224	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	262112.43	261862.87	258635.55	259296.76	-661.21	1900.588	20338.0	0.0
31.01.2026	276600.52	276279.51	272806.80	273493.00	-686.20	2073.812	21082.0	0.0
Итого:	14488.09	14416.64	14171.25	14196.24	-24.99	173.224	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 373693

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 21555г

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	22.61	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
02.01.2026	22.43	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
03.01.2026	21.56	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
04.01.2026	21.70	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
05.01.2026	21.98	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
06.01.2026	21.28	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
07.01.2026	20.98	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
08.01.2026	21.81	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
09.01.2026	22.54	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
10.01.2026	22.59	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
11.01.2026	22.80	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
12.01.2026	22.36	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
13.01.2026	22.35	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
14.01.2026	21.56	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
15.01.2026	21.16	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
16.01.2026	20.33	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
17.01.2026	20.37	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
18.01.2026	21.40	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
19.01.2026	21.87	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
20.01.2026	21.58	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
21.01.2026	20.85	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
22.01.2026	19.74	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
23.01.2026	18.90	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
24.01.2026	19.24	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
25.01.2026	20.39	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
26.01.2026	20.97	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
27.01.2026	20.90	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
28.01.2026	21.50	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
29.01.2026	21.53	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
30.01.2026	21.94	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
31.01.2026	21.00	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
Средние:	21.36	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	154.49	151.99	8.655	20338.0	0.0
31.01.2026	154.49	151.99	8.655	21082.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации