Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	61.64	48.43	13.21	249.40	251.94	-1.01	245.04	249.08	-1.64	-4.04	0.90	0.50	3.236	24.0	0.0	
02.01.2026	57.07	45.49	11.58	249.29	252.13	-1.13	245.44	249.57	-1.67	-4.13	0.90	0.50	2.839	24.0	0.0	
03.01.2026	53.79	42.97	10.82	249.27	252.27	-1.20	245.88	250.05	-1.68	-4.17	0.90	0.50	2.659	24.0	0.0	
04.01.2026	56.76	44.68	12.08	249.45	252.23	-1.11	245.66	249.80	-1.67	-4.14	0.90	0.50	2.963	24.0	0.0	
05.01.2026	56.56	44.96	11.60	249.32	252.22	-1.16	245.59	249.78	-1.69	-4.19	0.90	0.50	2.846	24.0	0.0	
06.01.2026	58.66	46.32	12.34	249.41	252.20	-1.11	245.38	249.59	-1.70	-4.21	0.90	0.50	3.023	24.0	0.0	
07.01.2026	63.17	49.00	14.17	249.58	252.05	-0.98	244.98	249.20	-1.71	-4.22	0.90	0.50	3.468	24.0	0.0	
08.01.2026	60.61	47.59	13.02	249.39	252.10	-1.08	245.16	249.38	-1.71	-4.22	0.90	0.50	3.189	24.0	0.0	
09.01.2026	55.42	44.55	10.87	249.10	252.15	-1.22	245.49	249.72	-1.71	-4.23	0.90	0.50	2.665	24.0	0.0	
10.01.2026	57.86	45.99	11.87	249.22	252.17	-1.18	245.34	249.57	-1.71	-4.23	0.90	0.50	2.909	24.0	0.0	
11.01.2026	61.38	48.20	13.18	249.35	252.14	-1.11	244.98	249.30	-1.75	-4.32	0.90	0.50	3.226	24.0	0.0	
12.01.2026	66.55	51.26	15.29	249.61	252.00	-0.95	244.56	248.79	-1.71	-4.23	0.90	0.50	3.737	24.0	0.0	
13.01.2026	69.58	53.05	16.53	249.77	251.95	-0.87	244.30	248.59	-1.74	-4.29	0.90	0.50	4.037	24.0	0.0	
14.01.2026	70.80	53.67	17.13	249.91	252.02	-0.84	244.26	248.59	-1.76	-4.33	0.90	0.50	4.183	24.0	0.0	
15.01.2026	71.32	53.92	17.40	250.00	252.09	-0.83	244.24	248.63	-1.78	-4.39	0.90	0.50	4.248	24.0	0.0	
16.01.2026	72.44	54.42	18.02	250.13	252.14	-0.80	244.23	248.57	-1.76	-4.34	0.90	0.50	4.400	24.0	0.0	
17.01.2026	70.17	53.07	17.10	250.04	252.27	-0.89	244.46	248.87	-1.79	-4.41	0.90	0.50	4.181	24.0	0.0	
18.01.2026	66.46	51.05	15.41	249.88	252.45	-1.02	244.81	249.29	-1.81	-4.48	0.90	0.50	3.768	24.0	0.0	
19.01.2026	65.62	50.71	14.91	249.82	252.49	-1.06	244.88	249.39	-1.82	-4.51	0.90	0.50	3.650	24.0	0.0	
20.01.2026	68.83	52.50	16.33	250.05	252.50	-0.98	244.67	249.21	-1.84	-4.54	0.90	0.50	3.993	24.0	0.0	
21.01.2026	71.71	54.12	17.59	251.81	254.04	-0.88	245.98	250.48	-1.81	-4.50	0.90	0.50	4.323	24.0	0.0	
22.01.2026	73.32	54.65	18.67	248.77	250.78	-0.80	242.78	247.26	-1.83	-4.48	0.90	0.50	4.534	24.0	0.0	
23.01.2026	75.30	55.61	19.69	245.76	247.51	-0.71	239.55	243.91	-1.80	-4.36	0.90	0.50	4.717	24.0	0.0	
24.01.2026	73.17	54.38	18.79	245.73	247.66	-0.78	239.83	244.22	-1.81	-4.39	0.90	0.50	4.507	24.0	0.0	
25.01.2026	71.74	53.57	18.17	245.82	247.89	-0.84	240.14	244.53	-1.81	-4.39	0.90	0.50	4.363	24.0	0.0	
26.01.2026	71.01	53.37	17.64	245.76	247.96	-0.89	240.16	244.64	-1.85	-4.48	0.90	0.50	4.236	24.0	0.0	
27.01.2026	66.34	50.53	15.81	245.55	248.09	-1.03	240.57	245.02	-1.83	-4.45	0.90	0.50	3.802	24.0	0.0	
28.01.2026	63.44	48.99	14.45	245.33	248.16	-1.15	240.75	245.28	-1.86	-4.53	0.90	0.50	3.474	24.0	0.0	
29.01.2026	58.58	45.96	12.62	245.16	248.31	-1.28	241.30	245.76	-1.83	-4.46	0.90	0.50	3.040	24.0	0.0	
30.01.2026	56.95	45.10	11.85	245.09	248.38	-1.33	241.35	245.98	-1.90	-4.63	0.90	0.50	2.856	24.0	0.0	
31.01.2026	61.44	47.47	13.97	245.48	248.48	-1.21	241.18	245.78	-1.89	-4.60	0.90	0.50	3.364	24.0	0.0	
Средние:	64.76	49.86	14.91	---	---	-1.01	---	---	-1.77	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7702.25	7780.77	---	7552.94	7687.83	---	-134.89	---	---	112.436	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	171324.56	173939.41	169023.61	172474.62	-3451.01	1882.075	29520.0	39.0
31.01.2026	179026.81	181720.18	176576.55	180162.45	-3585.90	1994.511	30264.0	39.0
Итого:	7702.25	7780.77	7552.94	7687.83	-134.89	112.436	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	52.92	44.17	8.75	22.03	13.69	21.76	13.50	8.26	0.60	7.00	0.513	0.328	24.0	0.0	
02.01.2026	52.92	43.94	8.98	22.79	13.60	22.49	13.43	9.06	0.60	7.00	0.552	0.364	24.0	0.0	
03.01.2026	52.46	43.21	9.25	22.34	13.61	22.03	13.48	8.55	0.60	7.00	0.529	0.338	24.0	0.0	
04.01.2026	52.48	43.27	9.21	23.93	13.54	23.62	13.40	10.22	0.60	7.00	0.608	0.399	24.0	0.0	
05.01.2026	52.77	43.79	8.98	22.41	13.57	22.09	13.44	8.65	0.60	7.00	0.531	0.344	24.0	0.0	
06.01.2026	53.55	44.39	9.16	22.16	13.55	21.86	13.38	8.48	0.60	7.00	0.530	0.342	24.0	0.0	
07.01.2026	53.12	44.21	8.91	22.68	13.53	22.38	13.35	9.03	0.60	7.00	0.551	0.364	24.0	0.0	
08.01.2026	53.01	44.02	8.99	23.44	13.52	23.12	13.35	9.77	0.60	7.00	0.586	0.393	24.0	0.0	
09.01.2026	53.03	44.18	8.85	23.78	13.47	23.46	13.29	10.17	0.60	7.00	0.605	0.405	24.0	0.0	
10.01.2026	53.57	44.41	9.16	22.37	13.50	22.07	13.33	8.74	0.60	7.00	0.546	0.357	24.0	0.0	
11.01.2026	54.38	45.36	9.02	26.11	13.32	25.73	13.15	12.58	0.60	7.00	0.734	0.525	24.0	0.0	
12.01.2026	53.72	44.58	9.14	22.96	13.42	22.66	13.25	9.41	0.60	7.00	0.578	0.388	24.0	0.0	
13.01.2026	53.61	44.48	9.13	22.93	13.42	22.61	13.25	9.36	0.60	7.00	0.576	0.381	24.0	0.0	
14.01.2026	53.15	43.92	9.23	22.45	13.33	22.15	13.20	8.95	0.60	7.00	0.550	0.359	24.0	0.0	
15.01.2026	53.12	44.03	9.09	22.94	13.15	22.62	13.04	9.58	0.60	7.00	0.576	0.388	24.0	0.0	
16.01.2026	52.78	43.56	9.22	22.52	13.09	22.23	13.01	9.22	0.60	7.00	0.556	0.369	24.0	0.0	
17.01.2026	52.52	43.38	9.14	22.45	13.18	22.17	13.07	9.10	0.60	7.00	0.552	0.361	24.0	0.0	
18.01.2026	53.64	43.96	9.68	25.16	12.97	24.79	12.84	11.95	0.60	7.00	0.702	0.490	24.0	0.0	
19.01.2026	53.56	44.20	9.36	23.26	12.99	22.96	12.87	10.09	0.60	7.00	0.609	0.406	24.0	0.0	
20.01.2026	53.51	44.01	9.50	22.97	12.97	22.65	12.86	9.79	0.60	7.00	0.597	0.395	24.0	0.0	
21.01.2026	53.05	43.61	9.44	22.35	12.98	22.04	12.90	9.14	0.60	7.00	0.559	0.366	24.0	0.0	
22.01.2026	53.53	43.72	9.81	22.65	13.25	22.34	13.11	9.23	0.60	7.00	0.574	0.373	24.0	0.0	
23.01.2026	52.28	42.76	9.52	22.74	12.92	22.46	12.87	9.59	0.60	7.00	0.574	0.372	24.0	0.0	
24.01.2026	52.53	42.97	9.56	23.16	12.97	22.85	12.90	9.95	0.60	7.00	0.594	0.391	24.0	0.0	
25.01.2026	53.32	43.48	9.84	25.03	12.83	24.68	12.74	11.94	0.60	7.00	0.701	0.478	24.0	0.0	
26.01.2026	52.83	43.21	9.62	22.50	12.91	22.20	12.84	9.36	0.60	7.00	0.568	0.374	24.0	0.0	
27.01.2026	53.04	43.13	9.91	22.99	12.79	22.70	12.75	9.95	0.60	7.00	0.602	0.392	24.0	0.0	
28.01.2026	52.59	43.01	9.58	22.18	12.88	21.88	12.84	9.04	0.60	7.00	0.550	0.354	24.0	0.0	
29.01.2026	52.76	43.09	9.67	22.33	12.81	22.04	12.76	9.28	0.60	7.00	0.566	0.365	24.0	0.0	
30.01.2026	52.85	43.48	9.37	22.84	12.75	22.57	12.73	9.84	0.60	7.00	0.587	0.388	24.0	0.0	
31.01.2026	53.61	43.91	9.70	22.63	12.85	22.31	12.74	9.57	0.60	7.00	0.587	0.385	24.0	0.0	
Средние:	53.10	43.79	9.32	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	713.08	409.36	703.52	405.67	297.85	---	---	18.043	11.934	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.12.2025	27548.49	16374.76	27057.35	16201.65	10855.70	619.663	420.008	27970.0	1589.0
31.01.2026	28261.57	16784.12	27760.87	16607.32	11153.55	637.706	431.942	28714.0	1589.0
Итого:	713.08	409.36	703.52	405.67	297.85	18.043	11.934	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____