Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.01.2026	62.78	49.70	13.08	418.04	411.03	410.51	406.32	1.02	4.19	5.11	4.81	5.371	24.0	0.0	0.00	
02.01.2026	65.07	51.02	14.05	418.52	411.25	410.45	406.29	1.02	4.17	5.44	5.14	5.772	24.0	0.0	0.00	
03.01.2026	69.60	53.73	15.88	418.90	411.06	409.80	405.56	1.04	4.23	5.35	5.06	6.511	24.0	0.0	0.00	
04.01.2026	62.80	49.66	13.14	417.63	410.74	410.11	406.05	0.99	4.06	5.23	4.93	5.391	24.0	0.0	0.00	
05.01.2026	57.87	46.51	11.36	416.98	410.50	410.53	406.42	1.01	4.12	5.03	4.72	4.667	24.0	0.0	0.00	
06.01.2026	60.35	48.00	12.35	416.37	409.46	409.39	405.10	1.05	4.29	4.80	4.49	5.059	24.0	0.0	0.00	
07.01.2026	66.98	52.18	14.80	417.23	409.58	408.75	404.43	1.06	4.32	4.86	4.55	6.054	24.0	0.0	0.00	
08.01.2026	63.63	50.43	13.20	416.63	409.74	408.94	404.91	0.99	4.03	4.96	4.65	5.402	24.0	0.0	0.00	
09.01.2026	57.53	46.53	10.99	416.07	409.65	409.72	405.57	1.02	4.15	4.89	4.59	4.506	24.0	0.0	0.00	
10.01.2026	59.94	47.99	11.95	415.55	408.72	408.67	404.36	1.06	4.31	4.83	4.52	4.884	24.0	0.0	0.00	
11.01.2026	63.75	50.53	13.22	415.80	408.60	408.08	403.76	1.06	4.32	4.83	4.52	5.398	24.0	0.0	0.00	
12.01.2026	68.92	53.68	15.24	417.58	409.87	408.67	404.40	1.05	4.27	5.24	4.94	6.232	24.0	0.0	0.00	
13.01.2026	71.85	55.64	16.21	417.99	410.10	408.37	404.24	1.02	4.13	5.35	5.06	6.624	24.0	0.0	0.00	
14.01.2026	73.09	56.24	16.84	418.02	410.01	408.08	404.02	1.00	4.06	5.33	5.03	6.880	24.0	0.0	0.00	
15.01.2026	73.75	56.59	17.16	418.28	410.25	408.17	404.18	0.98	3.98	5.27	4.97	7.013	24.0	0.0	0.00	
16.01.2026	75.11	57.28	17.83	418.13	410.00	407.69	403.79	0.96	3.90	5.21	4.92	7.277	24.0	0.0	0.00	
17.01.2026	73.12	56.21	16.91	419.49	411.84	409.53	405.82	0.91	3.72	5.18	4.87	6.931	24.0	0.0	0.00	
18.01.2026	68.15	53.25	14.91	428.71	421.52	419.72	415.98	0.90	3.74	4.88	4.56	6.262	24.0	0.0	0.00	
19.01.2026	67.12	52.69	14.43	428.86	421.90	420.13	416.47	0.88	3.67	5.13	4.81	6.068	24.0	0.0	0.00	
20.01.2026	70.48	54.66	15.83	429.71	422.27	420.14	416.40	0.89	3.74	5.45	5.14	6.655	24.0	0.0	0.00	
21.01.2026	77.68	59.09	18.59	430.58	422.14	419.18	415.36	0.92	3.82	5.55	5.24	7.804	24.0	0.0	0.00	
22.01.2026	80.59	60.76	19.83	429.96	421.25	417.79	414.13	0.88	3.66	5.35	5.04	8.298	24.0	0.0	0.00	
23.01.2026	80.72	60.68	20.05	429.15	420.51	416.96	413.39	0.86	3.57	5.30	4.99	8.370	24.0	0.0	0.00	
24.01.2026	80.41	60.39	20.02	427.48	419.00	415.43	411.98	0.83	3.45	4.95	4.63	8.328	24.0	0.0	0.00	
25.01.2026	78.17	59.26	18.90	423.56	415.93	412.19	409.20	0.73	2.98	4.42	4.08	7.802	24.0	0.0	0.00	
26.01.2026	74.56	57.07	17.49	427.85	420.25	417.32	413.91	0.82	3.41	4.87	4.54	7.306	24.0	0.0	0.00	
27.01.2026	71.70	54.88	16.82	423.53	416.39	413.79	410.58	0.78	3.21	5.18	4.88	6.965	24.0	0.0	0.00	
28.01.2026	66.57	51.86	14.72	423.16	416.70	414.67	411.51	0.76	3.16	5.17	4.86	6.106	24.0	0.0	0.00	
29.01.2026	64.59	50.53	14.06	423.23	416.99	415.20	412.04	0.76	3.16	5.22	4.91	5.841	24.0	0.0	0.00	
30.01.2026	59.89	47.73	12.15	422.40	416.45	415.43	412.08	0.81	3.35	5.08	4.77	5.051	24.0	0.0	0.00	
31.01.2026	66.85	51.87	14.98	423.82	417.02	415.23	411.83	0.82	3.41	5.39	5.09	6.225	24.0	0.0	0.00	
Средние:	68.83	53.44	15.39	---	---	---	---	0.93	---	5.12	4.82	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	13069.19	12840.69	12788.65	12670.08	---	118.57	---	---	197.050	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2025	327090.39	322904.83	319997.92	317414.85	2583.06	3143.449	0.000	0.000	29165.0	219.0
31.01.2026	340159.59	335745.52	332786.57	330084.93	2701.64	3340.499	0.000	0.000	29909.0	219.0
Итого:	13069.19	12840.69	12788.65	12670.08	118.57	197.050	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____