Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	62.79	51.58	11.21	468.58	466.25	0.50	460.15	460.45	-0.07	-0.30	6.50	5.00	5.169	24.0	0.0	
02.01.2026	65.33	53.17	12.16	469.20	466.59	0.56	460.10	460.47	-0.08	-0.37	6.50	5.00	5.603	24.0	0.0	
03.01.2026	69.95	56.16	13.79	469.29	466.05	0.69	459.01	459.20	-0.04	-0.19	6.50	5.00	6.342	24.0	0.0	
04.01.2026	62.52	51.38	11.14	468.37	466.01	0.51	459.98	460.27	-0.06	-0.29	6.50	5.00	5.135	24.0	0.0	
05.01.2026	57.83	48.15	9.68	467.22	465.41	0.39	460.04	460.31	-0.06	-0.27	6.50	5.00	4.464	24.0	0.0	
06.01.2026	60.61	50.03	10.58	467.63	465.54	0.45	459.77	460.06	-0.06	-0.29	6.50	5.00	4.872	24.0	0.0	
07.01.2026	67.37	54.54	12.83	469.09	466.23	0.61	459.48	459.78	-0.07	-0.30	6.50	5.00	5.902	24.0	0.0	
08.01.2026	63.44	52.06	11.38	469.07	466.66	0.52	460.48	460.72	-0.05	-0.24	6.50	5.00	5.248	24.0	0.0	
09.01.2026	57.50	48.04	9.46	466.69	464.87	0.39	459.57	459.81	-0.05	-0.24	6.50	5.00	4.352	24.0	0.0	
10.01.2026	60.19	49.83	10.36	467.02	464.90	0.45	459.22	459.48	-0.06	-0.26	6.50	5.00	4.765	24.0	0.0	
11.01.2026	64.00	52.48	11.52	467.87	465.39	0.53	459.13	459.40	-0.06	-0.27	6.50	5.00	5.298	24.0	0.0	
12.01.2026	69.40	56.06	13.34	469.11	465.97	0.67	458.97	459.17	-0.04	-0.20	6.50	5.00	6.130	24.0	0.0	
13.01.2026	72.08	57.81	14.27	469.16	465.66	0.75	458.30	458.43	-0.03	-0.13	6.50	5.00	6.552	24.0	0.0	
14.01.2026	73.37	58.53	14.84	468.83	465.14	0.79	457.60	457.81	-0.05	-0.21	6.50	5.00	6.803	24.0	0.0	
15.01.2026	74.00	58.91	15.09	469.59	465.88	0.79	458.21	458.42	-0.05	-0.21	6.50	5.00	6.928	24.0	0.0	
16.01.2026	75.31	59.67	15.64	469.00	465.06	0.84	457.25	457.41	-0.03	-0.16	6.50	5.00	7.165	24.0	0.0	
17.01.2026	73.14	58.47	14.67	471.89	469.23	0.57	460.68	461.81	-0.24	-1.13	6.50	5.00	6.770	24.0	0.0	
18.01.2026	68.21	55.39	12.82	480.75	478.63	0.44	470.69	471.82	-0.24	-1.13	6.50	5.00	6.046	24.0	0.0	
19.01.2026	67.19	54.77	12.42	480.92	478.87	0.43	471.12	472.16	-0.22	-1.04	6.50	5.00	5.860	24.0	0.0	
20.01.2026	70.97	57.13	13.84	481.29	478.75	0.53	470.46	471.53	-0.23	-1.07	6.50	5.00	6.519	24.0	0.0	
21.01.2026	78.15	61.76	16.39	481.81	478.26	0.74	468.90	469.89	-0.21	-0.99	6.50	5.00	7.699	24.0	0.0	
22.01.2026	80.94	63.57	17.37	481.64	477.63	0.84	467.90	468.81	-0.19	-0.91	6.50	5.00	8.148	24.0	0.0	
23.01.2026	80.95	63.47	17.48	481.52	477.49	0.84	467.80	468.70	-0.19	-0.90	6.50	5.00	8.195	24.0	0.0	
24.01.2026	80.64	63.26	17.38	481.09	477.14	0.82	467.46	468.37	-0.19	-0.91	6.50	5.00	8.144	24.0	0.0	
25.01.2026	78.28	61.83	16.45	481.85	478.38	0.72	468.90	469.96	-0.23	-1.06	6.50	5.00	7.729	24.0	0.0	
26.01.2026	74.55	59.44	15.11	483.02	480.05	0.62	471.10	472.28	-0.25	-1.18	6.50	5.00	7.127	24.0	0.0	
27.01.2026	71.81	57.36	14.45	475.31	472.31	0.63	464.39	465.14	-0.16	-0.75	6.50	5.00	6.721	24.0	0.0	
28.01.2026	66.41	53.88	12.53	474.51	472.04	0.52	465.06	465.68	-0.13	-0.62	6.50	5.00	5.837	24.0	0.0	
29.01.2026	64.73	52.69	12.04	473.96	471.72	0.47	464.95	465.60	-0.14	-0.65	6.50	5.00	5.609	24.0	0.0	
30.01.2026	59.88	49.49	10.39	473.26	471.52	0.37	465.47	466.10	-0.14	-0.63	6.50	5.00	4.839	24.0	0.0	
31.01.2026	67.25	54.23	13.02	474.46	471.89	0.54	464.78	465.39	-0.13	-0.61	6.50	5.00	6.060	24.0	0.0	
Средние:	68.99	55.65	13.34	---	---	0.60	---	---	-0.12	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	14673.00	14585.52	---	14356.92	14374.43	---	-17.51	---	---	192.031	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	155473.76	124376.81	131023.53	123161.12	7862.41	1032.265	9947.0	1153.0
31.01.2026	170146.76	138962.33	145380.45	137535.55	7844.90	1224.296	10691.0	1153.0
Итого:	14673.00	14585.52	14356.92	14374.43	-17.51	192.031	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.01.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.01.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.01.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.01.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.01.2026	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.01.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.01.2026	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
31.01.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	1.52	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.12.2025	0.00	1019.59	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	11097.0
31.01.2026	0.00	1021.11	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	11841.0
Итого:	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____