Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 331719	КТСП-Н SN 37134г
Обратка:	ПРЭМ SN 334106	КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	63.49	50.24	13.25	248.62	241.50	2.91	244.05	238.60	2.26	5.45	6.00	4.50	3.239	24.0	0.0	
02.01.2026	58.67	47.11	11.56	248.21	241.47	2.75	244.27	238.90	2.22	5.37	6.00	4.50	2.823	24.0	0.0	
03.01.2026	55.36	44.51	10.85	247.91	241.42	2.65	244.36	239.20	2.13	5.16	6.00	4.50	2.651	24.0	0.0	
04.01.2026	58.49	46.31	12.18	248.19	241.43	2.76	244.27	238.95	2.20	5.32	6.00	4.50	2.977	24.0	0.0	
05.01.2026	58.15	46.50	11.65	248.11	241.41	2.74	244.21	238.96	2.17	5.25	6.00	4.50	2.850	24.0	0.0	
06.01.2026	60.42	47.96	12.46	248.31	241.45	2.80	244.17	238.83	2.21	5.34	6.00	4.50	3.043	24.0	0.0	
07.01.2026	65.24	50.96	14.28	248.77	241.50	2.97	243.97	238.57	2.24	5.40	6.00	4.50	3.486	24.0	0.0	
08.01.2026	62.40	49.40	13.00	248.43	241.39	2.87	244.00	238.64	2.22	5.36	6.00	4.50	3.171	24.0	0.0	
09.01.2026	56.90	46.03	10.87	247.87	241.29	2.69	244.19	238.86	2.21	5.33	6.00	4.50	2.656	24.0	0.0	
10.01.2026	59.55	47.61	11.94	248.12	241.34	2.77	244.05	238.74	2.20	5.31	6.00	4.50	2.918	24.0	0.0	
11.01.2026	63.31	49.99	13.32	248.46	241.39	2.89	243.93	238.53	2.24	5.40	6.00	4.50	3.250	24.0	0.0	
12.01.2026	68.84	53.33	15.51	248.90	241.40	3.06	243.60	238.18	2.25	5.42	6.00	4.50	3.782	24.0	0.0	
13.01.2026	71.96	55.23	16.73	249.04	241.42	3.11	243.28	237.99	2.20	5.29	6.00	4.50	4.074	24.0	0.0	
14.01.2026	73.31	55.98	17.33	249.15	241.44	3.14	243.22	237.89	2.22	5.33	6.00	4.50	4.221	24.0	0.0	
15.01.2026	73.88	56.35	17.53	249.22	241.45	3.17	243.20	237.85	2.22	5.35	6.00	4.50	4.269	24.0	0.0	
16.01.2026	75.13	56.89	18.24	249.32	241.42	3.22	243.08	237.80	2.20	5.28	6.00	4.50	4.440	24.0	0.0	
17.01.2026	72.64	55.35	17.29	249.08	241.40	3.13	243.23	237.98	2.18	5.25	6.00	4.50	4.206	24.0	0.0	
18.01.2026	68.60	53.14	15.46	248.93	241.42	3.06	243.64	238.25	2.24	5.39	6.00	4.50	3.772	24.0	0.0	
19.01.2026	67.70	52.78	14.92	248.86	241.43	3.03	243.72	238.30	2.25	5.42	6.00	4.50	3.641	24.0	0.0	
20.01.2026	71.18	54.74	16.44	249.04	241.45	3.09	243.40	238.08	2.21	5.32	6.00	4.50	4.006	24.0	0.0	
21.01.2026	74.25	56.54	17.71	250.80	242.93	3.19	244.70	239.32	2.22	5.38	6.00	4.50	4.338	24.0	0.0	
22.01.2026	76.10	57.16	18.94	247.82	239.83	3.28	241.49	236.18	2.22	5.31	6.00	4.50	4.581	24.0	0.0	
23.01.2026	78.25	58.21	20.04	244.86	236.76	3.36	238.28	233.04	2.22	5.24	6.00	4.50	4.785	24.0	0.0	
24.01.2026	75.91	56.83	19.08	244.64	236.76	3.27	238.43	233.23	2.20	5.20	6.00	4.50	4.556	24.0	0.0	
25.01.2026	74.36	55.92	18.44	244.63	236.91	3.21	238.63	233.48	2.18	5.15	6.00	4.50	4.406	24.0	0.0	
26.01.2026	73.49	55.69	17.80	244.55	236.92	3.17	238.70	233.48	2.21	5.22	6.00	4.50	4.256	24.0	0.0	
27.01.2026	68.56	52.58	15.98	244.33	236.90	3.09	239.13	233.78	2.26	5.35	6.00	4.50	3.826	24.0	0.0	
28.01.2026	65.39	50.89	14.50	244.02	236.86	2.98	239.25	233.94	2.24	5.31	6.00	4.50	3.472	24.0	0.0	
29.01.2026	60.30	47.66	12.64	243.54	236.81	2.80	239.46	234.20	2.22	5.26	6.00	4.50	3.031	24.0	0.0	
30.01.2026	58.57	46.69	11.88	243.42	236.83	2.74	239.58	234.43	2.17	5.15	6.00	4.50	2.847	24.0	0.0	
31.01.2026	63.47	49.38	14.09	243.95	236.95	2.91	239.45	234.24	2.20	5.21	6.00	4.50	3.373	24.0	0.0	
Средние:	66.90	51.87	15.03	---	---	2.99	---	---	2.21	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7669.10	7442.88	---	7512.94	7348.42	---	164.52	---	---	112.946	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	19945.90	19442.45	19673.64	19268.27	405.37	204.219	2503.0	2521.0
31.01.2026	27615.00	26885.33	27186.58	26616.69	569.89	317.165	3247.0	2521.0
Итого:	7669.10	7442.88	7512.94	7348.42	164.52	112.946	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	48.68	4.42	4.40	7.50	0.192	24.0	0.0	*
02.01.2026	63.38	6.15	6.01	7.50	0.353	24.0	0.0	*
03.01.2026	66.42	5.26	5.17	7.50	0.320	24.0	0.0	*
04.01.2026	65.81	6.89	6.75	7.50	0.411	24.0	0.0	*
05.01.2026	63.24	5.70	5.64	7.50	0.330	24.0	0.0	*
06.01.2026	64.64	5.63	5.53	7.50	0.330	24.0	0.0	*
07.01.2026	66.57	5.13	5.03	7.50	0.310	24.0	0.0	*
08.01.2026	61.74	5.06	4.98	7.50	0.281	24.0	0.0	*
09.01.2026	47.86	8.39	8.34	7.50	0.358	24.0	0.0	*
10.01.2026	49.55	7.49	7.42	7.50	0.329	24.0	0.0	*
11.01.2026	52.31	8.31	8.23	7.50	0.390	24.0	0.0	*
12.01.2026	58.57	6.79	6.69	7.50	0.357	24.0	0.0	*
13.01.2026	65.51	5.76	5.65	7.50	0.343	24.0	0.0	*
14.01.2026	64.32	5.68	5.58	7.50	0.332	24.0	0.0	*
15.01.2026	64.13	4.77	4.72	7.50	0.281	24.0	0.0	*
16.01.2026	64.19	5.16	5.10	7.50	0.303	24.0	0.0	*
17.01.2026	62.02	5.63	5.53	7.50	0.313	24.0	0.0	*
18.01.2026	60.78	7.23	7.10	7.50	0.395	24.0	0.0	*
19.01.2026	62.52	5.76	5.69	7.50	0.327	24.0	0.0	*
20.01.2026	66.67	5.80	5.69	7.50	0.351	24.0	0.0	*
21.01.2026	64.62	5.83	5.72	7.50	0.341	24.0	0.0	*
22.01.2026	65.62	6.71	6.60	7.50	0.398	24.0	0.0	*
23.01.2026	67.21	5.44	5.35	7.50	0.333	24.0	0.0	*
24.01.2026	66.20	5.56	5.45	7.50	0.334	24.0	0.0	*
25.01.2026	64.36	7.52	7.37	7.50	0.440	24.0	0.0	*
26.01.2026	62.08	5.39	5.31	7.50	0.303	24.0	0.0	*
27.01.2026	64.55	5.35	5.26	7.50	0.314	24.0	0.0	*
28.01.2026	67.53	5.43	5.34	7.50	0.336	24.0	0.0	*
29.01.2026	61.81	5.48	5.41	7.50	0.307	24.0	0.0	*
30.01.2026	54.77	5.82	5.78	7.50	0.289	24.0	0.0	*
31.01.2026	62.21	5.99	5.87	7.50	0.337	24.0	0.0	*
Средние:	61.93	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	185.53	182.71	---	10.338	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	6913.67	6829.38	362.732	28774.0	14.0
31.01.2026	7099.20	7012.09	373.070	29518.0	14.0
Итого:	185.53	182.71	10.338	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____