Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317723	КТСП-Н SN 11290г
Обратка:	ПРЭМ SN 318458	КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	63.39	51.97	11.42	261.50	256.05	2.11	256.66	252.75	1.54	3.91	0.90	0.50	2.931	24.0	0.0	
02.01.2026	58.60	48.58	10.02	261.05	256.01	1.95	256.86	253.13	1.46	3.73	0.90	0.50	2.571	24.0	0.0	
03.01.2026	55.29	45.90	9.39	260.76	255.93	1.87	257.00	253.29	1.45	3.71	0.90	0.50	2.414	24.0	0.0	
04.01.2026	58.42	47.98	10.44	261.01	255.86	1.99	256.83	253.04	1.49	3.79	0.90	0.50	2.682	24.0	0.0	
05.01.2026	58.09	48.09	10.00	261.04	256.04	1.93	256.90	253.15	1.47	3.75	0.90	0.50	2.567	24.0	0.0	
06.01.2026	60.34	49.59	10.75	261.35	256.02	2.06	256.94	253.00	1.55	3.94	0.90	0.50	2.759	24.0	0.0	
07.01.2026	65.13	52.76	12.37	261.85	256.23	2.17	256.76	252.88	1.52	3.88	0.90	0.50	3.172	24.0	0.0	
08.01.2026	62.32	51.09	11.23	261.32	255.97	2.07	256.59	252.80	1.49	3.79	0.90	0.50	2.881	24.0	0.0	
09.01.2026	56.85	47.43	9.42	260.80	255.88	1.90	256.87	253.16	1.45	3.71	0.90	0.50	2.419	24.0	0.0	
10.01.2026	59.48	49.12	10.36	261.02	255.84	2.00	256.70	252.89	1.50	3.81	0.90	0.50	2.659	24.0	0.0	
11.01.2026	63.20	51.72	11.48	261.39	256.02	2.08	256.56	252.77	1.49	3.79	0.90	0.50	2.946	24.0	0.0	
12.01.2026	68.69	55.30	13.39	261.96	255.99	2.31	256.34	252.28	1.60	4.06	0.90	0.50	3.434	24.0	0.0	
13.01.2026	71.81	57.45	14.36	262.26	256.21	2.33	256.17	252.24	1.55	3.93	0.90	0.50	3.683	24.0	0.0	
14.01.2026	73.14	58.26	14.88	262.55	256.12	2.48	256.24	252.06	1.64	4.18	0.90	0.50	3.811	24.0	0.0	
15.01.2026	73.69	58.55	15.14	262.52	256.22	2.43	256.14	252.14	1.57	4.00	0.90	0.50	3.878	24.0	0.0	
16.01.2026	74.92	59.15	15.77	262.67	256.16	2.51	256.10	252.00	1.61	4.10	0.90	0.50	4.039	24.0	0.0	
17.01.2026	72.45	57.59	14.86	262.41	256.16	2.41	256.22	252.19	1.59	4.03	0.90	0.50	3.806	24.0	0.0	
18.01.2026	68.45	55.11	13.34	261.95	256.04	2.28	256.36	252.39	1.56	3.97	0.90	0.50	3.418	24.0	0.0	
19.01.2026	67.56	54.59	12.97	261.87	256.12	2.22	256.40	252.53	1.52	3.87	0.90	0.50	3.322	24.0	0.0	
20.01.2026	71.02	56.72	14.30	262.24	256.05	2.39	256.26	252.20	1.60	4.06	0.90	0.50	3.664	24.0	0.0	
21.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
22.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
23.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.01.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	65.14	52.85	12.29	---	---	2.17	---	---	1.53	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5233.52	5120.92	---	5130.90	5052.89	---	78.01	---	---	63.056	480.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	17354.84	17047.29	17125.44	16887.05	238.39	144.595	1737.0	1.0
20.01.2026	22588.36	22168.21	22256.34	21939.94	316.40	207.651	2217.0	1.0
Итого:	5233.52	5120.92	5130.90	5052.89	78.01	63.056	480.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	46.97	20.91	20.67	0.60	0.865	24.0	0.0	
02.01.2026	60.08	20.67	20.26	0.60	1.113	24.0	0.0	
03.01.2026	64.22	19.59	19.20	0.60	1.137	24.0	0.0	
04.01.2026	63.60	19.48	19.11	0.60	1.120	24.0	0.0	
05.01.2026	61.73	19.37	19.06	0.60	1.079	24.0	0.0	
06.01.2026	62.53	19.09	18.74	0.60	1.075	24.0	0.0	
07.01.2026	64.29	19.15	18.78	0.60	1.111	24.0	0.0	
08.01.2026	60.48	19.62	19.30	0.60	1.070	24.0	0.0	
09.01.2026	46.43	19.36	19.13	0.60	0.790	24.0	0.0	
10.01.2026	46.50	19.68	19.45	0.60	0.805	24.0	0.0	
11.01.2026	50.23	20.30	20.06	0.60	0.908	24.0	0.0	
12.01.2026	56.90	18.98	18.67	0.60	0.967	24.0	0.0	
13.01.2026	62.61	16.85	16.59	0.60	0.957	24.0	0.0	
14.01.2026	60.88	14.45	14.19	0.60	0.790	24.0	0.0	
15.01.2026	60.47	13.75	13.51	0.60	0.748	24.0	0.0	
16.01.2026	60.08	13.95	13.71	0.60	0.753	24.0	0.0	
17.01.2026	58.37	13.69	13.45	0.60	0.719	24.0	0.0	
18.01.2026	57.10	14.61	14.37	0.60	0.750	24.0	0.0	
19.01.2026	59.01	13.75	13.51	0.60	0.727	24.0	0.0	
20.01.2026	62.41	13.43	13.18	0.60	0.755	24.0	0.0	
21.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
22.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
23.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
24.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
25.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
26.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
27.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
28.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
29.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
30.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
31.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	58.24	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	350.68	344.94	---	18.239	480.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	586.94	579.83	30.252	1737.0	1.0
20.01.2026	937.62	924.77	48.491	2217.0	1.0
Итого:	350.68	344.94	18.239	480.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____