Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	75.07	51.89	23.18	132.15	121.89	0.00	8.08	128.87	120.35	6.84	8.52	8.00	6.00	2.990	24.0	0.0	
02.02.2026	74.23	51.08	23.15	131.10	120.90	0.00	8.10	127.93	119.46	6.85	8.47	8.00	6.00	2.968	24.0	0.0	
03.02.2026	70.48	49.66	20.82	130.81	120.77	0.00	7.98	127.91	119.38	6.90	8.53	8.00	6.00	2.665	24.0	0.0	
04.02.2026	70.86	50.49	20.37	136.78	126.37	0.00	7.91	133.73	124.88	6.84	8.85	8.00	6.00	2.725	24.0	0.0	
05.02.2026	80.98	57.65	23.33	155.15	143.29	0.00	7.95	150.74	141.11	6.60	9.63	8.00	6.00	3.524	24.0	0.0	
06.02.2026	73.36	53.53	19.83	153.98	142.56	0.00	7.70	150.28	140.60	6.66	9.68	8.00	6.00	2.985	24.0	0.0	
07.02.2026	71.61	52.77	18.84	155.41	143.94	0.00	7.66	151.89	142.06	6.69	9.83	8.00	6.00	2.865	24.0	0.0	
08.02.2026	69.19	51.49	17.70	154.75	143.41	0.00	7.61	151.45	141.64	6.69	9.81	8.00	6.00	2.686	24.0	0.0	
09.02.2026	75.70	54.99	20.71	155.75	144.02	0.00	7.83	151.81	142.01	6.67	9.80	8.00	6.00	3.150	24.0	0.0	
10.02.2026	80.93	58.58	22.35	162.80	150.52	0.00	7.84	158.16	148.14	6.54	10.02	8.00	6.00	3.542	24.0	0.0	
11.02.2026	81.55	59.30	22.25	164.05	151.73	0.00	7.80	159.31	149.25	6.52	10.06	8.00	6.00	3.552	24.0	0.0	
12.02.2026	73.91	53.24	20.67	145.61	134.60	0.00	7.86	142.10	132.84	6.74	9.26	8.00	6.00	2.943	24.0	0.0	
13.02.2026	71.61	51.39	20.22	139.34	128.71	0.00	7.93	136.16	127.14	6.85	9.02	8.00	6.00	2.757	24.0	0.0	
14.02.2026	67.99	50.49	17.50	147.96	137.03	0.00	7.67	144.88	135.39	6.77	9.49	8.00	6.00	2.539	24.0	0.0	
15.02.2026	67.60	50.55	17.05	148.88	137.90	0.00	7.66	145.82	136.23	6.80	9.59	8.00	6.00	2.488	24.0	0.0	
16.02.2026	69.29	50.48	18.81	138.20	127.71	0.00	7.89	135.23	126.17	6.93	9.06	8.00	6.00	2.546	24.0	0.0	
17.02.2026	69.61	50.67	18.94	137.31	126.85	0.00	7.92	134.33	125.36	6.91	8.97	8.00	6.00	2.549	24.0	0.0	
18.02.2026	75.27	52.53	22.74	131.62	121.21	0.00	8.23	128.35	119.64	7.02	8.71	8.00	6.00	2.922	24.0	0.0	
19.02.2026	76.36	53.30	23.06	133.39	122.85	0.00	8.23	129.98	121.21	6.98	8.77	8.00	6.00	3.002	24.0	0.0	
20.02.2026	74.54	52.21	22.33	133.80	123.30	0.00	8.17	130.52	121.71	6.99	8.81	8.00	6.00	2.919	24.0	0.0	
21.02.2026	71.43	49.98	21.45	123.67	114.42	0.00	7.77	120.83	113.03	6.67	7.80	8.00	6.00	2.591	24.0	0.0	
22.02.2026	77.04	54.22	22.82	141.36	130.37	0.00	8.09	137.66	128.61	6.80	9.05	8.00	6.00	3.147	24.0	0.0	
23.02.2026	75.52	53.39	22.13	141.21	130.31	0.00	8.03	137.66	128.59	6.81	9.07	8.00	6.00	3.051	24.0	0.0	
24.02.2026	70.18	50.67	19.51	139.46	128.90	0.00	7.87	136.38	127.37	6.83	9.01	8.00	6.00	2.662	24.0	0.0	
25.02.2026	72.36	51.37	20.99	136.95	126.40	0.00	8.01	133.78	124.87	6.89	8.91	8.00	6.00	2.809	24.0	0.0	
26.02.2026	74.91	52.66	22.25	137.72	127.00	0.00	8.10	134.29	125.31	6.92	8.98	8.00	6.00	2.996	24.0	0.0	
27.02.2026	75.10	53.05	22.05	139.70	128.88	0.00	8.06	136.24	127.18	6.88	9.06	8.00	6.00	3.009	24.0	0.0	
28.02.2026	74.85	53.21	21.64	140.24	129.44	0.00	8.01	136.76	127.76	6.80	9.00	8.00	6.00	2.963	24.0	0.0	
Средние:	73.63	52.67	20.95	---	---	---	7.93	---	---	6.80	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3989.15	3685.28	0.00	---	3893.05	3637.29	---	255.76	---	---	81.545	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	119054.28	114900.68	0.00	116351.59	113319.27	3032.32	2029.810	30873.0	0.0
28.02.2026	123043.43	118585.96	0.00	120244.64	116956.56	3288.08	2111.355	31545.0	0.0
Итого:	3989.15	3685.28	0.00	3893.05	3637.29	255.76	81.545	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	75.07	51.89	23.18	132.15	121.89	0.00	128.87	120.35	8.52	8.00	6.00	2.990	24.0	0.0	
02.02.2026	74.23	51.08	23.15	131.10	120.90	0.00	127.93	119.46	8.47	8.00	6.00	2.968	24.0	0.0	
03.02.2026	70.48	49.66	20.82	130.81	120.77	0.00	127.91	119.38	8.53	8.00	6.00	2.665	24.0	0.0	
04.02.2026	70.86	50.49	20.37	136.78	126.37	0.00	133.73	124.88	8.85	8.00	6.00	2.725	24.0	0.0	
05.02.2026	80.98	57.65	23.33	155.15	143.29	0.00	150.74	141.11	9.63	8.00	6.00	3.524	24.0	0.0	
06.02.2026	73.36	53.53	19.83	153.98	142.56	0.00	150.28	140.60	9.68	8.00	6.00	2.985	24.0	0.0	
07.02.2026	71.61	52.77	18.84	155.41	143.94	0.00	151.89	142.06	9.83	8.00	6.00	2.865	24.0	0.0	
08.02.2026	69.19	51.49	17.70	154.75	143.41	0.00	151.45	141.64	9.81	8.00	6.00	2.686	24.0	0.0	
09.02.2026	75.70	54.99	20.71	155.75	144.02	0.00	151.81	142.01	9.80	8.00	6.00	3.150	24.0	0.0	
10.02.2026	80.93	58.58	22.35	162.80	150.52	0.00	158.16	148.14	10.02	8.00	6.00	3.542	24.0	0.0	
11.02.2026	81.55	59.30	22.25	164.05	151.73	0.00	159.31	149.25	10.06	8.00	6.00	3.552	24.0	0.0	
12.02.2026	73.91	53.24	20.67	145.61	134.60	0.00	142.10	132.84	9.26	8.00	6.00	2.943	24.0	0.0	
13.02.2026	71.61	51.39	20.22	139.34	128.71	0.00	136.16	127.14	9.02	8.00	6.00	2.757	24.0	0.0	
14.02.2026	67.99	50.49	17.50	147.96	137.03	0.00	144.88	135.39	9.49	8.00	6.00	2.539	24.0	0.0	
15.02.2026	67.60	50.55	17.05	148.88	137.90	0.00	145.82	136.23	9.59	8.00	6.00	2.488	24.0	0.0	
16.02.2026	69.29	50.48	18.81	138.20	127.71	0.00	135.23	126.17	9.06	8.00	6.00	2.546	24.0	0.0	
17.02.2026	69.61	50.67	18.94	137.31	126.85	0.00	134.33	125.36	8.97	8.00	6.00	2.549	24.0	0.0	
18.02.2026	75.27	52.53	22.74	131.62	121.21	0.00	128.35	119.64	8.71	8.00	6.00	2.922	24.0	0.0	
19.02.2026	76.36	53.30	23.06	133.39	122.85	0.00	129.98	121.21	8.77	8.00	6.00	3.002	24.0	0.0	
20.02.2026	74.54	52.21	22.33	133.80	123.30	0.00	130.52	121.71	8.81	8.00	6.00	2.919	24.0	0.0	
21.02.2026	71.43	49.98	21.45	123.67	114.42	0.00	120.83	113.03	7.80	8.00	6.00	2.591	24.0	0.0	
22.02.2026	77.04	54.22	22.82	141.36	130.37	0.00	137.66	128.61	9.05	8.00	6.00	3.147	24.0	0.0	
23.02.2026	75.52	53.39	22.13	141.21	130.31	0.00	137.66	128.59	9.07	8.00	6.00	3.051	24.0	0.0	
24.02.2026	70.18	50.67	19.51	139.46	128.90	0.00	136.38	127.37	9.01	8.00	6.00	2.662	24.0	0.0	
25.02.2026	72.36	51.37	20.99	136.95	126.40	0.00	133.78	124.87	8.91	8.00	6.00	2.809	24.0	0.0	
26.02.2026	74.91	52.66	22.25	137.72	127.00	0.00	134.29	125.31	8.98	8.00	6.00	2.996	24.0	0.0	
27.02.2026	75.10	53.05	22.05	139.70	128.88	0.00	136.24	127.18	9.06	8.00	6.00	3.009	24.0	0.0	
28.02.2026	74.85	53.21	21.64	140.24	129.44	0.00	136.76	127.76	9.00	8.00	6.00	2.963	24.0	0.0	
Средние:	73.63	52.67	20.95	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3989.15	3685.28	0.00	3893.05	3637.29	255.76	---	---	81.545	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	119054.28	114900.68	0.00	116351.59	113319.27	3032.32	2029.810	30873.0	0.0
28.02.2026	123043.43	118585.96	0.00	120244.64	116956.56	3288.08	2111.355	31545.0	0.0
Итого:	3989.15	3685.28	0.00	3893.05	3637.29	255.76	81.545	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации