Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.02.2026 | 74.31 | 54.24 | 20.07 | 114.56 | 114.65 | 0.00 | 111.76 | 113.07 | -1.31 | 7.00 | 5.50 | 2.244 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.02.2026 | 74.80 | 54.76 | 20.04 | 117.45 | 117.52 | 0.00 | 114.54 | 115.89 | -1.35 | 7.00 | 5.50 | 2.300 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.02.2026 | 70.77 | 52.17 | 18.60 | 110.85 | 110.96 | 0.00 | 108.37 | 109.56 | -1.19 | 7.00 | 5.50 | 2.015 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.02.2026 | 72.67 | 51.33 | 21.34 | 94.97 | 95.02 | 0.00 | 92.74 | 93.84 | -1.10 | 7.00 | 5.50 | 1.981 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.02.2026 | 81.99 | 57.20 | 24.79 | 101.07 | 100.82 | 0.00 | 98.13 | 99.28 | -1.15 | 7.00 | 5.50 | 2.436 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.02.2026 | 73.80 | 54.42 | 19.38 | 114.66 | 114.82 | 0.00 | 111.90 | 113.21 | -1.31 | 7.00 | 5.50 | 2.171 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.02.2026 | 72.25 | 53.50 | 18.75 | 114.51 | 114.70 | 0.00 | 111.84 | 113.16 | -1.32 | 7.00 | 5.50 | 2.102 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.02.2026 | 70.01 | 51.34 | 18.67 | 103.86 | 104.07 | 0.00 | 101.56 | 102.80 | -1.24 | 7.00 | 5.50 | 1.896 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.02.2026 | 76.91 | 53.12 | 23.79 | 78.47 | 78.40 | 0.00 | 76.43 | 77.37 | -0.94 | 7.00 | 5.50 | 1.820 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.02.2026 | 82.26 | 54.56 | 27.70 | 80.20 | 79.96 | 0.00 | 77.85 | 78.84 | -0.99 | 7.00 | 5.50 | 2.160 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.02.2026 | 80.61 | 54.47 | 26.14 | 85.45 | 85.26 | 0.00 | 83.04 | 84.08 | -1.04 | 7.00 | 5.50 | 2.172 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.02.2026 | 74.12 | 54.54 | 19.58 | 115.27 | 115.42 | 0.00 | 112.43 | 113.84 | -1.41 | 7.00 | 5.50 | 2.203 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.02.2026 | 72.16 | 53.45 | 18.71 | 114.31 | 114.51 | 0.00 | 111.66 | 112.99 | -1.33 | 7.00 | 5.50 | 2.092 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.02.2026 | 68.90 | 49.43 | 19.47 | 91.15 | 91.29 | 0.00 | 89.21 | 90.24 | -1.03 | 7.00 | 5.50 | 1.740 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.02.2026 | 68.76 | 48.03 | 20.73 | 82.73 | 82.84 | 0.00 | 80.96 | 81.95 | -0.99 | 7.00 | 5.50 | 1.680 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.02.2026 | 70.73 | 48.91 | 21.82 | 79.96 | 80.06 | 0.00 | 78.15 | 79.18 | -1.03 | 7.00 | 5.50 | 1.706 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.02.2026 | 70.83 | 48.68 | 22.15 | 75.21 | 75.29 | 0.00 | 73.51 | 74.46 | -0.95 | 7.00 | 5.50 | 1.633 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.02.2026 | 76.55 | 51.86 | 24.69 | 79.44 | 79.43 | 0.00 | 77.39 | 78.43 | -1.04 | 7.00 | 5.50 | 1.912 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.02.2026 | 77.07 | 53.20 | 23.87 | 85.66 | 85.65 | 0.00 | 83.42 | 84.51 | -1.09 | 7.00 | 5.50 | 1.993 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.02.2026 | 75.04 | 52.64 | 22.40 | 91.94 | 91.97 | 0.00 | 89.67 | 90.80 | -1.13 | 7.00 | 5.50 | 2.010 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.02.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22.02.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23.02.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24.02.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25.02.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26.02.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27.02.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28.02.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 74.23 | 52.59 | 21.63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00 | 5.50 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1931.72 | 1932.64 | 0.00 | 1884.56 | 1907.50 | -22.94 | --- | --- | 40.266 | 480.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.01.2026 | 24684.40 | 24674.50 | 0.00 | 23526.13 | 23811.71 | -285.58 | 614.831 | 10657.0 | 1162.0 |
| 20.02.2026 | 26616.12 | 26607.14 | 0.00 | 25410.69 | 25719.21 | -308.52 | 655.097 | 11137.0 | 1162.0 |
| Итого: | 1931.72 | 1932.64 | 0.00 | 1884.56 | 1907.50 | -22.94 | 40.266 | 480.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации