Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00143494
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	74.39	62.49	11.90	144.13	142.97	0.81	140.59	140.43	0.11	0.16	6.00	4.00	1.680	24.0	0.0	
02.02.2026	74.58	62.35	12.23	142.61	141.51	0.77	139.08	139.00	0.06	0.08	6.00	4.00	1.709	24.0	0.0	
03.02.2026	70.51	59.66	10.85	143.32	142.35	0.68	140.13	140.02	0.08	0.11	6.00	4.00	1.527	24.0	0.0	
04.02.2026	72.13	60.79	11.34	144.78	143.81	0.67	141.41	141.34	0.05	0.07	6.00	4.00	1.608	24.0	0.0	
05.02.2026	81.83	67.60	14.23	142.10	140.91	0.84	137.97	138.00	-0.02	-0.03	6.00	4.00	1.972	24.0	0.0	
06.02.2026	73.70	61.94	11.76	143.42	142.47	0.66	139.94	139.99	-0.04	-0.05	6.00	4.00	1.652	24.0	0.0	
07.02.2026	72.22	60.94	11.28	143.66	142.80	0.60	140.32	140.37	-0.04	-0.05	6.00	4.00	1.587	24.0	0.0	
08.02.2026	69.83	59.29	10.54	144.17	143.39	0.54	140.99	141.05	-0.04	-0.06	6.00	4.00	1.490	24.0	0.0	
09.02.2026	76.91	64.32	12.59	119.62	125.85	-5.08	116.50	116.60	-0.09	-0.10	6.00	4.00	1.473	20.0	4.0	*
10.02.2026	82.19	68.22	13.97	143.41	142.33	0.76	139.20	139.34	-0.10	-0.14	6.00	4.00	1.952	24.0	0.0	
11.02.2026	81.57	67.80	13.77	142.30	141.18	0.79	138.15	138.21	-0.04	-0.06	6.00	4.00	1.909	24.0	0.0	
12.02.2026	74.11	62.12	11.99	140.66	139.81	0.61	137.21	137.32	-0.08	-0.11	6.00	4.00	1.651	24.0	0.0	
13.02.2026	71.86	60.63	11.23	141.85	141.11	0.52	138.57	138.74	-0.12	-0.17	6.00	4.00	1.559	24.0	0.0	
14.02.2026	68.75	58.54	10.21	144.25	143.57	0.47	141.18	141.28	-0.07	-0.10	6.00	4.00	1.448	24.0	0.0	
15.02.2026	68.67	58.63	10.04	145.74	145.10	0.44	142.64	142.75	-0.08	-0.11	6.00	4.00	1.435	24.0	0.0	
16.02.2026	70.55	59.88	10.67	144.56	143.90	0.46	141.35	141.50	-0.11	-0.15	6.00	4.00	1.514	24.0	0.0	
17.02.2026	70.66	60.19	10.47	145.15	144.46	0.48	141.90	142.02	-0.08	-0.12	6.00	4.00	1.491	24.0	0.0	
18.02.2026	76.62	64.27	12.35	145.43	144.66	0.53	141.67	141.94	-0.19	-0.27	6.00	4.00	1.756	24.0	0.0	
19.02.2026	77.31	64.75	12.56	143.99	143.18	0.56	140.22	140.45	-0.16	-0.23	6.00	4.00	1.766	24.0	0.0	
20.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
21.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
22.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
23.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	74.13	62.34	11.79	---	---	0.32	---	---	-0.05	---	6.00	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2705.15	2695.36	---	2639.02	2640.35	---	-1.33	---	---	31.179	452.0	4.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	41788.47	46548.83	40867.21	45868.08	-5000.87	625.469	16279.0	4422.0
19.02.2026	44493.62	49244.19	43506.23	48508.43	-5002.20	656.648	16731.0	4426.0
Итого:	2705.15	2695.36	2639.02	2640.35	-1.33	31.179	452.0	4.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации