Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 45 (МКД)
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39046
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.02.2026	75.75	58.49	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
02.02.2026	72.02	56.20	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
03.02.2026	74.85	57.70	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
04.02.2026	68.80	54.42	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
05.02.2026	81.61	63.01	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
06.02.2026	75.95	60.60	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
07.02.2026	73.65	57.55	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
08.02.2026	70.07	55.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
09.02.2026	73.70	57.23	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
10.02.2026	82.74	60.79	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.32	0.00	24.00	
11.02.2026	86.77	65.49	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
12.02.2026	73.34	57.14	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
13.02.2026	75.08	58.05	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
14.02.2026	68.82	54.69	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
15.02.2026	68.82	55.56	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
16.02.2026	71.44	56.32	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
17.02.2026	74.50	58.51	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
18.02.2026	70.95	56.47	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
19.02.2026	76.55	59.95	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
20.02.2026	76.05	59.32	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
21.02.2026	71.44	56.36	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
22.02.2026	75.66	59.42	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
23.02.2026	77.02	59.84	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
24.02.2026	72.53	56.86	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
25.02.2026	71.11	56.51	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
26.02.2026	74.85	58.05	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
27.02.2026	75.98	58.87	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
28.02.2026	77.60	59.94	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
Средние:	74.56	58.17	16.39	---	---	---	---	---	---	-0.12	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	672.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.01.2026	228687.55	223850.63	1302385.12	223399.74	221509.37	0.00	5542.50	51959.70
28.02.2026	228687.55	223850.63	1302385.12	223399.74	221509.37	0.00	5542.50	52631.70
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 45 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39046
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.02.2026	75.75	58.49	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
02.02.2026	72.02	56.20	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
03.02.2026	74.85	57.70	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
04.02.2026	68.80	54.42	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
05.02.2026	81.61	63.01	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
06.02.2026	75.95	60.60	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
07.02.2026	73.65	57.55	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
08.02.2026	70.07	55.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
09.02.2026	73.70	57.23	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
10.02.2026	82.74	60.79	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.32	0.00	24.00	
11.02.2026	86.77	65.49	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
12.02.2026	73.34	57.14	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
13.02.2026	75.08	58.05	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
14.02.2026	68.82	54.69	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
15.02.2026	68.82	55.56	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
16.02.2026	71.44	56.32	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
17.02.2026	74.50	58.51	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
18.02.2026	70.95	56.47	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
19.02.2026	76.55	59.95	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
20.02.2026	76.05	59.32	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
21.02.2026	71.44	56.36	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
22.02.2026	75.66	59.42	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
23.02.2026	77.02	59.84	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
24.02.2026	72.53	56.86	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
25.02.2026	71.11	56.51	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
26.02.2026	74.85	58.05	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
27.02.2026	75.98	58.87	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
28.02.2026	77.60	59.94	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
Средние:	74.56	58.17	16.39	---	---	---	---	---	---	-0.12	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	672.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.01.2026	228687.55	223850.63	1302385.12	223399.74	221509.37	0.00	5542.50	51959.70
28.02.2026	228687.55	223850.63	1302385.12	223399.74	221509.37	0.00	5542.50	52631.70
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации