Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 4 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 168399
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	69.96	51.72	18.24	224.81	224.57	0.11	219.89	221.76	-0.85	-1.87	7.00	7.00	4.008	24.0	0.0	
02.02.2026	68.81	51.17	17.64	224.66	224.52	0.06	219.92	221.81	-0.86	-1.89	7.00	7.00	3.876	24.0	0.0	
03.02.2026	63.42	48.28	15.14	224.02	224.35	-0.15	219.91	221.91	-0.91	-2.00	7.00	7.00	3.324	24.0	0.0	
04.02.2026	66.96	51.94	15.02	249.68	249.86	-0.07	244.61	246.70	-0.85	-2.09	7.00	7.00	3.671	24.0	0.0	
05.02.2026	71.54	52.70	18.84	225.70	225.56	0.06	220.54	222.67	-0.96	-2.13	7.00	7.00	4.150	24.0	0.0	
06.02.2026	67.59	50.64	16.95	225.27	225.44	-0.08	220.63	222.72	-0.94	-2.09	7.00	7.00	3.737	24.0	0.0	
07.02.2026	66.78	50.20	16.58	225.05	225.33	-0.12	220.50	222.69	-0.99	-2.19	7.00	7.00	3.650	24.0	0.0	
08.02.2026	64.68	49.26	15.42	224.92	225.34	-0.19	220.67	222.76	-0.94	-2.09	7.00	7.00	3.400	24.0	0.0	
09.02.2026	71.13	52.68	18.45	225.69	225.54	0.07	220.59	222.62	-0.92	-2.03	7.00	7.00	4.064	24.0	0.0	
10.02.2026	74.69	54.74	19.95	226.06	225.60	0.20	220.44	222.48	-0.92	-2.04	7.00	7.00	4.396	24.0	0.0	
11.02.2026	74.47	54.59	19.88	215.89	215.45	0.20	210.66	212.46	-0.85	-1.80	7.00	7.00	4.185	24.0	0.0	
12.02.2026	68.36	51.13	17.23	225.06	225.24	-0.08	220.31	222.51	-0.99	-2.20	7.00	7.00	3.792	24.0	0.0	
13.02.2026	64.08	48.67	15.41	224.74	225.23	-0.22	220.56	222.76	-0.99	-2.20	7.00	7.00	3.395	24.0	0.0	
14.02.2026	57.74	45.19	12.55	224.11	225.06	-0.42	220.65	222.88	-1.01	-2.23	7.00	7.00	2.763	24.0	0.0	
15.02.2026	55.62	43.96	11.66	223.97	225.07	-0.49	220.77	223.05	-1.03	-2.28	7.00	7.00	2.571	24.0	0.0	
16.02.2026	58.41	45.57	12.84	224.36	225.17	-0.36	220.84	222.94	-0.95	-2.10	7.00	7.00	2.830	24.0	0.0	
17.02.2026	60.88	47.17	13.71	224.54	225.20	-0.29	220.77	222.86	-0.94	-2.09	7.00	7.00	3.020	24.0	0.0	
18.02.2026	66.99	50.28	16.71	225.20	225.38	-0.08	220.63	222.70	-0.93	-2.07	7.00	7.00	3.679	24.0	0.0	
19.02.2026	68.95	51.71	17.24	227.11	227.15	-0.02	222.24	224.29	-0.92	-2.05	7.00	7.00	3.831	24.0	0.0	
20.02.2026	67.09	50.74	16.35	229.31	229.43	-0.05	224.67	226.68	-0.89	-2.01	7.00	7.00	3.670	24.0	0.0	
21.02.2026	64.34	49.16	15.18	229.23	229.62	-0.17	224.93	226.98	-0.91	-2.05	7.00	7.00	3.410	24.0	0.0	
22.02.2026	68.62	51.60	17.02	229.70	229.74	-0.02	224.82	226.90	-0.92	-2.08	7.00	7.00	3.822	24.0	0.0	
23.02.2026	69.36	51.85	17.51	229.64	229.68	-0.02	224.69	226.80	-0.93	-2.11	7.00	7.00	3.934	24.0	0.0	
24.02.2026	63.72	48.83	14.89	228.98	229.52	-0.24	224.78	226.99	-0.98	-2.21	7.00	7.00	3.342	24.0	0.0	
25.02.2026	66.03	50.18	15.85	229.29	229.61	-0.14	224.79	226.92	-0.94	-2.13	7.00	7.00	3.559	24.0	0.0	
26.02.2026	67.45	50.98	16.47	229.47	229.67	-0.09	224.76	226.85	-0.93	-2.09	7.00	7.00	3.699	24.0	0.0	
27.02.2026	67.59	51.13	16.46	229.50	229.69	-0.08	224.79	226.86	-0.92	-2.07	7.00	7.00	3.694	24.0	0.0	
28.02.2026	67.41	51.11	16.30	229.45	229.68	-0.10	224.74	226.82	-0.92	-2.08	7.00	7.00	3.661	24.0	0.0	
Средние:	66.52	50.26	16.27	---	---	-0.10	---	---	-0.93	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6355.41	6361.70	---	6228.10	6286.37	---	-58.27	---	---	101.133	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	126761.57	151604.18	124890.60	150359.57	-25468.97	1383.296	20749.0	1848.0
28.02.2026	133116.98	157965.88	131118.70	156645.94	-25527.24	1484.429	21421.0	1848.0
Итого:	6355.41	6361.70	6228.10	6286.37	-58.27	101.133	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 4 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 168399
Точка измерения: ТВ2 (нет акта допуска); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.02.2026	---	36.01	19.34	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.02.2026	57.10	33.29	19.70	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.02.2026	64.83	32.39	19.66	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.02.2026	72.16	33.07	19.60	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.02.2026	94.70	32.70	19.51	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.02.2026	86.28	33.35	19.45	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.02.2026	39.98	34.61	19.19	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.02.2026	40.03	34.93	19.26	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.02.2026	40.50	32.55	19.48	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.02.2026	54.16	31.64	19.36	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.02.2026	5.55	31.79	18.36	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.02.2026	---	31.74	19.27	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.02.2026	---	30.93	19.28	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.02.2026	---	33.20	19.03	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.02.2026	---	32.90	18.94	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.02.2026	---	31.10	19.23	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.02.2026	---	31.39	19.37	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.02.2026	---	31.28	19.25	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.02.2026	---	30.80	19.25	7.00	7.00	0.0	24.0	*
20.02.2026	---	31.28	19.12	7.00	7.00	0.0	24.0	*
21.02.2026	---	31.58	18.99	7.00	7.00	0.0	24.0	*
22.02.2026	---	31.24	19.06	7.00	7.00	0.0	24.0	*
23.02.2026	---	32.41	18.85	7.00	7.00	0.0	24.0	*
24.02.2026	---	31.14	19.03	7.00	7.00	0.0	24.0	*
25.02.2026	---	31.29	19.11	7.00	7.00	0.0	24.0	*
26.02.2026	---	31.80	18.98	7.00	7.00	0.0	24.0	*
27.02.2026	---	31.50	18.94	7.00	7.00	0.0	24.0	*
28.02.2026	---	33.97	21.54	7.00	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	55.53	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	---	905.86	540.13	---	---	0.0	672.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.01.2026	20704.39	15020.14	296.19	201.15	95.04	16.907	8.476	304.0	22293.0
28.02.2026	21610.26	15560.27	296.19	201.15	95.04	16.907	8.476	304.0	22965.0
Итого:	905.86	540.13	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации