Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивана Франко ул, д. 43А (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23189335
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.02.2026	78.09	50.95	27.14	120.20	124.59	116.98	123.09	-5.09	-6.11	6.12	4.51	3.180	24.0	0.0	0.00	
02.02.2026	77.83	51.19	26.64	119.99	124.43	116.80	122.92	-5.11	-6.12	6.12	4.51	3.117	24.0	0.0	0.00	
03.02.2026	73.65	49.63	24.02	121.53	126.19	118.60	124.73	-5.05	-6.14	6.12	4.51	2.854	24.0	0.0	0.00	
04.02.2026	74.71	50.17	24.53	122.44	126.90	119.41	125.42	-4.91	-6.01	6.12	4.51	2.935	24.0	0.0	0.00	
05.02.2026	85.03	54.67	30.36	120.00	124.18	116.27	122.46	-5.18	-6.19	6.12	4.51	3.538	24.0	0.0	0.00	
06.02.2026	76.91	51.22	25.69	120.39	124.97	117.25	123.45	-5.15	-6.20	6.12	4.51	3.018	24.0	0.0	0.00	
07.02.2026	75.47	50.52	24.95	121.02	125.47	117.97	123.98	-4.97	-6.01	6.12	4.51	2.948	24.0	0.0	0.00	
08.02.2026	73.02	48.93	24.10	121.05	125.49	118.18	124.09	-4.88	-5.92	6.12	4.51	2.852	24.0	0.0	0.00	
09.02.2026	80.02	52.62	27.40	121.58	125.88	118.19	124.26	-5.01	-6.07	6.12	4.51	3.244	24.0	0.0	0.00	
10.02.2026	85.27	55.35	29.93	119.90	124.43	116.16	122.66	-5.44	-6.50	6.12	4.51	3.484	24.0	0.0	0.00	
11.02.2026	84.99	54.84	30.14	116.44	120.90	112.81	119.21	-5.52	-6.40	6.12	4.51	3.408	24.0	0.0	0.00	
12.02.2026	76.79	51.29	25.50	122.49	127.47	119.30	125.91	-5.39	-6.60	6.12	4.51	3.048	24.0	0.0	0.00	
13.02.2026	74.61	50.91	23.70	124.57	129.58	121.50	128.02	-5.22	-6.52	6.12	4.51	2.884	24.0	0.0	0.00	
14.02.2026	71.10	49.23	21.87	121.09	126.02	118.36	124.61	-5.15	-6.25	6.12	4.51	2.593	24.0	0.0	0.00	
15.02.2026	71.08	48.52	22.56	114.47	119.14	111.88	117.83	-5.18	-5.95	6.12	4.51	2.528	24.0	0.0	0.00	
16.02.2026	72.91	49.94	22.97	118.35	123.20	115.55	121.77	-5.24	-6.22	6.12	4.51	2.659	24.0	0.0	0.00	
17.02.2026	73.29	50.36	22.93	117.11	122.00	114.31	120.56	-5.32	-6.25	6.12	4.51	2.626	24.0	0.0	0.00	
18.02.2026	79.04	52.21	26.83	118.36	122.99	115.12	121.43	-5.34	-6.31	6.12	4.51	3.094	24.0	0.0	0.00	
19.02.2026	79.87	52.57	27.30	115.24	119.81	112.02	118.27	-5.42	-6.24	6.12	4.51	3.064	24.0	0.0	0.00	
20.02.2026	78.17	52.22	25.95	119.66	124.56	116.43	122.97	-5.46	-6.53	6.12	4.51	3.027	24.0	0.0	0.00	
21.02.2026	75.67	51.70	23.97	120.16	125.14	117.12	123.58	-5.37	-6.46	6.12	4.51	2.812	24.0	0.0	0.00	
22.02.2026	80.23	53.00	27.23	118.99	123.69	115.64	122.08	-5.41	-6.44	6.12	4.51	3.156	24.0	0.0	0.00	
23.02.2026	78.76	52.34	26.43	120.05	125.05	116.78	123.45	-5.55	-6.67	6.12	4.51	3.092	24.0	0.0	0.00	
24.02.2026	73.40	50.51	22.88	122.31	127.55	119.38	126.05	-5.43	-6.66	6.12	4.51	2.737	24.0	0.0	0.00	
25.02.2026	75.58	50.88	24.70	118.92	123.75	115.92	122.26	-5.32	-6.34	6.12	4.51	2.869	24.0	0.0	0.00	
26.02.2026	78.32	52.32	26.00	120.95	125.74	117.69	124.13	-5.33	-6.44	6.12	4.51	3.066	24.0	0.0	0.00	
27.02.2026	78.53	52.42	26.10	119.85	124.69	116.62	123.10	-5.41	-6.48	6.12	4.51	3.050	24.0	0.0	0.00	
28.02.2026	78.02	51.88	26.14	117.86	122.74	114.71	121.20	-5.50	-6.49	6.12	4.51	3.004	24.0	0.0	0.00	
Средние:	77.16	51.51	25.64	---	---	---	---	-5.26	---	6.12	4.51	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	3354.97	3486.56	3266.96	3443.47	---	-176.52	---	---	83.885	672.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	69707.85	72592.02	68086.93	71755.97	-3669.04	1526.751	0.000	0.000	20049.0	318.0
28.02.2026	73062.82	76078.58	71353.89	75199.45	-3845.56	1610.636	0.000	0.000	20721.0	318.0
Итого:	3354.97	3486.56	3266.96	3443.47	-176.52	83.885	0.000	0.000	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации