Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306320	КТСП-Н SN 15422г
Обратка:	ПРЭМ SN 288690	КТСП-Н SN 15422х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	70.05	57.16	12.89	686.21	693.80	-1.10	670.94	683.15	-1.80	-12.21	0.90	0.50	8.648	24.0	0.0	
02.02.2026	68.80	56.16	12.64	691.54	699.25	-1.11	676.68	688.88	-1.79	-12.20	0.90	0.50	8.551	24.0	0.0	
03.02.2026	63.49	52.66	10.83	695.33	704.31	-1.28	682.41	695.03	-1.83	-12.62	0.90	0.50	7.386	24.0	0.0	
04.02.2026	65.74	54.34	11.40	695.92	704.49	-1.22	682.11	694.62	-1.82	-12.51	0.90	0.50	7.769	24.0	0.0	
05.02.2026	71.82	58.28	13.54	697.41	704.90	-1.07	681.20	693.71	-1.82	-12.51	0.90	0.50	9.219	24.0	0.0	
06.02.2026	67.72	55.75	11.97	696.42	704.62	-1.17	681.85	694.31	-1.81	-12.46	0.90	0.50	8.160	24.0	0.0	
07.02.2026	66.93	55.19	11.74	696.31	704.65	-1.19	682.07	694.52	-1.81	-12.45	0.90	0.50	8.003	24.0	0.0	
08.02.2026	64.72	53.82	10.90	695.53	704.26	-1.25	682.13	694.61	-1.81	-12.48	0.90	0.50	7.428	24.0	0.0	
09.02.2026	71.18	58.19	12.99	697.76	705.25	-1.07	681.79	694.04	-1.78	-12.25	0.90	0.50	8.857	24.0	0.0	
10.02.2026	74.70	60.64	14.06	698.75	705.59	-0.97	681.30	693.54	-1.78	-12.24	0.90	0.50	9.583	24.0	0.0	
11.02.2026	74.77	60.66	14.11	698.77	705.64	-0.98	681.28	693.54	-1.78	-12.26	0.90	0.50	9.617	24.0	0.0	
12.02.2026	68.42	56.44	11.98	697.03	705.22	-1.17	682.19	694.66	-1.81	-12.47	0.90	0.50	8.171	24.0	0.0	
13.02.2026	64.27	53.54	10.73	695.91	704.89	-1.28	682.67	695.30	-1.83	-12.63	0.90	0.50	7.322	24.0	0.0	
14.02.2026	57.77	49.00	8.77	694.14	704.11	-1.43	683.28	696.00	-1.84	-12.72	0.90	0.50	5.988	24.0	0.0	
15.02.2026	55.74	47.51	8.23	693.79	703.89	-1.45	683.66	696.27	-1.83	-12.61	0.90	0.50	5.621	24.0	0.0	
16.02.2026	58.54	49.39	9.15	694.41	704.16	-1.39	683.29	695.93	-1.83	-12.64	0.90	0.50	6.248	24.0	0.0	
17.02.2026	60.70	50.98	9.72	694.90	704.29	-1.34	682.98	695.57	-1.83	-12.59	0.90	0.50	6.638	24.0	0.0	
18.02.2026	66.82	55.00	11.82	696.86	705.14	-1.18	682.63	695.06	-1.80	-12.43	0.90	0.50	8.062	24.0	0.0	
19.02.2026	68.73	56.44	12.29	697.45	705.44	-1.14	682.46	694.90	-1.81	-12.44	0.90	0.50	8.393	24.0	0.0	
20.02.2026	66.78	54.88	11.90	696.99	705.34	-1.19	682.79	695.29	-1.81	-12.50	0.90	0.50	8.121	24.0	0.0	
21.02.2026	64.00	52.90	11.10	696.12	704.99	-1.27	682.97	695.59	-1.83	-12.62	0.90	0.50	7.577	24.0	0.0	
22.02.2026	68.44	55.96	12.48	699.94	707.92	-1.13	685.00	697.44	-1.80	-12.44	0.90	0.50	8.546	24.0	0.0	
23.02.2026	69.15	56.37	12.78	697.34	705.31	-1.14	682.21	694.78	-1.83	-12.57	0.90	0.50	8.721	24.0	0.0	
24.02.2026	63.58	52.82	10.76	695.70	704.63	-1.28	682.74	695.29	-1.82	-12.55	0.90	0.50	7.342	24.0	0.0	
25.02.2026	65.80	54.16	11.64	696.67	705.18	-1.21	682.85	695.36	-1.82	-12.51	0.90	0.50	7.948	24.0	0.0	
26.02.2026	67.32	55.11	12.21	697.08	705.33	-1.18	682.64	695.21	-1.82	-12.57	0.90	0.50	8.334	24.0	0.0	
27.02.2026	67.58	55.38	12.20	697.35	705.52	-1.16	682.82	695.32	-1.81	-12.50	0.90	0.50	8.329	24.0	0.0	
28.02.2026	67.53	55.31	12.22	697.16	705.35	-1.17	682.66	695.19	-1.82	-12.53	0.90	0.50	8.348	24.0	0.0	
Средние:	66.47	54.79	11.68	---	---	-1.20	---	---	-1.81	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	19488.79	19723.47	---	19093.60	19443.11	---	-349.51	---	---	222.930	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	227504.48	231040.45	224301.14	228651.64	-4350.50	1779.212	11169.0	674.0
28.02.2026	246993.27	250763.92	243394.74	248094.75	-4700.01	2002.142	11841.0	674.0
Итого:	19488.79	19723.47	19093.60	19443.11	-349.51	222.930	672.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	58.06	16.63	16.39	0.60	0.869	24.0	0.0	*
02.02.2026	56.09	12.92	12.73	0.60	0.651	24.0	0.0	*
03.02.2026	57.25	12.83	12.62	0.60	0.657	24.0	0.0	*
04.02.2026	57.03	12.78	12.56	0.60	0.654	24.0	0.0	*
05.02.2026	56.00	11.98	11.80	0.60	0.602	24.0	0.0	*
06.02.2026	57.92	12.64	12.45	0.60	0.658	24.0	0.0	*
07.02.2026	56.13	12.86	12.68	0.60	0.649	24.0	0.0	*
08.02.2026	57.82	15.18	14.95	0.60	0.788	24.0	0.0	*
09.02.2026	55.94	11.88	11.69	0.60	0.596	24.0	0.0	*
10.02.2026	56.80	12.93	12.72	0.60	0.658	24.0	0.0	*
11.02.2026	55.70	11.80	11.61	0.60	0.589	24.0	0.0	*
12.02.2026	56.98	12.66	12.46	0.60	0.648	24.0	0.0	*
13.02.2026	56.34	12.08	11.90	0.60	0.607	24.0	0.0	*
14.02.2026	56.92	12.28	12.11	0.60	0.627	24.0	0.0	*
15.02.2026	58.12	14.24	14.03	0.60	0.748	24.0	0.0	*
16.02.2026	57.51	12.60	12.40	0.60	0.651	24.0	0.0	*
17.02.2026	56.87	11.79	11.59	0.60	0.598	24.0	0.0	*
18.02.2026	57.07	12.85	12.65	0.60	0.659	24.0	0.0	*
19.02.2026	56.45	12.08	11.89	0.60	0.610	24.0	0.0	*
20.02.2026	56.14	11.87	11.69	0.60	0.601	24.0	0.0	*
21.02.2026	57.78	14.60	14.39	0.60	0.758	24.0	0.0	*
22.02.2026	56.53	12.96	12.78	0.60	0.655	24.0	0.0	*
23.02.2026	56.58	14.06	13.86	0.60	0.716	24.0	0.0	*
24.02.2026	56.66	11.84	11.66	0.60	0.602	24.0	0.0	*
25.02.2026	56.47	12.35	12.16	0.60	0.626	24.0	0.0	*
26.02.2026	63.11	11.10	10.89	0.60	0.629	24.0	0.0	*
27.02.2026	49.39	13.32	13.14	0.60	0.583	24.0	0.0	*
28.02.2026	46.61	14.86	14.70	0.60	0.612	24.0	0.0	*
Средние:	56.44	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	361.97	356.50	---	18.301	672.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	5514.93	5435.60	271.133	11169.0	674.0
28.02.2026	5876.90	5792.10	289.434	11841.0	674.0
Итого:	361.97	356.50	18.301	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации