Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Иньвенская ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39042
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.02.2026	80.01	62.81	17.20	253.81	252.21	0.00	246.72	247.66	0.00	-0.38	4.25	24.00	
02.02.2026	78.82	61.47	17.35	246.56	244.97	0.00	239.85	240.72	0.00	-0.36	4.17	24.00	
03.02.2026	78.67	61.79	16.88	254.87	253.43	0.00	247.96	248.99	0.00	-0.42	4.19	24.00	
04.02.2026	74.36	59.07	15.29	240.45	239.34	0.00	234.55	235.48	0.00	-0.39	3.59	24.00	
05.02.2026	76.05	60.06	15.99	234.64	233.51	0.00	228.64	229.63	0.00	-0.43	3.66	24.00	
06.02.2026	85.88	66.92	18.95	253.98	252.57	0.00	245.93	247.44	0.00	-0.61	4.67	24.00	
07.02.2026	77.60	61.33	16.27	249.07	248.11	0.00	242.48	243.83	0.00	-0.55	3.95	24.00	
08.02.2026	76.17	60.15	16.02	243.13	242.16	0.00	236.90	238.12	0.00	-0.51	3.80	24.00	
09.02.2026	73.79	58.01	15.78	237.24	236.29	0.00	231.50	232.61	0.00	-0.48	3.66	24.00	
10.02.2026	80.96	63.60	17.36	239.98	239.08	0.00	233.12	234.66	0.00	-0.66	4.06	24.00	
11.02.2026	86.21	67.67	18.54	239.23	238.59	0.00	231.59	233.65	0.00	-0.89	4.31	24.00	
12.02.2026	85.55	66.80	18.75	236.36	235.71	0.00	228.91	230.94	0.00	-0.88	4.30	24.00	
13.02.2026	77.70	61.39	16.31	247.10	246.83	0.00	240.55	242.56	0.00	-0.83	3.93	24.00	
14.02.2026	75.50	60.30	15.19	244.88	244.65	0.00	238.71	240.55	0.00	-0.77	3.63	24.00	
15.02.2026	72.09	57.80	14.29	212.31	212.16	0.00	207.39	208.88	0.00	-0.72	2.97	24.00	
16.02.2026	72.14	57.46	14.69	202.23	202.08	0.00	197.54	198.99	0.00	-0.73	2.91	24.00	
17.02.2026	73.97	58.88	15.09	219.67	219.59	0.00	214.33	216.08	0.00	-0.81	3.24	24.00	
18.02.2026	74.18	59.22	14.96	221.12	221.16	0.00	215.73	217.58	0.00	-0.85	3.23	24.00	
19.02.2026	80.29	62.99	17.30	237.38	237.16	0.00	230.70	232.86	0.00	-0.93	4.00	24.00	
20.02.2026	81.01	63.80	17.21	240.53	240.28	0.00	233.65	235.81	0.00	-0.92	4.03	24.00	
21.02.2026	79.20	62.59	16.61	233.78	233.59	0.00	227.35	229.39	0.00	-0.89	3.78	24.00	
22.02.2026	76.79	60.52	16.27	234.71	234.49	0.00	228.61	230.54	0.00	-0.84	3.73	24.00	
23.02.2026	81.39	63.83	17.56	237.33	237.04	0.00	230.49	232.63	0.00	-0.93	4.06	24.00	
24.02.2026	79.71	61.99	17.72	234.88	234.62	0.00	228.35	230.47	0.00	-0.92	4.05	24.00	
25.02.2026	74.27	58.82	15.45	232.46	232.45	0.00	226.78	228.73	0.00	-0.86	3.51	24.00	
26.02.2026	76.61	60.54	16.07	236.84	236.76	0.00	230.71	232.77	0.00	-0.89	3.72	24.00	
27.02.2026	79.38	62.38	17.00	242.68	242.49	0.00	235.99	238.17	0.00	-0.92	4.02	24.00	
28.02.2026	79.63	62.57	17.06	236.04	235.92	0.00	229.49	231.68	0.00	-0.95	3.92	24.00	
Средние:	78.14	61.60	16.54	---	---	---	---	---	---	-0.73	---	---	
Итого:	---	---	---	6643.26	6627.28	0.00	6464.51	6511.40	0.00	---	107.37	672.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.01.2026	914312.13	864960.69	70.90	891842.24	851363.66	0.00	14845.15	141888.12
28.02.2026	920955.39	871587.97	70.90	898306.75	857875.06	0.00	14952.52	142560.12
Итого:	6643.26	6627.28	0.00	6464.51	6511.40	0.00	107.37	672.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации