Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 100953	Коммуналец СДВ-И SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 100896	Коммуналец СДВ-И SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.02.2026	69.62	46.88	22.75	299.37	305.25	292.84	302.15	-3.13	-9.31	4.78	4.65	6.663	0.00	24.0	0.0	*
02.02.2026	68.00	45.88	22.12	299.10	305.01	292.85	302.06	-3.10	-9.21	5.01	4.89	6.477	0.00	24.0	0.0	*
03.02.2026	63.43	44.11	19.32	298.86	304.27	293.38	301.56	-2.75	-8.19	4.85	4.73	5.669	0.00	24.0	0.0	*
04.02.2026	65.70	45.51	20.19	299.32	304.75	293.45	301.84	-2.82	-8.39	4.88	4.76	5.925	0.00	24.0	0.0	*
05.02.2026	70.78	47.93	22.85	306.42	312.39	299.53	309.06	-3.13	-9.53	4.90	4.76	6.847	0.00	24.0	0.0	*
06.02.2026	67.23	47.89	19.34	337.66	343.68	330.73	340.03	-2.77	-9.30	4.63	4.45	6.398	0.00	24.0	0.0	*
07.02.2026	66.11	47.64	18.47	344.10	350.11	337.27	346.43	-2.68	-9.15	4.84	4.66	6.232	0.00	24.0	0.0	*
08.02.2026	64.29	46.96	17.33	344.15	349.94	337.67	346.38	-2.55	-8.71	4.83	4.65	5.854	0.00	24.0	0.0	*
09.02.2026	70.43	48.99	21.43	317.18	323.01	310.12	319.42	-2.95	-9.30	4.79	4.63	6.650	0.00	24.0	0.0	*
10.02.2026	74.28	51.33	22.96	326.45	332.63	318.43	328.55	-3.13	-10.12	4.56	4.39	7.316	0.00	24.0	0.0	*
11.02.2026	74.40	52.98	21.42	364.24	370.96	355.30	366.13	-3.00	-10.84	4.58	4.36	7.617	0.00	24.0	0.0	*
12.02.2026	67.99	50.09	17.90	377.69	384.26	369.77	379.79	-2.67	-10.02	4.47	4.24	6.621	0.00	24.0	0.0	*
13.02.2026	63.86	47.15	16.72	356.25	362.32	349.62	358.60	-2.54	-8.98	4.80	4.60	5.845	0.00	24.0	0.0	*
14.02.2026	57.43	42.33	15.10	311.57	316.66	306.84	314.08	-2.33	-7.24	4.57	4.44	4.631	0.00	24.0	0.0	*
15.02.2026	55.27	41.10	14.17	311.27	316.27	306.89	313.86	-2.25	-6.97	4.91	4.78	4.348	0.00	24.0	0.0	*
16.02.2026	57.22	42.94	14.29	339.12	344.49	333.99	341.61	-2.25	-7.61	4.98	4.81	4.770	0.00	24.0	0.0	*
17.02.2026	60.18	44.88	15.30	347.82	353.44	342.04	350.16	-2.35	-8.13	5.07	4.89	5.232	0.00	24.0	0.0	*
18.02.2026	65.96	46.73	19.23	321.84	327.56	315.49	324.27	-2.74	-8.77	4.98	4.82	6.068	0.00	24.0	0.0	*
19.02.2026	68.56	49.65	18.91	356.57	362.81	349.04	358.66	-2.72	-9.62	4.71	4.51	6.604	0.00	24.0	0.0	*
20.02.2026	66.55	49.14	17.40	378.64	385.22	371.03	380.89	-2.62	-9.87	4.67	4.44	6.460	0.00	24.0	0.0	*
21.02.2026	63.99	47.38	16.61	373.28	379.83	366.31	375.88	-2.58	-9.58	4.49	4.27	6.087	0.00	24.0	0.0	*
22.02.2026	68.20	49.73	18.47	374.00	380.62	366.14	376.24	-2.72	-10.10	4.68	4.45	6.765	0.00	24.0	0.0	*
23.02.2026	68.55	49.70	18.85	373.64	380.58	365.71	376.22	-2.83	-10.51	4.62	4.39	6.897	0.00	24.0	0.0	*
24.02.2026	63.58	46.77	16.81	355.34	361.53	348.76	357.87	-2.58	-9.11	4.70	4.50	5.863	0.00	24.0	0.0	*
25.02.2026	64.88	47.38	17.50	361.31	367.71	354.40	363.90	-2.65	-9.50	5.06	4.85	6.204	0.00	24.0	0.0	*
26.02.2026	64.53	47.39	17.14	399.23	405.95	307.66	315.85	-2.63	-8.19	4.95	4.69	5.274	0.00	19.0	5.0	*
27.02.2026	67.35	47.28	20.07	327.27	333.41	320.54	329.95	-2.89	-9.41	4.22	4.05	6.435	0.00	24.0	0.0	*
28.02.2026	67.04	45.22	21.82	287.26	292.90	281.41	290.16	-3.06	-8.74	5.04	4.93	6.142	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	65.91	47.18	18.73	---	---	---	---	-2.73	---	4.77	4.59	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	9488.91	9657.54	9217.22	9471.61	---	-254.39	---	---	171.894	0.00	667.0	5.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	53960.61	54581.61	53161.32	54079.86	-918.54	613.707	0.000	0.000	3730.0	0.0
28.02.2026	63449.52	64239.16	62378.54	63551.47	-1172.93	785.601	0.000	0.000	4397.0	5.0
Итого:	9488.91	9657.54	9217.22	9471.61	-254.39	171.894	0.000	0.000	667.0	5.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____