Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.02.2026	54.67	9.20	45.47	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.244	24.0	0.0	*
02.02.2026	54.64	9.58	45.06	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.222	24.0	0.0	*
03.02.2026	54.37	11.18	43.19	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.221	24.0	0.0	*
04.02.2026	55.08	11.98	43.10	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.216	24.0	0.0	*
05.02.2026	54.62	6.45	48.17	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.217	24.0	0.0	*
06.02.2026	54.87	9.49	45.38	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.263	24.0	0.0	*
07.02.2026	54.94	10.40	44.54	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.222	24.0	0.0	*
08.02.2026	54.97	11.33	43.64	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.223	24.0	0.0	*
09.02.2026	54.49	9.28	45.21	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.179	24.0	0.0	*
10.02.2026	54.33	7.71	46.62	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.194	24.0	0.0	*
11.02.2026	53.94	7.62	46.32	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.155	24.0	0.0	*
12.02.2026	54.44	9.86	44.58	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.189	24.0	0.0	*
13.02.2026	53.89	10.82	43.07	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.199	24.0	0.0	*
14.02.2026	54.14	13.18	40.96	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.205	24.0	0.0	*
15.02.2026	54.39	14.12	40.27	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.218	24.0	0.0	*
16.02.2026	55.11	13.31	41.80	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.230	24.0	0.0	*
17.02.2026	55.30	13.23	42.07	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.220	24.0	0.0	*
18.02.2026	55.06	11.21	43.85	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.214	24.0	0.0	*
19.02.2026	54.13	9.98	44.15	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.234	24.0	0.0	*
20.02.2026	54.33	9.62	44.71	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.190	24.0	0.0	*
21.02.2026	54.29	11.19	43.10	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.180	24.0	0.0	*
22.02.2026	54.70	9.31	45.39	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.200	24.0	0.0	*
23.02.2026	54.45	9.82	44.63	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.206	24.0	0.0	*
24.02.2026	53.94	11.78	42.16	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.214	24.0	0.0	*
25.02.2026	54.92	8.99	45.93	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.239	24.0	0.0	*
26.02.2026	43.37	3.44	39.93	9.63	0.00	9.54	0.00	9.54	1.655	24.0	0.0	*
27.02.2026	51.95	5.40	46.55	2.82	0.00	2.81	0.00	2.81	0.568	24.0	0.0	*
28.02.2026	54.13	9.42	44.71	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.233	24.0	0.0	*
Средние:	54.05	9.96	44.09	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	42.49	0.00	42.39	0.00	42.39	7.750	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
31.01.2026	388.22	3901.34	387.72	3869.35	-3481.63	39.204	8647.0	5.0
28.02.2026	430.71	3901.34	430.11	3869.35	-3439.24	46.954	9319.0	5.0
Итого:	42.49	0.00	42.39	0.00	42.39	7.750	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 116863	Коммуналец СДВ-И SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 116827	Коммуналец СДВ-И SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.02.2026	62.59	46.64	15.94	392.27	380.64	385.27	376.86	2.21	6.46	6.14	6.144	24.0	0.0	
02.02.2026	67.39	49.61	17.79	392.18	380.09	384.17	375.80	2.20	6.27	5.96	6.837	24.0	0.0	
03.02.2026	65.80	48.61	17.19	391.89	379.90	384.22	375.80	2.22	6.53	6.22	6.608	24.0	0.0	
04.02.2026	61.38	46.39	14.99	391.93	380.37	385.18	376.62	2.25	6.35	6.03	5.775	24.0	0.0	
05.02.2026	63.85	47.91	15.94	391.85	379.99	384.58	375.99	2.26	6.37	6.06	6.134	24.0	0.0	
06.02.2026	68.67	50.46	18.21	395.65	383.05	387.27	378.55	2.28	6.40	6.07	7.056	24.0	0.0	
07.02.2026	65.21	49.46	15.75	414.25	401.68	406.27	397.15	2.27	6.12	5.77	6.400	24.0	0.0	
08.02.2026	64.28	48.89	15.39	414.28	402.28	406.51	397.85	2.15	6.34	5.98	6.261	24.0	0.0	
09.02.2026	62.59	48.06	14.54	412.99	402.10	405.62	397.82	1.94	6.34	5.97	5.900	24.0	0.0	
10.02.2026	68.63	51.23	17.39	403.56	392.36	395.01	387.57	1.90	6.28	5.94	6.875	24.0	0.0	
11.02.2026	71.94	53.35	18.59	408.34	396.22	398.93	391.01	2.01	6.04	5.70	7.423	24.0	0.0	
12.02.2026	72.12	53.69	18.43	416.12	404.37	406.48	399.01	1.86	6.02	5.67	7.497	24.0	0.0	
13.02.2026	66.00	50.36	15.65	419.15	408.97	410.87	404.20	1.64	5.94	5.57	6.432	24.0	0.0	
14.02.2026	61.97	47.73	14.24	411.39	402.08	404.17	397.87	1.57	6.28	5.91	5.757	24.0	0.0	
15.02.2026	55.80	43.80	12.00	399.81	391.30	394.08	387.89	1.58	6.11	5.76	4.731	24.0	0.0	
16.02.2026	53.86	42.59	11.27	400.19	391.68	394.85	388.47	1.63	6.46	6.10	4.450	24.0	0.0	
17.02.2026	55.93	43.97	11.96	407.58	398.58	401.72	395.07	1.67	6.50	6.13	4.804	24.0	0.0	
18.02.2026	58.67	45.85	12.82	409.19	399.86	402.74	396.02	1.68	6.57	6.20	5.163	24.0	0.0	
19.02.2026	64.40	48.84	15.56	401.00	391.60	393.46	387.30	1.58	6.46	6.12	6.125	24.0	0.0	
20.02.2026	66.60	50.60	16.00	411.84	402.04	403.57	397.31	1.57	6.18	5.82	6.461	24.0	0.0	
21.02.2026	64.56	49.40	15.15	416.64	407.02	408.76	402.45	1.56	6.11	5.74	6.196	24.0	0.0	
22.02.2026	62.20	47.80	14.40	415.10	405.77	407.78	401.51	1.55	5.99	5.61	5.873	24.0	0.0	
23.02.2026	66.40	50.15	16.25	414.29	404.30	406.02	399.59	1.60	6.11	5.76	6.601	24.0	0.0	
24.02.2026	66.45	50.12	16.33	414.35	404.09	406.07	399.42	1.65	6.06	5.70	6.634	24.0	0.0	
25.02.2026	61.69	47.40	14.29	408.61	398.53	401.51	394.41	1.78	6.20	5.84	5.740	24.0	0.0	
26.02.2026	63.11	48.07	15.04	411.51	400.85	404.04	396.58	1.86	6.53	6.17	6.077	24.0	0.0	
27.02.2026	61.48	46.64	14.84	419.56	409.43	343.44	337.29	1.81	6.32	5.94	5.097	20.0	4.0	*
28.02.2026	65.11	48.59	16.52	392.87	383.37	385.34	379.20	1.61	5.75	5.43	6.368	24.0	0.0	
Средние:	63.88	48.44	15.45	---	---	---	---	1.85	6.25	5.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11378.37	11082.50	11097.93	10894.59	---	---	---	171.417	668.0	4.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	337210.10	362409.94	331293.94	358132.37	0.00	3911.214	0.000	0.000	35327.0	2366.0
28.02.2026	348588.47	373492.44	342391.87	369026.96	0.00	4082.631	0.000	0.000	35995.0	2370.0
Итого:	11378.37	11082.50	11097.93	10894.59	0.00	171.417	0.000	0.000	668.0	4.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____