Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 138134	Коммуналец СДВ-И SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 138159	Коммуналец СДВ-И SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.02.2026	70.03	52.45	17.58	410.42	406.23	401.39	401.03	0.09	4.97	3.91	7.069	24.0	0.0	0.00	
02.02.2026	68.81	51.74	17.07	410.13	406.08	401.39	401.02	0.09	5.24	4.18	6.862	24.0	0.0	0.00	
03.02.2026	63.16	48.65	14.51	409.51	406.24	402.04	401.80	0.06	5.21	4.15	5.840	24.0	0.0	0.00	
04.02.2026	65.36	49.27	16.08	242.64	240.55	237.94	237.81	0.05	5.20	4.21	3.832	24.0	0.0	0.00	*
05.02.2026	71.78	53.42	18.36	409.44	405.42	400.01	400.03	0.00	4.93	3.87	7.355	24.0	0.0	0.00	
06.02.2026	67.36	50.86	16.50	409.82	406.62	401.41	401.69	-0.07	4.85	3.79	6.635	24.0	0.0	0.00	
07.02.2026	66.70	50.55	16.15	409.65	406.53	401.39	401.68	-0.07	4.87	3.81	6.491	24.0	0.0	0.00	
08.02.2026	64.55	49.60	14.95	409.42	406.55	401.65	401.88	-0.06	4.90	3.84	6.014	24.0	0.0	0.00	
09.02.2026	71.19	53.57	17.61	410.16	406.57	400.84	401.15	-0.08	4.87	3.82	7.071	24.0	0.0	0.00	
10.02.2026	74.68	55.57	19.11	410.75	406.61	400.59	400.76	-0.04	4.83	3.77	7.668	24.0	0.0	0.00	
11.02.2026	74.52	55.32	19.20	410.55	406.54	400.43	400.77	-0.08	4.72	3.66	7.701	24.0	0.0	0.00	
12.02.2026	68.10	51.71	16.39	409.93	406.44	401.35	401.39	-0.01	4.99	3.93	6.588	24.0	0.0	0.00	
13.02.2026	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	
14.02.2026	63.24	48.82	14.42	184.13	182.95	180.75	180.94	-0.10	5.08	4.02	2.611	11.0	0.0	0.00	
15.02.2026	57.47	45.52	11.95	408.51	406.62	402.30	402.73	-0.11	5.05	3.98	4.816	24.0	0.0	0.00	
16.02.2026	55.50	44.40	11.10	408.66	406.65	402.84	402.96	-0.03	5.16	4.09	4.478	24.0	0.0	0.00	
17.02.2026	58.52	46.14	12.38	408.93	406.57	402.47	402.58	-0.03	5.10	4.03	4.991	24.0	0.0	0.00	
18.02.2026	60.68	47.60	13.08	409.01	406.50	402.12	402.23	-0.03	5.07	4.01	5.267	24.0	0.0	0.00	
19.02.2026	67.20	51.11	16.09	409.77	406.49	401.38	401.54	-0.04	5.06	3.99	6.466	24.0	0.0	0.00	
20.02.2026	68.84	52.21	16.63	413.39	409.84	404.57	404.64	-0.02	5.06	3.98	6.737	24.0	0.0	0.00	
21.02.2026	66.83	51.15	15.69	417.32	413.98	408.87	408.92	-0.01	5.02	3.92	6.423	24.0	0.0	0.00	
22.02.2026	64.18	49.61	14.57	417.58	414.39	409.75	409.66	0.02	4.87	3.76	5.981	24.0	0.0	0.00	
23.02.2026	68.68	52.11	16.57	418.17	414.38	409.28	409.15	0.03	4.86	3.76	6.794	24.0	0.0	0.00	
24.02.2026	69.15	52.42	16.73	418.11	414.25	409.10	408.96	0.03	4.91	3.81	6.856	24.0	0.0	0.00	
25.02.2026	63.46	49.22	14.24	417.58	414.29	409.91	409.63	0.07	4.99	3.88	5.845	24.0	0.0	0.00	
26.02.2026	66.03	50.61	15.42	417.74	414.16	409.48	409.26	0.05	5.13	4.03	6.323	24.0	0.0	0.00	
27.02.2026	67.34	51.35	15.99	417.98	414.18	409.43	409.12	0.08	5.14	4.04	6.555	24.0	0.0	0.00	
28.02.2026	67.48	51.42	16.06	418.02	414.18	409.44	409.11	0.08	5.52	4.42	6.586	24.0	0.0	0.00	
Средние:	66.33	50.61	15.72	---	---	---	---	0.00	5.02	3.95	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	10737.30	10649.80	10522.13	10522.42	---	---	---	165.856	635.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	6779.38	6710.29	6616.50	6616.15	0.00	121.821	0.000	0.000	376.0	0.0
28.02.2026	5984.88	5939.43	5871.70	5871.42	0.00	86.730	0.000	0.000	347.0	0.0
Итого:	-794.50	-770.86	-744.80	-744.73	0.00	-35.091	0.000	0.000	-29.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.02.2026	60.44	44.05	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.02.2026	60.35	44.55	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.02.2026	60.51	45.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.02.2026	60.38	44.94	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.02.2026	60.28	44.40	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.02.2026	60.30	44.69	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.02.2026	60.42	44.78	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.02.2026	60.43	44.78	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.02.2026	60.28	45.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.02.2026	60.26	45.14	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.02.2026	60.25	44.87	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.02.2026	60.44	45.11	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.02.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.02.2026	61.18	45.92	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	6.50	0.000	11.0	0.0	5.00	
15.02.2026	60.59	45.69	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.02.2026	60.71	45.61	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.02.2026	60.47	45.53	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.02.2026	60.41	45.73	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.02.2026	60.27	45.14	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.02.2026	60.30	45.21	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.02.2026	60.32	45.01	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.02.2026	60.45	45.05	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.02.2026	60.37	45.07	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.02.2026	60.37	44.83	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.02.2026	60.69	45.54	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.02.2026	60.46	45.12	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.02.2026	60.81	45.31	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.02.2026	60.46	44.99	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	60.45	45.08	15.37	---	---	---	---	---	6.22	6.52	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	635.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	376.0	0.0
28.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	347.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	-29.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации