Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 373693	КТСП-Н SN 21555г
Обратка:	ПРЭМ SN 373712	КТСП-Н SN 21555х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	70.07	57.59	12.48	468.45	466.24	0.47	458.17	459.11	-0.20	-0.94	7.00	7.00	5.713	24.0	0.0	
02.02.2026	68.75	56.73	12.02	468.22	466.11	0.45	458.27	459.21	-0.20	-0.94	7.00	7.00	5.504	24.0	0.0	
03.02.2026	63.37	53.15	10.22	466.96	465.33	0.35	458.43	459.22	-0.17	-0.79	7.00	7.00	4.681	24.0	0.0	
04.02.2026	65.68	54.81	10.87	467.36	465.50	0.40	458.22	459.04	-0.18	-0.82	7.00	7.00	4.975	24.0	0.0	
05.02.2026	71.54	58.71	12.83	468.65	466.01	0.56	457.93	458.64	-0.15	-0.71	7.00	7.00	5.875	24.0	0.0	
06.02.2026	67.64	56.21	11.43	467.54	465.52	0.43	457.90	458.71	-0.18	-0.81	7.00	7.00	5.229	24.0	0.0	
07.02.2026	66.79	55.57	11.22	467.40	465.47	0.41	458.01	458.81	-0.17	-0.80	7.00	7.00	5.136	24.0	0.0	
08.02.2026	64.62	54.17	10.45	466.96	465.20	0.38	458.15	458.88	-0.16	-0.73	7.00	7.00	4.783	24.0	0.0	
09.02.2026	71.20	58.68	12.52	468.08	465.71	0.51	457.47	458.33	-0.19	-0.86	7.00	7.00	5.725	24.0	0.0	
10.02.2026	74.77	61.23	13.54	468.62	465.92	0.58	457.05	457.92	-0.19	-0.87	7.00	7.00	6.191	24.0	0.0	
11.02.2026	74.91	61.28	13.63	468.53	465.78	0.59	456.93	457.75	-0.18	-0.82	7.00	7.00	6.228	24.0	0.0	
12.02.2026	68.36	56.92	11.44	471.15	469.04	0.45	461.26	462.02	-0.16	-0.76	7.00	7.00	5.272	24.0	0.0	
13.02.2026	64.23	54.13	10.10	477.36	475.57	0.38	468.43	469.13	-0.15	-0.70	7.00	7.00	4.728	24.0	0.0	
14.02.2026	57.70	49.48	8.22	476.14	474.80	0.28	468.81	469.40	-0.13	-0.59	7.00	7.00	3.846	24.0	0.0	
15.02.2026	55.71	48.01	7.70	476.12	474.88	0.26	469.27	469.80	-0.11	-0.53	7.00	7.00	3.608	24.0	0.0	
16.02.2026	58.36	49.81	8.55	476.53	474.98	0.33	469.05	469.48	-0.09	-0.43	7.00	7.00	4.005	24.0	0.0	
17.02.2026	60.90	51.74	9.16	476.89	475.22	0.35	468.78	469.33	-0.12	-0.55	7.00	7.00	4.290	24.0	0.0	
18.02.2026	67.06	55.88	11.18	477.98	475.73	0.47	468.29	468.82	-0.11	-0.53	7.00	7.00	5.232	24.0	0.0	
19.02.2026	69.03	57.40	11.63	478.15	475.74	0.51	467.92	468.53	-0.13	-0.61	7.00	7.00	5.442	24.0	0.0	
20.02.2026	67.12	55.97	11.15	479.08	476.79	0.48	469.32	469.87	-0.12	-0.55	7.00	7.00	5.224	24.0	0.0	
21.02.2026	64.29	54.03	10.26	479.56	477.50	0.43	470.59	471.04	-0.10	-0.45	7.00	7.00	4.820	24.0	0.0	
22.02.2026	68.78	57.06	11.72	479.04	476.60	0.51	468.87	469.45	-0.12	-0.58	7.00	7.00	5.492	24.0	0.0	
23.02.2026	69.44	57.32	12.12	468.98	466.45	0.54	458.86	459.37	-0.11	-0.51	7.00	7.00	5.559	24.0	0.0	
24.02.2026	63.82	53.58	10.24	470.18	468.17	0.43	461.47	461.92	-0.10	-0.45	7.00	7.00	4.721	24.0	0.0	
25.02.2026	66.08	55.11	10.97	474.14	471.89	0.48	464.81	465.27	-0.10	-0.46	7.00	7.00	5.095	24.0	0.0	
26.02.2026	67.55	56.04	11.51	473.54	471.11	0.51	463.83	464.31	-0.10	-0.48	7.00	7.00	5.337	24.0	0.0	
27.02.2026	63.69	53.70	9.99	498.60	496.38	0.45	489.35	489.72	-0.08	-0.37	7.00	7.00	4.876	24.0	0.0	
28.02.2026	63.80	53.19	10.61	465.16	462.85	0.50	456.55	456.75	-0.04	-0.20	7.00	7.00	4.835	24.0	0.0	
Средние:	66.26	55.27	10.99	---	---	0.45	---	---	-0.14	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13245.37	13186.49	---	12981.99	12999.83	---	-17.84	---	---	142.422	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	276600.52	276279.51	272806.80	273493.00	-686.20	2073.812	21082.0	0.0
28.02.2026	289845.89	289466.00	285788.79	286492.83	-704.04	2216.234	21754.0	0.0
Итого:	13245.37	13186.49	12981.99	12999.83	-17.84	142.422	672.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 373693

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 21555г

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	21.32	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
02.02.2026	20.96	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
03.02.2026	21.83	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
04.02.2026	22.70	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
05.02.2026	21.10	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
06.02.2026	22.17	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
07.02.2026	22.32	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
08.02.2026	22.70	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
09.02.2026	22.52	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
10.02.2026	21.92	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
11.02.2026	21.43	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
12.02.2026	22.22	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
13.02.2026	22.29	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
14.02.2026	22.58	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
15.02.2026	22.14	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
16.02.2026	21.67	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
17.02.2026	21.82	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
18.02.2026	21.11	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
19.02.2026	21.49	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
20.02.2026	21.02	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
21.02.2026	21.21	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
22.02.2026	21.11	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
23.02.2026	20.12	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
24.02.2026	20.64	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
25.02.2026	20.99	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
26.02.2026	20.81	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
27.02.2026	20.50	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
28.02.2026	20.29	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
Средние:	21.54	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	672.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	154.49	151.99	8.655	21082.0	0.0
28.02.2026	154.49	151.99	8.655	21754.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	672.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____