Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374520	КТС-Б SN 31886г
Обратка:	ПРЭМ SN 373682	КТС-Б SN 31886х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	70.24	58.12	12.12	423.68	408.73	3.59	414.35	402.39	2.93	11.96	7.00	7.00	5.020	24.0	0.0	
02.02.2026	68.95	57.33	11.62	423.43	408.55	3.58	414.40	402.38	2.94	12.02	7.00	7.00	4.814	24.0	0.0	
03.02.2026	63.59	53.60	9.99	422.47	407.75	3.55	414.70	402.32	3.03	12.38	7.00	7.00	4.136	24.0	0.0	
04.02.2026	65.79	55.25	10.54	422.78	408.00	3.56	414.51	402.26	3.00	12.25	7.00	7.00	4.366	24.0	0.0	
05.02.2026	71.68	59.16	12.52	424.00	408.85	3.64	414.30	402.26	2.95	12.04	7.00	7.00	5.187	24.0	0.0	
06.02.2026	67.88	56.66	11.22	423.14	408.16	3.60	414.34	402.11	3.00	12.23	7.00	7.00	4.643	24.0	0.0	
07.02.2026	66.96	55.99	10.97	423.04	408.06	3.60	414.49	402.16	3.02	12.33	7.00	7.00	4.544	24.0	0.0	
08.02.2026	64.78	54.56	10.22	422.70	407.77	3.60	414.65	402.14	3.06	12.51	7.00	7.00	4.235	24.0	0.0	
09.02.2026	71.30	59.06	12.24	423.64	408.43	3.66	414.02	401.90	2.97	12.12	7.00	7.00	5.070	24.0	0.0	
10.02.2026	74.98	61.66	13.32	424.20	408.80	3.70	413.62	401.69	2.93	11.93	7.00	7.00	5.513	24.0	0.0	
11.02.2026	75.14	61.77	13.37	424.08	408.70	3.69	413.48	401.58	2.92	11.90	7.00	7.00	5.534	24.0	0.0	
12.02.2026	68.61	57.37	11.24	426.40	411.30	3.61	417.37	405.08	2.99	12.29	7.00	7.00	4.687	24.0	0.0	
13.02.2026	64.43	54.51	9.92	432.42	417.19	3.59	424.28	411.45	3.07	12.83	7.00	7.00	4.207	24.0	0.0	
14.02.2026	57.87	49.81	8.06	431.42	416.27	3.57	424.77	411.44	3.19	13.33	7.00	7.00	3.421	24.0	0.0	
15.02.2026	55.83	48.31	7.52	431.40	416.24	3.58	425.21	411.67	3.24	13.54	7.00	7.00	3.191	24.0	0.0	
16.02.2026	58.42	50.08	8.34	431.70	416.44	3.60	424.92	411.57	3.19	13.35	7.00	7.00	3.538	24.0	0.0	
17.02.2026	61.03	52.09	8.94	432.08	416.72	3.62	424.70	411.47	3.16	13.23	7.00	7.00	3.793	24.0	0.0	
18.02.2026	67.12	56.29	10.83	432.99	417.36	3.68	424.18	411.23	3.10	12.95	7.00	7.00	4.593	24.0	0.0	
19.02.2026	69.22	57.94	11.28	433.29	417.57	3.70	423.98	411.12	3.08	12.86	7.00	7.00	4.782	24.0	0.0	
20.02.2026	67.34	56.61	10.73	434.03	418.42	3.66	425.15	412.21	3.09	12.94	7.00	7.00	4.562	24.0	0.0	
21.02.2026	64.47	54.62	9.85	434.49	418.98	3.63	426.29	413.19	3.12	13.10	7.00	7.00	4.195	24.0	0.0	
22.02.2026	68.90	57.64	11.26	434.18	418.47	3.68	424.94	412.08	3.07	12.86	7.00	7.00	4.784	24.0	0.0	
23.02.2026	69.66	58.03	11.63	424.74	409.20	3.73	415.52	402.84	3.10	12.68	7.00	7.00	4.831	24.0	0.0	
24.02.2026	64.02	54.15	9.87	425.89	410.50	3.68	417.97	404.91	3.17	13.06	7.00	7.00	4.122	24.0	0.0	
25.02.2026	66.21	55.72	10.49	429.50	413.98	3.68	420.98	408.03	3.12	12.95	7.00	7.00	4.407	24.0	0.0	
26.02.2026	67.71	56.73	10.98	428.91	413.33	3.70	420.05	407.21	3.10	12.84	7.00	7.00	4.608	24.0	0.0	
27.02.2026	64.20	54.22	9.98	432.61	417.02	3.67	424.46	411.32	3.14	13.14	7.00	7.00	4.225	24.0	0.0	
28.02.2026	63.97	53.93	10.04	423.73	408.38	3.69	415.84	402.91	3.16	12.93	7.00	7.00	4.172	24.0	0.0	
Средние:	66.44	55.76	10.68	---	---	3.64	---	---	3.07	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11976.94	11549.17	---	11737.47	11382.92	---	354.55	---	---	125.180	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	256889.87	248718.07	253300.18	246088.69	7211.49	1779.720	21275.0	866.0
28.02.2026	268866.81	260267.24	265037.65	257471.61	7566.04	1904.900	21947.0	866.0
Итого:	11976.94	11549.17	11737.47	11382.92	354.55	125.180	672.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	BHP	BOC	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	68.13	62.39	5.74	23.52	79.78	23.03	78.40	-55.37	7.00	7.00	-3.025	-3.157	24.0	0.0	*
02.02.2026	66.71	61.00	5.71	23.49	82.74	23.01	81.37	-58.36	7.00	7.00	-3.116	-3.246	24.0	0.0	*
03.02.2026	67.07	61.50	5.57	21.75	84.21	21.27	82.73	-61.46	7.00	7.00	-3.335	-3.451	24.0	0.0	*
04.02.2026	70.85	64.90	5.95	21.54	84.73	21.06	83.13	-62.07	7.00	7.00	-3.573	-3.697	24.0	0.0	*
05.02.2026	69.92	63.78	6.14	20.52	84.17	20.06	82.61	-62.55	7.00	7.00	-3.531	-3.654	24.0	0.0	*
06.02.2026	71.53	66.27	5.26	21.53	89.56	21.04	87.79	-66.75	7.00	7.00	-3.959	-4.071	24.0	0.0	*
07.02.2026	69.30	63.43	5.87	20.67	82.71	20.19	81.17	-60.98	7.00	7.00	-3.422	-3.544	24.0	0.0	*
08.02.2026	68.06	62.40	5.66	19.18	82.59	18.75	81.11	-62.36	7.00	7.00	-3.453	-3.557	24.0	0.0	*
09.02.2026	71.56	65.32	6.24	19.76	81.77	19.31	80.18	-60.87	7.00	7.00	-3.530	-3.651	24.0	0.0	*
10.02.2026	71.54	65.30	6.24	18.13	82.66	17.70	80.99	-63.29	7.00	7.00	-3.686	-3.797	24.0	0.0	*
11.02.2026	71.67	65.43	6.24	18.53	83.11	18.06	81.45	-63.39	7.00	7.00	-3.697	-3.812	24.0	0.0	*
12.02.2026	70.23	64.19	6.04	19.59	82.96	19.11	81.43	-62.32	7.00	7.00	-3.551	-3.667	24.0	0.0	*
13.02.2026	66.58	61.17	5.41	18.24	82.59	17.87	81.14	-63.27	7.00	7.00	-3.436	-3.536	24.0	0.0	*
14.02.2026	63.40	58.32	5.08	17.89	82.15	17.55	80.88	-63.33	7.00	7.00	-3.268	-3.355	24.0	0.0	*
15.02.2026	55.21	51.29	3.92	15.90	80.11	15.66	79.13	-63.47	7.00	7.00	-2.856	-2.922	24.0	0.0	*
16.02.2026	59.63	55.25	4.38	19.31	81.31	19.04	80.17	-61.13	7.00	7.00	-2.966	-3.055	24.0	0.0	*
17.02.2026	62.20	57.19	5.01	18.23	81.53	17.92	80.29	-62.37	7.00	7.00	-3.147	-3.233	24.0	0.0	*
18.02.2026	68.05	62.08	5.97	18.16	81.95	17.77	80.52	-62.75	7.00	7.00	-3.457	-3.555	24.0	0.0	*
19.02.2026	71.52	65.55	5.97	19.10	82.13	18.64	80.53	-61.89	7.00	7.00	-3.615	-3.728	24.0	0.0	*
20.02.2026	69.75	63.47	6.28	18.13	77.31	17.67	75.84	-58.17	7.00	7.00	-3.271	-3.380	24.0	0.0	*
21.02.2026	69.23	63.03	6.20	18.88	78.26	18.43	76.82	-58.39	7.00	7.00	-3.253	-3.366	24.0	0.0	*
22.02.2026	71.19	64.79	6.40	18.82	78.08	18.37	76.59	-58.22	7.00	7.00	-3.342	-3.461	24.0	0.0	*
23.02.2026	71.10	65.40	5.70	21.14	91.41	20.66	89.67	-69.01	7.00	7.00	-4.030	-4.148	24.0	0.0	*
24.02.2026	67.05	62.58	4.47	18.37	89.99	17.98	88.40	-70.42	7.00	7.00	-3.954	-4.045	24.0	0.0	*
25.02.2026	66.26	60.43	5.83	19.18	79.23	18.80	77.92	-59.12	7.00	7.00	-3.145	-3.253	24.0	0.0	*
26.02.2026	71.81	65.30	6.51	18.80	78.69	18.32	77.22	-58.90	7.00	7.00	-3.413	-3.533	24.0	0.0	*
27.02.2026	69.85	64.49	5.36	17.01	70.34	16.63	69.05	-52.42	7.00	7.00	-3.010	-3.103	24.0	0.0	*
28.02.2026	71.86	66.51	5.35	22.24	94.57	21.75	92.64	-70.89	7.00	7.00	-4.223	-4.338	24.0	0.0	*
Средние:	68.26	62.60	5.66	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	547.61	2310.64	535.65	2269.17	-1733.52	---	---	-96.264	-99.315	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	BHP	BOC
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.01.2026	5623.24	26107.65	5518.26	25725.86	-20207.60	-1044.744	-1069.644	21275.0	866.0
28.02.2026	6170.85	28418.29	6053.91	27995.03	-21941.12	-1141.008	-1168.959	21947.0	866.0
Итого:	547.61	2310.64	535.65	2269.17	-1733.52	-96.264	-99.315	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации