Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533	Коммуналец СДВ-И SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887	Коммуналец СДВ-И SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	Qтс	Траб	Траб.шта	T стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.02.2026	70.04	59.04	11.00	384.30	382.24	375.83	376.07	-0.06	375.83	0.55	0.46	4.139	24.0	24.0	0.0	
02.02.2026	68.76	58.11	10.65	384.03	382.10	375.84	376.11	-0.07	375.84	0.57	0.48	4.005	24.0	24.0	0.0	
03.02.2026	63.40	54.32	9.08	382.97	381.40	375.93	376.13	-0.05	375.93	0.57	0.48	3.415	24.0	24.0	0.0	
04.02.2026	29.48	25.24	4.24	152.52	151.89	149.61	149.71	-0.07	149.61	0.58	0.48	1.394	21.0	9.6	11.4	*
05.02.2026	2.41	2.41	0.00	0.33	0.33	0.32	0.32	0.00	0.00	0.61	0.51	0.000	24.0	0.0	24.0	*
06.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
07.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
08.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
09.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
10.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
11.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
12.02.2026	24.40	20.80	3.60	145.45	144.78	142.46	142.54	-0.05	142.46	0.58	0.48	1.366	24.0	8.6	15.4	*
13.02.2026	64.24	55.47	8.77	404.79	403.23	397.16	397.42	-0.07	397.16	0.56	0.46	3.487	24.0	24.0	0.0	
14.02.2026	57.71	50.59	7.12	403.59	402.46	397.35	397.59	-0.06	397.35	0.54	0.44	2.831	24.0	24.0	0.0	
15.02.2026	55.68	49.04	6.64	403.44	402.43	397.61	397.85	-0.06	397.61	0.56	0.46	2.642	24.0	24.0	0.0	
16.02.2026	58.26	50.93	7.33	403.81	402.64	397.46	397.72	-0.06	397.46	0.56	0.46	2.919	24.0	24.0	0.0	
17.02.2026	60.86	53.01	7.85	404.23	402.89	397.34	397.57	-0.06	397.34	0.56	0.46	3.124	24.0	24.0	0.0	
18.02.2026	66.94	57.34	9.60	405.24	403.40	397.00	397.22	-0.06	397.00	0.58	0.48	3.815	24.0	24.0	0.0	
19.02.2026	69.01	58.95	10.06	405.57	403.58	396.87	397.08	-0.05	396.87	0.58	0.49	3.998	24.0	24.0	0.0	
20.02.2026	67.13	57.55	9.58	407.48	405.68	399.16	399.43	-0.07	399.16	0.59	0.49	3.827	24.0	24.0	0.0	*
21.02.2026	64.27	55.46	8.81	408.86	407.24	401.15	401.38	-0.06	401.15	0.57	0.47	3.538	24.0	24.0	0.0	
22.02.2026	68.70	58.71	9.99	407.59	405.64	398.91	399.16	-0.06	398.91	0.58	0.48	3.992	24.0	24.0	0.0	
23.02.2026	69.45	58.78	10.67	386.45	384.43	378.06	378.27	-0.06	378.06	0.57	0.48	4.039	24.0	24.0	0.0	
24.02.2026	63.84	54.92	8.92	390.03	388.42	382.76	382.94	-0.05	382.76	0.57	0.48	3.418	24.0	24.0	0.0	
25.02.2026	66.02	56.54	9.48	397.68	395.90	389.80	390.00	-0.05	389.80	0.58	0.49	3.699	24.0	24.0	0.0	
26.02.2026	67.51	57.59	9.92	398.17	396.33	389.96	390.21	-0.07	389.96	0.56	0.46	3.875	24.0	24.0	0.0	
27.02.2026	64.07	55.03	9.04	399.39	397.83	391.85	392.16	-0.08	389.63	0.54	0.44	3.543	24.0	23.9	0.1	*
28.02.2026	63.77	54.66	9.11	394.84	393.35	387.50	387.84	-0.09	387.50	0.52	0.43	3.534	24.0	24.0	0.0	
Средние:	45.93	39.45	6.48	---	---	---	---	-0.05	---	0.57	0.48	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7870.76	7838.18	7719.95	7724.71	---	7717.40	---	---	70.600	669.0	474.0	194.9	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.01.2026	463916.01	460978.09	457189.25	456004.32	455131.03	3576.303	56863.5
28.02.2026	471786.77	468816.27	464909.20	463729.04	462848.42	3646.903	57532.5
Итого:	7870.76	7838.17	7719.95	7724.71	7717.40	70.600	669.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533	Коммуналец СДВ-И SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887	Коммуналец СДВ-И SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t3	t4	dt	V3	V4	M3	M4	Mтс	P3	P4	Qтс	Траб	раб.шта	T стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.02.2026	69.25	61.91	7.34	63.62	53.83	62.25	52.88	9.37	0.57	0.49	0.978	24.0	24.0	0.0	
02.02.2026	67.63	60.44	7.19	61.50	54.19	60.23	53.28	6.95	0.57	0.49	0.820	24.0	24.0	0.0	
03.02.2026	67.97	60.85	7.12	61.07	54.24	59.79	53.31	6.49	0.57	0.49	0.785	24.0	24.0	0.0	
04.02.2026	32.89	29.33	3.56	24.19	21.67	23.62	21.26	2.37	0.59	0.50	0.323	21.0	9.6	11.4	*
05.02.2026	1.32	0.00	1.32	0.13	0.08	0.13	0.00	0.00	0.61	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
06.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
07.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
08.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
09.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
10.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
11.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.000	24.0	0.0	24.0	*
12.02.2026	25.37	22.66	2.71	22.39	19.14	21.89	18.79	3.10	0.59	0.49	0.344	24.0	8.6	15.4	*
13.02.2026	67.60	60.60	7.00	61.15	53.59	59.88	52.68	7.21	0.57	0.49	0.810	24.0	24.0	0.0	
14.02.2026	64.16	57.71	6.45	60.93	53.49	59.79	52.66	7.13	0.57	0.49	0.744	24.0	24.0	0.0	
15.02.2026	56.06	51.06	5.00	63.47	52.65	62.54	52.01	10.54	0.57	0.48	0.790	24.0	24.0	0.0	
16.02.2026	60.61	54.74	5.87	61.87	53.23	60.83	52.48	8.35	0.57	0.49	0.765	24.0	24.0	0.0	
17.02.2026	62.92	56.65	6.27	60.43	53.57	59.34	52.77	6.57	0.57	0.49	0.711	24.0	24.0	0.0	
18.02.2026	68.74	61.40	7.34	60.79	53.69	59.50	52.75	6.74	0.57	0.49	0.819	24.0	24.0	0.0	
19.02.2026	72.76	64.78	7.98	61.51	53.57	60.06	52.54	7.51	0.57	0.49	0.925	24.0	24.0	0.0	
20.02.2026	70.76	62.60	8.16	57.94	51.58	56.64	50.64	5.98	0.57	0.49	0.792	24.0	23.9	0.1	*
21.02.2026	70.15	62.40	7.75	60.01	52.01	58.68	51.08	7.60	0.57	0.49	0.884	24.0	24.0	0.0	
22.02.2026	72.14	64.10	8.04	59.69	52.19	58.30	51.21	7.10	0.57	0.49	0.888	24.0	24.0	0.0	
23.02.2026	72.16	64.30	7.86	63.22	54.84	61.75	53.81	7.95	0.57	0.48	0.955	24.0	24.0	0.0	
24.02.2026	68.19	61.13	7.06	61.86	54.64	60.56	53.70	6.86	0.58	0.49	0.807	24.0	24.0	0.0	
25.02.2026	67.02	59.76	7.26	59.51	52.07	58.29	51.21	7.08	0.57	0.49	0.815	24.0	24.0	0.0	
26.02.2026	72.74	64.49	8.25	58.75	51.86	57.36	50.88	6.48	0.57	0.49	0.858	24.0	24.0	0.0	
27.02.2026	69.57	61.78	7.79	59.94	53.54	58.59	52.55	5.99	0.54	0.45	0.783	24.0	23.4	0.6	*
28.02.2026	72.53	65.84	6.69	76.15	67.97	74.37	66.63	7.74	0.58	0.46	0.963	24.0	24.0	0.0	
Средние:	48.31	43.16	5.14	---	---	---	---	---	0.58	0.49	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1220.11	1067.64	1194.38	1049.10	145.09	---	---	16.557	669.0	473.4	195.6	

Дата	V3	V4	M3	M4	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.01.2026	133864.50	118481.98	131490.41	116723.38	14775.97	1508.159	56863.5
28.02.2026	135084.60	119549.62	132684.79	117772.48	14921.06	1524.716	57532.5
Итого:	1220.10	1067.64	1194.38	1049.10	145.09	16.557	669.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____