Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 414767	КТС-Б SN 31896г
Обратка:	ПРЭМ SN 414576	КТС-Б SN 31896х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	69.97	52.45	17.52	264.00	262.89	0.42	258.22	259.56	-0.52	-1.34	7.00	7.00	4.521	24.0	0.0	
02.02.2026	68.69	51.86	16.83	263.79	262.80	0.38	258.18	259.50	-0.51	-1.32	7.00	7.00	4.339	24.0	0.0	
03.02.2026	63.35	48.80	14.55	262.98	262.31	0.26	258.17	259.36	-0.46	-1.19	7.00	7.00	3.751	24.0	0.0	
04.02.2026	65.55	50.17	15.38	263.25	262.49	0.29	258.10	259.40	-0.50	-1.30	7.00	7.00	3.966	24.0	0.0	
05.02.2026	71.40	53.27	18.13	264.10	262.95	0.44	258.12	259.47	-0.52	-1.35	7.00	7.00	4.677	24.0	0.0	
06.02.2026	67.62	51.28	16.34	263.42	262.54	0.33	258.00	259.32	-0.51	-1.32	7.00	7.00	4.209	24.0	0.0	
07.02.2026	66.71	50.78	15.93	263.31	262.50	0.31	258.03	259.36	-0.51	-1.33	7.00	7.00	4.103	24.0	0.0	
08.02.2026	64.54	49.64	14.90	262.99	262.34	0.25	258.00	259.30	-0.50	-1.30	7.00	7.00	3.837	24.0	0.0	
09.02.2026	71.02	53.28	17.74	263.78	262.76	0.39	257.82	259.29	-0.57	-1.47	7.00	7.00	4.568	24.0	0.0	
10.02.2026	74.67	55.52	19.15	264.19	262.99	0.46	257.65	259.24	-0.62	-1.59	7.00	7.00	4.932	24.0	0.0	
11.02.2026	74.83	55.51	19.32	264.12	262.91	0.46	257.57	259.14	-0.61	-1.57	7.00	7.00	4.974	24.0	0.0	
12.02.2026	68.33	52.20	16.13	270.22	269.47	0.28	264.54	266.06	-0.57	-1.52	7.00	7.00	4.258	24.0	0.0	
13.02.2026	64.18	50.26	13.92	282.99	282.54	0.16	277.70	279.21	-0.54	-1.51	7.00	7.00	3.860	24.0	0.0	
14.02.2026	57.66	46.33	11.33	282.08	281.98	0.04	277.76	279.16	-0.50	-1.40	7.00	7.00	3.143	24.0	0.0	
15.02.2026	55.63	45.07	10.56	281.99	282.00	0.00	277.91	279.27	-0.49	-1.36	7.00	7.00	2.932	24.0	0.0	
16.02.2026	58.20	46.54	11.66	282.25	282.12	0.05	277.85	279.25	-0.50	-1.40	7.00	7.00	3.233	24.0	0.0	
17.02.2026	60.80	48.26	12.54	282.54	282.29	0.09	277.74	279.23	-0.54	-1.49	7.00	7.00	3.481	24.0	0.0	
18.02.2026	66.86	51.71	15.15	283.28	282.69	0.21	277.55	279.15	-0.57	-1.60	7.00	7.00	4.197	24.0	0.0	
19.02.2026	68.94	53.16	15.78	283.44	282.77	0.24	277.42	279.05	-0.59	-1.63	7.00	7.00	4.373	24.0	0.0	
20.02.2026	67.12	52.07	15.05	273.70	273.18	0.19	268.15	269.74	-0.59	-1.59	7.00	7.00	4.029	23.0	1.0	*
21.02.2026	64.21	50.52	13.69	287.09	286.75	0.12	281.72	283.39	-0.59	-1.67	7.00	7.00	3.850	24.0	0.0	
22.02.2026	68.62	52.95	15.67	285.67	285.07	0.21	279.60	281.35	-0.62	-1.75	7.00	7.00	4.377	24.0	0.0	
23.02.2026	69.38	52.64	16.74	266.26	265.55	0.27	260.56	262.16	-0.61	-1.60	7.00	7.00	4.359	24.0	0.0	
24.02.2026	63.77	49.65	14.12	269.76	269.38	0.14	264.81	266.28	-0.55	-1.47	7.00	7.00	3.735	24.0	0.0	
25.02.2026	65.95	51.13	14.82	276.72	276.28	0.16	271.30	272.95	-0.61	-1.65	7.00	7.00	4.015	24.0	0.0	
26.02.2026	67.44	51.96	15.48	276.99	276.45	0.20	271.34	273.05	-0.63	-1.71	7.00	7.00	4.196	24.0	0.0	
27.02.2026	63.97	49.85	14.12	278.07	277.70	0.13	272.88	274.45	-0.57	-1.57	7.00	7.00	3.845	24.0	0.0	
28.02.2026	63.71	49.54	14.17	275.55	275.20	0.13	270.48	272.08	-0.59	-1.60	7.00	7.00	3.826	24.0	0.0	
Средние:	66.18	50.94	15.24	---	---	0.23	---	---	-0.55	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7638.53	7620.90	---	7487.17	7528.77	---	-41.60	---	---	113.586	671.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	153086.43	152839.18	151021.78	151523.41	-501.63	1582.503	21546.0	834.0
28.02.2026	160724.96	160460.08	158508.95	159052.18	-543.23	1696.089	22217.0	835.0
Итого:	7638.53	7620.90	7487.17	7528.77	-41.60	113.586	671.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.02.2026	65.71	49.64	39.41	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.02.2026	64.19	48.39	39.58	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.02.2026	64.57	48.02	39.55	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.02.2026	68.06	48.10	39.53	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.02.2026	67.09	47.87	39.51	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.02.2026	68.85	50.64	41.69	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.02.2026	66.70	46.87	38.96	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.02.2026	65.52	48.93	38.69	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.02.2026	68.66	47.45	38.88	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.02.2026	68.68	46.90	38.83	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.02.2026	68.82	47.69	38.81	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.02.2026	67.50	46.26	38.85	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.02.2026	64.27	48.11	38.73	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.02.2026	61.07	47.37	38.64	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.02.2026	53.61	48.43	38.44	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.02.2026	57.69	47.35	38.61	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.02.2026	59.83	46.92	38.56	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.02.2026	65.06	46.61	38.55	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.02.2026	68.87	46.23	38.50	7.00	7.00	0.0	24.0	*
20.02.2026	67.02	44.38	36.11	7.00	7.00	0.0	24.0	*
21.02.2026	66.61	46.69	37.31	7.00	7.00	0.0	24.0	*
22.02.2026	68.36	45.49	37.40	7.00	7.00	0.0	24.0	*
23.02.2026	68.47	47.41	39.24	7.00	7.00	0.0	24.0	*
24.02.2026	64.84	44.76	38.83	7.00	7.00	0.0	24.0	*
25.02.2026	63.66	44.41	37.41	7.00	7.00	0.0	24.0	*
26.02.2026	69.09	45.74	39.54	7.00	7.00	0.0	24.0	*
27.02.2026	65.57	30.75	23.08	7.00	7.00	0.0	24.0	*
28.02.2026	66.89	9.74	0.11	7.00	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	65.55	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	---	1267.13	1031.30	---	---	0.0	672.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.01.2026	39849.99	34939.19	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	22380.0
28.02.2026	41117.12	35970.49	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	23052.0
Итого:	1267.13	1031.30	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации