Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	67.48	51.19	16.29	245.64	248.16	-1.02	240.54	245.07	-1.87	-4.53	0.90	0.50	3.915	24.0	0.0	
02.02.2026	66.31	50.61	15.70	245.79	248.46	-1.08	240.83	245.41	-1.88	-4.58	0.90	0.50	3.776	24.0	0.0	
03.02.2026	61.29	47.80	13.49	245.62	248.68	-1.24	241.31	245.94	-1.90	-4.63	0.90	0.50	3.250	24.0	0.0	
04.02.2026	63.40	49.18	14.22	245.68	248.68	-1.21	241.13	245.82	-1.93	-4.69	0.90	0.50	3.429	24.0	0.0	
05.02.2026	68.91	52.23	16.68	246.00	248.52	-1.02	240.71	245.29	-1.88	-4.58	0.90	0.50	4.014	24.0	0.0	
06.02.2026	65.26	50.33	14.93	245.79	248.62	-1.14	240.96	245.63	-1.92	-4.67	0.90	0.50	3.597	24.0	0.0	
07.02.2026	64.53	49.90	14.63	245.79	248.66	-1.16	241.10	245.71	-1.89	-4.61	0.90	0.50	3.528	24.0	0.0	
08.02.2026	62.43	48.82	13.61	245.66	248.70	-1.23	241.21	245.87	-1.91	-4.66	0.90	0.50	3.281	24.0	0.0	
09.02.2026	68.37	52.32	16.05	235.78	238.27	-1.05	230.76	235.19	-1.90	-4.43	0.90	0.50	3.702	23.0	1.0	*
10.02.2026	71.91	54.45	17.46	246.25	248.54	-0.93	240.55	245.04	-1.85	-4.49	0.90	0.50	4.199	24.0	0.0	
11.02.2026	71.95	54.42	17.53	246.23	248.52	-0.93	240.52	245.02	-1.85	-4.50	0.90	0.50	4.220	24.0	0.0	
12.02.2026	66.08	51.11	14.97	245.85	248.68	-1.14	240.94	245.58	-1.91	-4.64	0.90	0.50	3.607	24.0	0.0	
13.02.2026	62.25	48.76	13.49	245.68	248.83	-1.27	241.27	245.98	-1.93	-4.71	0.90	0.50	3.253	24.0	0.0	
14.02.2026	56.09	45.04	11.05	245.44	249.02	-1.45	241.77	246.57	-1.97	-4.80	0.90	0.50	2.672	24.0	0.0	
15.02.2026	54.14	43.77	10.37	245.39	249.11	-1.50	241.98	246.80	-1.97	-4.82	0.90	0.50	2.508	24.0	0.0	
16.02.2026	56.78	45.32	11.46	245.50	249.08	-1.45	241.78	246.61	-1.98	-4.83	0.90	0.50	2.768	24.0	0.0	
17.02.2026	58.98	46.85	12.13	245.62	249.04	-1.38	241.64	246.40	-1.95	-4.76	0.90	0.50	2.930	24.0	0.0	
18.02.2026	64.86	50.14	14.72	245.93	248.94	-1.22	241.11	245.95	-1.99	-4.84	0.90	0.50	3.549	24.0	0.0	
19.02.2026	66.84	51.45	15.39	246.09	248.90	-1.14	241.07	245.78	-1.93	-4.71	0.90	0.50	3.709	24.0	0.0	
20.02.2026	65.10	50.27	14.83	246.06	248.98	-1.18	241.25	245.99	-1.95	-4.74	0.90	0.50	3.579	24.0	0.0	
21.02.2026	62.44	48.67	13.77	245.93	249.10	-1.28	241.52	246.23	-1.93	-4.71	0.90	0.50	3.326	24.0	0.0	
22.02.2026	66.58	51.04	15.54	246.15	248.96	-1.14	241.17	245.89	-1.94	-4.72	0.90	0.50	3.748	24.0	0.0	
23.02.2026	67.42	51.56	15.86	246.22	248.94	-1.10	241.12	245.82	-1.93	-4.70	0.90	0.50	3.824	24.0	0.0	
24.02.2026	62.15	48.62	13.53	245.84	249.04	-1.29	241.46	246.20	-1.94	-4.74	0.90	0.50	3.265	24.0	0.0	
25.02.2026	64.25	49.73	14.52	245.98	248.97	-1.21	241.29	246.06	-1.96	-4.77	0.90	0.50	3.500	24.0	0.0	
26.02.2026	65.77	50.55	15.22	246.32	249.20	-1.16	241.43	246.09	-1.91	-4.66	0.90	0.50	3.673	24.0	0.0	
27.02.2026	65.79	50.62	15.17	246.96	249.84	-1.16	242.06	246.74	-1.91	-4.68	0.90	0.50	3.669	24.0	0.0	
28.02.2026	65.74	50.56	15.18	246.20	249.10	-1.17	241.33	246.04	-1.93	-4.71	0.90	0.50	3.663	24.0	0.0	
Средние:	64.40	49.83	14.56	---	---	-1.19	---	---	-1.92	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6875.39	6957.54	---	6743.81	6874.72	---	-130.91	---	---	98.154	671.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	179026.81	181720.18	176576.55	180162.45	-3585.90	1994.511	30264.0	39.0
28.02.2026	185902.20	188677.72	183320.36	187037.17	-3716.81	2092.665	30935.0	40.0
Итого:	6875.39	6957.54	6743.81	6874.72	-130.91	98.154	671.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	53.32	43.65	9.67	24.98	12.69	24.63	12.62	12.01	0.60	7.00	0.700	0.480	24.0	0.0	
02.02.2026	53.35	43.74	9.61	22.76	12.77	22.45	12.69	9.76	0.60	7.00	0.592	0.386	24.0	0.0	
03.02.2026	53.10	43.37	9.73	22.50	12.71	22.20	12.67	9.53	0.60	7.00	0.580	0.378	24.0	0.0	
04.02.2026	53.54	44.16	9.38	22.46	12.74	22.17	12.64	9.53	0.60	7.00	0.581	0.382	24.0	0.0	
05.02.2026	52.86	43.31	9.55	21.73	12.75	21.44	12.68	8.76	0.60	7.00	0.538	0.346	24.0	0.0	
06.02.2026	52.94	43.81	9.13	22.39	12.71	22.10	12.65	9.45	0.60	7.00	0.565	0.372	24.0	0.0	
07.02.2026	53.52	43.87	9.65	23.55	12.71	23.24	12.61	10.63	0.60	7.00	0.634	0.428	24.0	0.0	
08.02.2026	53.69	44.23	9.46	25.13	12.57	24.78	12.49	12.29	0.60	7.00	0.713	0.498	24.0	0.0	
09.02.2026	53.55	44.17	9.38	21.27	12.26	20.98	12.17	8.81	0.60	7.00	0.542	0.355	23.0	1.0	*
10.02.2026	53.29	43.95	9.34	22.63	12.70	22.31	12.63	9.68	0.60	7.00	0.581	0.388	24.0	0.0	
11.02.2026	53.16	43.93	9.23	22.35	12.64	22.05	12.56	9.49	0.60	7.00	0.571	0.381	24.0	0.0	
12.02.2026	53.00	43.66	9.34	22.41	12.54	22.13	12.47	9.66	0.60	7.00	0.578	0.388	24.0	0.0	
13.02.2026	52.40	43.23	9.17	21.90	12.48	21.60	12.45	9.15	0.60	7.00	0.545	0.361	24.0	0.0	
14.02.2026	52.59	43.70	8.89	23.57	12.45	23.24	12.44	10.80	0.60	7.00	0.625	0.426	24.0	0.0	
15.02.2026	52.89	43.51	9.38	24.19	12.32	23.84	12.30	11.54	0.60	7.00	0.664	0.460	24.0	0.0	
16.02.2026	53.63	44.36	9.27	21.73	12.29	21.44	12.26	9.18	0.60	7.00	0.556	0.368	24.0	0.0	
17.02.2026	53.44	44.26	9.18	21.06	12.31	20.78	12.29	8.49	0.60	7.00	0.521	0.340	24.0	0.0	
18.02.2026	53.40	44.28	9.12	21.36	12.27	21.08	12.24	8.84	0.60	7.00	0.538	0.350	24.0	0.0	
19.02.2026	52.78	43.30	9.48	21.36	11.89	21.09	11.88	9.21	0.60	7.00	0.549	0.365	24.0	0.0	
20.02.2026	52.64	43.41	9.23	21.52	12.26	21.24	12.23	9.01	0.60	7.00	0.539	0.356	24.0	0.0	
21.02.2026	52.93	43.43	9.50	22.30	12.24	22.01	12.23	9.78	0.60	7.00	0.584	0.391	24.0	0.0	
22.02.2026	52.67	43.59	9.08	21.72	12.25	21.42	12.22	9.20	0.60	7.00	0.546	0.363	24.0	0.0	
23.02.2026	53.05	43.72	9.33	24.17	12.12	23.82	12.10	11.72	0.60	7.00	0.673	0.475	24.0	0.0	
24.02.2026	52.47	43.48	8.99	22.29	12.11	22.00	12.11	9.89	0.60	7.00	0.577	0.389	24.0	0.0	
25.02.2026	53.39	43.87	9.52	22.13	12.09	21.83	12.07	9.76	0.60	7.00	0.584	0.393	24.0	0.0	
26.02.2026	49.40	41.26	8.14	16.76	10.26	16.56	10.24	6.32	0.60	7.00	0.360	0.233	24.0	0.0	*
27.02.2026	52.68	43.72	8.96	22.14	12.37	21.84	12.33	9.51	0.60	7.00	0.561	0.383	24.0	0.0	
28.02.2026	51.90	42.69	9.21	22.00	12.32	21.69	12.31	9.38	0.60	7.00	0.548	0.368	24.0	0.0	
Средние:	52.91	43.63	9.28	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	624.36	345.82	615.96	344.58	271.38	---	---	16.145	10.803	671.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.01.2026	28261.57	16784.12	27760.87	16607.32	11153.55	637.706	431.942	28714.0	1589.0
28.02.2026	28885.93	17129.94	28376.83	16951.90	11424.93	653.851	442.745	29385.0	1590.0
Итого:	624.36	345.82	615.96	344.58	271.38	16.145	10.803	671.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации