Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	69.20	55.58	13.62	474.17	471.35	0.60	463.97	464.55	-0.12	-0.58	6.50	5.00	6.329	24.0	0.0	
02.02.2026	68.11	54.87	13.24	474.23	471.52	0.57	464.33	464.91	-0.12	-0.58	6.50	5.00	6.157	24.0	0.0	
03.02.2026	62.19	50.99	11.20	472.99	470.91	0.44	464.62	465.16	-0.12	-0.54	6.50	5.00	5.210	24.0	0.0	
04.02.2026	65.06	53.05	12.01	473.84	471.56	0.48	464.78	465.38	-0.13	-0.60	6.50	5.00	5.592	24.0	0.0	
05.02.2026	70.97	56.75	14.22	474.40	471.24	0.67	463.74	464.21	-0.10	-0.47	6.50	5.00	6.604	24.0	0.0	
06.02.2026	66.92	54.27	12.65	473.42	470.75	0.57	463.86	464.26	-0.09	-0.40	6.50	5.00	5.878	24.0	0.0	
07.02.2026	66.14	53.75	12.39	473.84	471.31	0.54	464.44	464.95	-0.11	-0.51	6.50	5.00	5.764	24.0	0.0	
08.02.2026	63.91	52.35	11.56	472.62	470.35	0.48	463.84	464.32	-0.10	-0.48	6.50	5.00	5.367	24.0	0.0	
09.02.2026	70.40	56.98	13.42	485.31	483.05	0.47	474.56	475.77	-0.25	-1.21	6.50	5.00	6.379	24.0	0.0	
10.02.2026	73.67	58.97	14.70	473.39	470.06	0.71	461.99	462.51	-0.11	-0.52	6.50	5.00	6.807	24.0	0.0	
11.02.2026	73.62	58.88	14.74	473.21	469.85	0.71	461.81	462.34	-0.11	-0.53	6.50	5.00	6.820	24.0	0.0	
12.02.2026	66.91	54.44	12.47	294.01	281.94	4.19	288.06	278.04	3.54	10.02	6.50	5.00	3.875	24.0	0.0	*
13.02.2026	63.59	51.09	12.50	430.79	425.73	1.18	422.87	420.54	0.55	2.33	6.50	5.00	5.294	24.0	0.0	
14.02.2026	57.25	47.00	10.25	429.34	424.91	1.04	422.86	420.48	0.56	2.38	6.50	5.00	4.338	24.0	0.0	
15.02.2026	55.27	45.72	9.55	428.76	424.54	0.99	422.68	420.35	0.55	2.33	6.50	5.00	4.041	24.0	0.0	
16.02.2026	57.94	47.37	10.57	427.54	422.90	1.09	420.92	418.41	0.60	2.51	6.50	5.00	4.449	24.0	0.0	
17.02.2026	60.34	49.21	11.13	428.31	423.56	1.12	421.15	418.71	0.58	2.44	6.50	5.00	4.693	24.0	0.0	
18.02.2026	66.39	53.00	13.39	429.17	423.79	1.26	420.59	418.18	0.57	2.41	6.50	5.00	5.636	24.0	0.0	
19.02.2026	68.16	54.33	13.83	429.61	424.01	1.31	420.61	418.20	0.57	2.41	6.50	5.00	5.824	24.0	0.0	
20.02.2026	66.33	52.99	13.34	429.27	423.86	1.27	420.71	418.30	0.57	2.41	6.50	5.00	5.617	24.0	0.0	
21.02.2026	63.65	51.21	12.44	428.16	422.95	1.22	420.27	417.72	0.61	2.55	6.50	5.00	5.235	24.0	0.0	
22.02.2026	67.97	53.99	13.98	427.82	422.11	1.34	418.90	416.36	0.61	2.54	6.50	5.00	5.867	24.0	0.0	
23.02.2026	68.60	54.35	14.25	428.19	422.40	1.36	419.11	416.56	0.61	2.55	6.50	5.00	5.982	24.0	0.0	
24.02.2026	63.06	50.90	12.16	427.14	421.99	1.21	419.38	416.88	0.60	2.50	6.50	5.00	5.108	24.0	0.0	
25.02.2026	65.37	52.23	13.14	427.32	421.89	1.28	419.01	416.50	0.60	2.51	6.50	5.00	5.514	24.0	0.0	
26.02.2026	66.79	53.10	13.69	427.90	422.34	1.31	419.23	416.75	0.59	2.48	6.50	5.00	5.746	24.0	0.0	
27.02.2026	66.83	53.20	13.63	427.92	422.35	1.31	419.28	416.76	0.60	2.52	6.50	5.00	5.724	24.0	0.0	
28.02.2026	66.86	53.18	13.68	428.13	422.58	1.30	419.50	417.01	0.60	2.49	6.50	5.00	5.743	24.0	0.0	
Средние:	65.77	52.99	12.78	---	---	1.07	---	---	0.41	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12370.80	12245.80	---	12127.07	12084.11	---	42.96	---	---	155.593	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	170146.76	138962.33	145380.45	137535.55	7844.90	1224.296	10691.0	1153.0
28.02.2026	182517.56	151208.13	157507.52	149619.66	7887.86	1379.889	11363.0	1153.0
Итого:	12370.80	12245.80	12127.07	12084.11	42.96	155.593	672.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.02.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.02.2026	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.02.2026	0.00	0.20	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.02.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.02.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.02.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.02.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.02.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.02.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.02.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.02.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.02.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.02.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	1.68	---	---	0.0	672.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.01.2026	0.00	1021.11	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	11841.0
28.02.2026	0.00	1022.79	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	12513.0
Итого:	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации