Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 13 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23190882
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2026	75.77	59.34	16.43	411.49	409.62	401.05	402.93	-0.47	-1.88	4.51	3.82	6.600	24.0	0.0	0.00	
02.03.2026	74.05	58.63	15.42	409.34	407.80	399.35	401.31	-0.49	-1.97	4.51	3.83	6.170	24.0	0.0	0.00	
03.03.2026	76.90	60.06	16.84	408.75	406.57	398.08	399.81	-0.43	-1.73	4.52	3.84	6.716	24.0	0.0	0.00	
04.03.2026	80.65	63.22	17.43	394.58	392.13	383.39	384.95	-0.41	-1.56	4.51	3.82	6.696	24.0	0.0	0.00	
05.03.2026	80.97	63.33	17.64	413.37	410.80	401.56	403.25	-0.42	-1.69	4.51	3.82	7.096	24.0	0.0	0.00	
06.03.2026	80.09	62.89	17.20	413.95	411.46	402.37	404.01	-0.41	-1.64	4.51	3.81	6.936	24.0	0.0	0.00	
07.03.2026	76.21	59.82	16.39	410.40	408.42	399.86	401.67	-0.45	-1.81	4.51	3.83	6.567	24.0	0.0	0.00	
08.03.2026	76.65	59.43	17.22	400.04	397.97	389.67	391.48	-0.46	-1.81	4.52	3.88	6.719	24.0	0.0	0.00	
09.03.2026	79.02	60.60	18.42	394.27	392.06	383.48	385.42	-0.51	-1.94	4.54	3.91	7.076	24.0	0.0	0.00	
10.03.2026	78.52	60.67	17.86	396.57	394.53	385.84	387.84	-0.52	-2.00	4.54	3.91	6.901	24.0	0.0	0.00	
11.03.2026	74.67	58.86	15.81	409.24	407.88	399.12	401.34	-0.55	-2.22	4.51	3.83	6.321	24.0	0.0	0.00	
12.03.2026	72.32	57.96	14.36	428.73	427.64	418.71	421.01	-0.55	-2.30	4.48	3.70	6.023	24.0	0.0	0.00	
13.03.2026	72.01	58.22	13.79	439.52	438.50	429.33	431.61	-0.53	-2.27	4.46	3.64	5.931	24.0	0.0	0.00	
14.03.2026	71.57	57.94	13.63	444.13	443.11	433.95	436.23	-0.52	-2.28	4.46	3.61	5.928	24.0	0.0	0.00	
15.03.2026	70.48	56.95	13.53	442.31	441.41	432.42	434.77	-0.54	-2.35	4.46	3.62	5.859	24.0	0.0	0.00	
16.03.2026	70.96	58.02	12.95	437.80	436.92	427.91	430.11	-0.51	-2.20	4.47	3.65	5.550	24.0	0.0	0.00	
17.03.2026	70.72	58.14	12.58	435.27	434.61	425.51	427.82	-0.54	-2.31	4.47	3.66	5.362	24.0	0.0	0.00	
18.03.2026	70.21	57.67	12.54	438.14	437.74	428.43	430.99	-0.60	-2.56	4.46	3.64	5.382	24.0	0.0	0.00	
19.03.2026	69.92	57.56	12.36	439.83	439.70	430.17	432.97	-0.65	-2.80	4.46	3.63	5.327	24.0	0.0	0.00	
20.03.2026	69.74	57.58	12.16	438.87	438.93	429.27	432.19	-0.68	-2.92	4.46	3.63	5.229	24.0	0.0	0.00	
21.03.2026	68.23	56.12	12.10	430.95	431.23	421.90	424.91	-0.71	-3.01	4.48	3.67	5.115	24.0	0.0	0.00	
22.03.2026	69.29	56.12	13.17	435.68	435.55	426.27	429.18	-0.68	-2.91	4.47	3.65	5.625	24.0	0.0	0.00	
23.03.2026	69.48	57.28	12.20	445.43	445.42	435.77	438.66	-0.66	-2.90	4.46	3.59	5.327	24.0	0.0	0.00	
24.03.2026	68.91	57.14	11.77	447.14	444.65	437.56	437.93	-0.08	-0.37	4.45	3.58	5.160	24.0	0.0	0.00	
25.03.2026	67.58	56.17	11.41	446.41	438.82	437.18	432.38	1.10	4.80	4.45	3.59	4.999	24.0	0.0	0.00	
26.03.2026	67.57	56.33	11.24	444.23	438.65	435.06	432.20	0.66	2.85	4.45	3.59	4.899	24.0	0.0	0.00	
27.03.2026	67.29	55.93	11.35	443.56	443.75	434.46	437.31	-0.65	-2.84	4.45	3.59	4.942	24.0	0.0	0.00	
28.03.2026	67.98	56.85	11.12	450.73	450.88	441.32	444.14	-0.64	-2.81	4.45	3.54	4.918	24.0	0.0	0.00	
29.03.2026	66.84	55.56	11.28	444.84	444.93	435.84	438.57	-0.62	-2.73	4.46	3.57	4.926	24.0	0.0	0.00	
30.03.2026	66.68	55.75	10.93	444.19	444.37	435.23	437.96	-0.62	-2.73	4.46	3.59	4.766	24.0	0.0	0.00	
31.03.2026	67.36	56.31	11.06	435.68	435.88	426.72	429.46	-0.64	-2.74	4.52	3.55	4.728	24.0	0.0	0.00	
Средние:	72.21	58.27	13.94	---	---	---	---	-0.44	---	4.48	3.70	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	13275.45	13231.90	12966.79	13024.42	---	-57.63	---	---	179.795	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	154726.67	157319.29	151131.91	155110.76	-3978.84	2583.707	0.000	0.000	20462.0	2591.0
31.03.2026	168002.12	170551.19	164098.70	168135.18	-4036.47	2763.503	0.000	0.000	21206.0	2591.0
Итого:	13275.45	13231.90	12966.79	13024.42	-57.63	179.795	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____