Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 27 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123853
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	73.59	51.44	22.15	170.04	166.31	0.00	2.22	165.96	164.24	1.04	1.72	5.50	3.50	3.680	24.0	0.0	
02.03.2026	71.05	50.65	20.40	180.27	176.47	0.00	2.13	176.20	174.31	1.08	1.89	5.50	3.50	3.596	24.0	0.0	
03.03.2026	73.63	52.71	20.92	194.11	189.95	0.00	2.17	189.41	187.49	1.02	1.92	5.50	3.50	3.967	24.0	0.0	
04.03.2026	77.33	52.42	24.91	159.32	155.59	0.00	2.37	155.10	153.57	0.99	1.53	5.50	3.50	3.870	24.0	0.0	
05.03.2026	78.57	54.96	23.61	184.19	180.11	0.00	2.24	179.20	177.52	0.94	1.68	5.50	3.50	4.238	24.0	0.0	
06.03.2026	78.07	54.56	23.51	180.05	176.11	0.00	2.21	175.22	173.64	0.91	1.58	5.50	3.50	4.126	24.0	0.0	
07.03.2026	74.22	52.57	21.65	182.07	178.21	0.00	2.14	177.60	175.92	0.95	1.68	5.50	3.50	3.849	24.0	0.0	
08.03.2026	74.10	53.89	20.21	209.16	204.96	0.00	2.03	204.04	202.19	0.91	1.85	5.50	3.50	4.129	24.0	0.0	
09.03.2026	78.39	56.62	21.77	222.72	218.33	0.00	1.99	216.69	215.05	0.76	1.64	5.50	3.50	4.727	24.0	0.0	
10.03.2026	76.32	55.38	20.94	218.96	214.79	0.00	1.92	213.32	211.74	0.74	1.58	5.50	3.50	4.475	24.0	0.0	
11.03.2026	72.39	49.47	22.92	153.46	150.37	0.00	2.03	149.88	148.62	0.84	1.26	5.50	3.50	3.439	24.0	0.0	
12.03.2026	69.10	45.54	23.56	121.01	118.52	0.00	2.08	118.43	117.33	0.93	1.10	5.50	3.50	2.792	24.0	0.0	
13.03.2026	68.58	42.97	25.61	92.39	90.42	0.00	2.16	90.41	89.60	0.90	0.81	5.50	3.50	2.316	24.0	0.0	
14.03.2026	67.84	42.09	25.75	83.14	81.35	0.00	2.18	81.39	80.67	0.89	0.72	5.50	3.50	2.097	24.0	0.0	
15.03.2026	66.80	41.62	25.18	78.62	76.93	0.00	2.17	77.03	76.30	0.95	0.73	5.50	3.50	1.941	24.0	0.0	
16.03.2026	67.51	41.30	26.21	77.71	75.98	0.00	2.25	76.12	75.36	1.00	0.76	5.50	3.50	1.999	24.0	0.0	
17.03.2026	67.29	42.16	25.13	83.37	81.52	0.00	2.24	81.67	80.81	1.06	0.86	5.50	3.50	2.054	24.0	0.0	*
18.03.2026	67.27	40.58	26.69	69.24	67.74	0.00	2.19	67.79	67.23	0.83	0.56	5.50	3.50	1.808	24.0	0.0	
19.03.2026	66.45	42.08	24.37	86.40	84.67	0.00	2.02	84.67	83.96	0.84	0.71	5.50	3.50	2.062	24.0	0.0	
20.03.2026	66.09	42.45	23.64	88.84	87.14	0.00	1.93	87.07	86.37	0.81	0.70	5.50	3.50	2.061	24.0	0.0	
21.03.2026	65.09	43.55	21.54	110.81	108.81	0.00	1.82	108.69	107.84	0.79	0.85	5.50	3.50	2.343	24.0	0.0	
22.03.2026	65.36	42.47	22.89	93.48	91.77	0.00	1.85	91.64	90.98	0.72	0.66	5.50	3.50	2.101	24.0	0.0	
23.03.2026	65.79	42.15	23.64	89.73	88.08	0.00	1.86	88.00	87.34	0.75	0.66	5.50	3.50	2.080	24.0	0.0	*
24.03.2026	65.40	40.78	24.62	64.39	63.20	0.00	1.87	63.14	62.70	0.70	0.44	5.50	3.50	1.553	17.0	7.0	*
25.03.2026	64.34	38.82	25.52	66.70	65.42	0.00	1.94	65.43	64.93	0.77	0.50	5.50	3.50	1.669	24.0	0.0	
26.03.2026	64.56	41.23	23.33	80.67	79.20	0.00	1.84	79.15	78.57	0.74	0.58	5.50	3.50	1.848	24.0	0.0	*
27.03.2026	63.99	40.83	23.16	75.09	73.76	0.00	1.79	73.68	73.18	0.68	0.50	5.50	3.50	1.705	24.0	0.0	*
28.03.2026	64.15	39.06	25.09	66.70	65.55	0.00	1.74	65.46	65.09	0.57	0.37	5.50	3.50	1.640	24.0	0.0	*
29.03.2026	63.49	39.58	23.91	71.51	70.28	0.00	1.73	70.19	69.77	0.60	0.42	5.50	3.50	1.679	24.0	0.0	
30.03.2026	63.74	40.38	23.36	71.92	70.71	0.00	1.70	70.58	70.17	0.58	0.41	5.50	3.50	1.651	24.0	0.0	*
31.03.2026	64.18	40.41	23.77	72.41	71.19	0.00	1.70	71.03	70.65	0.54	0.38	5.50	3.50	1.688	24.0	0.0	*
Средние:	69.18	45.64	23.55	---	---	---	2.02	---	---	0.83	---	5.50	3.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3698.48	3623.44	0.00	---	3614.19	3583.14	---	31.05	---	---	83.183	737.0	7.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	78555.59	78853.20	0.00	76774.63	77969.87	-1195.24	1732.626	20777.0	19.0
31.03.2026	82254.07	82476.64	0.00	80388.82	81553.01	-1164.19	1815.809	21514.0	26.0
Итого:	3698.48	3623.44	0.00	3614.19	3583.14	31.05	83.183	737.0	7.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____