Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	72.73	57.84	14.89	253.08	250.54	0.00	247.14	246.67	0.47	8.00	6.00	3.689	24.0	0.0	
02.03.2026	70.84	56.85	13.99	259.01	256.39	0.00	253.25	252.59	0.66	8.00	6.00	3.549	24.0	0.0	
03.03.2026	73.32	57.51	15.81	239.85	237.60	0.00	234.14	233.96	0.18	8.00	6.00	3.711	24.0	0.0	
04.03.2026	77.04	58.29	18.75	191.33	189.89	0.00	186.35	186.89	-0.54	8.00	6.00	3.502	22.0	2.0	*
05.03.2026	77.74	58.53	19.21	178.57	177.08	0.00	173.84	174.29	-0.45	8.00	6.00	3.347	21.0	3.0	*
06.03.2026	76.68	58.46	18.22	217.01	214.99	0.00	211.42	211.60	-0.18	8.00	6.00	3.860	24.0	0.0	
07.03.2026	72.90	57.47	15.43	243.59	241.01	0.00	237.85	237.34	0.51	8.00	6.00	3.678	24.0	0.0	
08.03.2026	72.92	59.24	13.68	292.39	288.35	0.00	285.47	283.65	1.82	8.00	6.00	3.915	24.0	0.0	
09.03.2026	75.80	60.86	14.94	288.58	284.39	0.00	281.25	279.54	1.71	8.00	6.00	4.214	24.0	0.0	
10.03.2026	75.27	60.42	14.85	287.72	283.55	0.00	280.54	278.80	1.74	8.00	6.00	4.176	24.0	0.0	
11.03.2026	71.67	57.20	14.47	260.15	257.15	0.00	254.21	253.26	0.95	8.00	6.00	3.685	24.0	0.0	
12.03.2026	68.52	52.46	16.06	178.89	178.78	0.00	175.12	176.45	-1.33	8.00	6.00	2.809	24.0	0.0	
13.03.2026	68.10	47.15	20.95	106.95	109.17	0.00	104.73	108.00	-3.27	8.00	6.00	2.192	24.0	0.0	
14.03.2026	67.57	44.91	22.66	88.88	91.79	0.00	87.09	90.91	-3.82	8.00	6.00	1.973	24.0	0.0	
15.03.2026	66.60	44.54	22.06	87.06	90.12	0.00	85.35	89.28	-3.93	8.00	6.00	1.881	24.0	0.0	
16.03.2026	67.27	43.72	23.55	77.10	80.43	0.00	75.52	79.73	-4.21	8.00	6.00	1.779	24.0	0.0	
17.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	72.19	54.72	17.47	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3250.16	3231.23	0.00	3173.27	3182.96	-9.69	---	---	51.960	379.0	5.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	64968.19	63538.79	0.00	63590.51	62704.28	886.23	1004.229	11497.0	794.0
16.03.2026	68218.35	66770.02	0.00	66763.78	65887.24	876.54	1056.189	11876.0	799.0
Итого:	3250.16	3231.23	0.00	3173.27	3182.96	-9.69	51.960	379.0	5.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____