Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	72.75	56.04	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
02.03.2026	71.12	55.16	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
03.03.2026	73.67	56.61	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
04.03.2026	77.49	59.07	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
05.03.2026	77.97	59.52	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
06.03.2026	77.18	59.06	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
07.03.2026	73.60	57.11	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
08.03.2026	73.28	56.37	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
09.03.2026	75.56	57.41	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
10.03.2026	75.36	57.09	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
11.03.2026	68.61	51.14	17.47	48.09	48.21	0.00	47.08	47.63	-0.55	7.00	5.50	0.824	24.0	0.0	*
12.03.2026	69.34	47.09	22.25	67.82	67.94	0.00	66.38	67.23	-0.85	7.00	5.50	1.477	24.0	0.0	
13.03.2026	68.76	44.51	24.25	55.69	55.77	0.00	54.50	55.26	-0.76	7.00	5.50	1.322	24.0	0.0	
14.03.2026	68.41	43.44	24.97	49.17	49.24	0.00	48.16	48.79	-0.63	7.00	5.50	1.203	24.0	0.0	
15.03.2026	67.20	42.93	24.27	49.37	49.46	0.00	48.37	49.03	-0.66	7.00	5.50	1.174	24.0	0.0	
16.03.2026	67.62	43.04	24.58	47.48	47.57	0.00	46.51	47.18	-0.67	7.00	5.50	1.145	24.0	0.0	
17.03.2026	66.81	42.81	24.00	47.02	47.13	0.00	46.07	46.72	-0.65	7.00	5.50	1.107	24.0	0.0	
18.03.2026	66.66	41.93	24.73	42.35	42.44	0.00	41.52	42.08	-0.56	7.00	5.50	1.027	24.0	0.0	*
19.03.2026	66.71	42.53	24.18	44.80	44.89	0.00	43.89	44.52	-0.63	7.00	5.50	1.060	24.0	0.0	
20.03.2026	66.65	42.60	24.05	46.70	46.77	0.00	45.75	46.37	-0.62	7.00	5.50	1.102	24.0	0.0	*
21.03.2026	65.27	43.69	21.58	55.58	55.68	0.00	54.50	55.19	-0.69	7.00	5.50	1.177	24.0	0.0	
22.03.2026	65.70	43.66	22.04	54.95	55.04	0.00	53.89	54.53	-0.64	7.00	5.50	1.186	24.0	0.0	
23.03.2026	66.50	41.96	24.54	44.05	44.12	0.00	43.17	43.74	-0.57	7.00	5.50	1.060	24.0	0.0	
24.03.2026	66.54	41.76	24.78	40.71	40.76	0.00	39.91	40.41	-0.50	7.00	5.50	0.987	24.0	0.0	*
25.03.2026	65.51	40.64	24.87	38.47	38.56	0.00	37.69	38.26	-0.57	7.00	5.50	0.937	24.0	0.0	
26.03.2026	65.62	41.25	24.37	39.35	39.43	0.00	38.60	39.11	-0.51	7.00	5.50	0.938	24.0	0.0	*
27.03.2026	65.34	41.12	24.22	39.33	39.39	0.00	38.55	39.08	-0.53	7.00	5.50	0.933	24.0	0.0	*
28.03.2026	66.08	39.58	26.50	31.93	31.97	0.00	31.30	31.72	-0.42	7.00	5.50	0.828	24.0	0.0	
29.03.2026	65.26	40.02	25.24	37.08	37.13	0.00	36.37	36.84	-0.47	7.00	5.50	0.917	24.0	0.0	*
30.03.2026	64.96	40.39	24.57	35.68	35.73	0.00	34.99	35.47	-0.48	7.00	5.50	0.859	24.0	0.0	*
31.03.2026	66.36	40.52	25.84	34.83	34.84	0.00	34.13	34.58	-0.45	7.00	5.50	0.885	24.0	0.0	*
Средние:	69.29	47.42	21.87	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	950.45	952.07	0.00	931.33	943.74	-12.41	---	---	22.148	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	26878.79	26869.86	0.00	25666.64	25978.37	-311.73	660.764	11329.0	1162.0
31.03.2026	27829.24	27821.93	0.00	26597.97	26922.11	-324.14	682.912	12073.0	1162.0
Итого:	950.45	952.07	0.00	931.33	943.74	-12.41	22.148	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____