Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 9А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00101535
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	71.50	50.97	20.53	169.79	171.78	-1.17	165.90	169.69	-2.26	-3.79	7.00	6.00	3.406	24.0	0.0	
02.03.2026	69.56	50.09	19.47	173.61	175.80	-1.25	169.85	173.73	-2.26	-3.88	7.00	6.00	3.305	24.0	0.0	
03.03.2026	71.98	51.78	20.20	181.96	184.39	-1.33	177.76	182.08	-2.40	-4.32	7.00	6.00	3.593	24.0	0.0	
04.03.2026	75.78	53.51	22.27	161.83	163.90	-1.27	157.74	161.69	-2.47	-3.95	7.00	6.00	3.514	22.0	2.0	*
05.03.2026	76.02	53.75	22.27	178.09	180.16	-1.16	173.56	177.72	-2.37	-4.16	7.00	6.00	3.868	24.0	0.0	
06.03.2026	75.51	53.47	22.04	174.77	176.75	-1.13	170.37	174.39	-2.33	-4.02	7.00	6.00	3.757	24.0	0.0	
07.03.2026	72.40	51.41	20.99	166.84	169.04	-1.31	162.94	166.93	-2.42	-3.99	7.00	6.00	3.421	24.0	0.0	
08.03.2026	71.19	51.01	20.18	179.54	181.79	-1.25	175.48	179.56	-2.30	-4.08	7.00	6.00	3.541	24.0	0.0	
09.03.2026	73.83	52.64	21.19	187.34	188.89	-0.82	182.84	186.45	-1.96	-3.61	7.00	6.00	3.877	24.0	0.0	
10.03.2026	73.25	52.20	21.05	186.86	188.57	-0.91	182.43	186.16	-2.02	-3.73	7.00	6.00	3.840	24.0	0.0	
11.03.2026	70.56	49.47	21.09	160.38	162.55	-1.34	156.80	160.71	-2.46	-3.91	7.00	6.00	3.308	24.0	0.0	
12.03.2026	66.88	43.18	23.70	104.76	106.91	-2.03	102.64	105.98	-3.20	-3.34	7.00	6.00	2.433	24.0	0.0	
13.03.2026	66.51	40.89	25.62	84.99	86.99	-2.33	83.29	86.31	-3.56	-3.02	7.00	6.00	2.134	24.0	0.0	
14.03.2026	65.76	40.78	24.98	84.02	86.18	-2.54	82.39	85.48	-3.68	-3.09	7.00	6.00	2.057	24.0	0.0	
15.03.2026	64.74	40.98	23.76	84.96	87.34	-2.76	83.34	86.65	-3.89	-3.31	7.00	6.00	1.979	24.0	0.0	
16.03.2026	65.11	40.01	25.10	75.38	77.74	-3.08	73.94	77.20	-4.31	-3.26	7.00	6.00	1.855	24.0	0.0	
17.03.2026	64.79	40.69	24.10	81.20	83.87	-3.23	79.65	83.23	-4.40	-3.58	7.00	6.00	1.920	24.0	0.0	
18.03.2026	64.97	41.30	23.67	82.93	85.59	-3.16	81.36	84.90	-4.26	-3.54	7.00	6.00	1.924	24.0	0.0	
19.03.2026	64.53	40.45	24.08	77.70	80.10	-3.04	76.25	79.50	-4.17	-3.25	7.00	6.00	1.834	24.0	0.0	
20.03.2026	64.47	40.82	23.65	77.89	80.12	-2.82	76.41	79.51	-3.98	-3.10	7.00	6.00	1.805	24.0	0.0	
21.03.2026	63.17	41.31	21.86	91.60	93.89	-2.47	89.94	93.11	-3.46	-3.17	7.00	6.00	1.966	24.0	0.0	
22.03.2026	63.56	40.85	22.71	81.95	83.98	-2.45	80.47	83.31	-3.47	-2.84	7.00	6.00	1.826	24.0	0.0	
23.03.2026	64.09	40.34	23.75	75.29	77.11	-2.39	73.88	76.53	-3.52	-2.65	7.00	6.00	1.753	24.0	0.0	
24.03.2026	64.05	39.98	24.07	73.52	75.27	-2.35	72.15	74.72	-3.50	-2.57	7.00	6.00	1.737	24.0	0.0	
25.03.2026	63.26	39.53	23.73	70.84	72.57	-2.41	69.56	72.03	-3.49	-2.47	7.00	6.00	1.649	24.0	0.0	
26.03.2026	63.13	40.81	22.32	80.06	81.92	-2.30	78.60	81.28	-3.35	-2.68	7.00	6.00	1.751	24.0	0.0	
27.03.2026	62.78	40.27	22.51	75.92	77.66	-2.27	74.57	77.07	-3.30	-2.50	7.00	6.00	1.676	24.0	0.0	
28.03.2026	63.07	38.92	24.15	63.41	64.92	-2.35	62.27	64.44	-3.43	-2.17	7.00	6.00	1.503	24.0	0.0	
29.03.2026	62.28	39.05	23.23	68.32	69.94	-2.34	67.14	69.45	-3.38	-2.31	7.00	6.00	1.559	24.0	0.0	
30.03.2026	61.65	39.30	22.35	70.28	71.95	-2.35	69.04	71.44	-3.42	-2.40	7.00	6.00	1.541	24.0	0.0	
31.03.2026	62.05	40.01	22.04	72.69	74.41	-2.34	71.44	73.87	-3.34	-2.43	7.00	6.00	1.575	24.0	0.0	
Средние:	67.18	44.51	22.67	---	---	-2.06	---	---	-3.17	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3498.72	3562.08	---	3424.00	3525.12	---	-101.12	---	---	75.907	742.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	2749.17	2770.96	2685.16	2736.98	-51.82	56.945	397.0	0.0
31.03.2026	6247.89	6333.04	6109.16	6262.10	-152.94	132.852	1139.0	2.0
Итого:	3498.72	3562.08	3424.00	3525.12	-101.12	75.907	742.0	2.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 9А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00101535
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	63.43	57.27	6.16	0.00	79.52	0.00	78.31	-78.31	7.00	5.00	-4.089	-4.089	24.0	0.0	
02.03.2026	62.37	55.48	6.89	0.00	70.25	0.00	69.24	-69.24	7.00	5.00	-3.492	-3.492	24.0	0.0	
03.03.2026	64.63	57.46	7.17	0.00	73.39	0.00	72.27	-72.27	7.00	5.00	-3.788	-3.788	24.0	0.0	
04.03.2026	67.91	61.19	6.72	0.00	76.96	0.00	75.63	-75.63	7.00	5.00	-4.246	-4.246	22.0	2.0	*
05.03.2026	68.10	61.11	6.99	0.00	80.57	0.00	79.19	-79.19	7.00	5.00	-4.439	-4.439	24.0	0.0	
06.03.2026	64.38	57.29	7.09	0.00	72.31	0.00	71.21	-71.21	7.00	5.00	-3.719	-3.719	24.0	0.0	
07.03.2026	62.47	55.72	6.75	0.00	71.78	0.00	70.74	-70.74	7.00	5.00	-3.584	-3.584	24.0	0.0	
08.03.2026	65.00	57.88	7.12	0.00	76.76	0.00	75.57	-75.57	7.00	5.00	-3.992	-3.992	24.0	0.0	
09.03.2026	65.05	58.56	6.49	0.00	87.82	0.00	86.43	-86.43	7.00	5.00	-4.625	-4.625	24.0	0.0	
10.03.2026	65.01	58.34	6.67	0.00	82.85	0.00	81.55	-81.55	7.00	5.00	-4.346	-4.346	24.0	0.0	
11.03.2026	65.13	57.50	7.63	0.00	70.92	0.00	69.83	-69.83	7.00	5.00	-3.662	-3.662	24.0	0.0	
12.03.2026	64.87	57.70	7.17	0.00	75.37	0.00	74.20	-74.20	7.00	5.00	-3.906	-3.906	24.0	0.0	
13.03.2026	64.85	58.63	6.22	0.00	87.22	0.00	85.83	-85.83	7.00	5.00	-4.599	-4.599	24.0	0.0	
14.03.2026	64.12	57.72	6.40	0.00	81.42	0.00	80.16	-80.16	7.00	5.00	-4.222	-4.222	24.0	0.0	
15.03.2026	62.83	55.84	6.99	0.00	68.04	0.00	67.05	-67.05	7.00	5.00	-3.405	-3.405	24.0	0.0	
16.03.2026	63.58	56.71	6.87	0.00	73.08	0.00	71.99	-71.99	7.00	5.00	-3.718	-3.718	24.0	0.0	
17.03.2026	63.30	57.45	5.85	0.00	86.54	0.00	85.21	-85.21	7.00	5.00	-4.465	-4.465	24.0	0.0	
18.03.2026	63.35	57.27	6.08	0.00	80.46	0.00	79.24	-79.24	7.00	5.00	-4.138	-4.138	24.0	0.0	
19.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	64.47	57.73	6.74	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	1395.23	0.00	1373.64	-1373.64	---	---	-72.434	-72.434	430.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2026	0.00	1247.27	0.00	1227.94	-1227.94	-64.789	-64.789	397.0	0.0
18.03.2026	0.00	2642.51	0.00	2601.58	-2601.58	-137.223	-137.223	827.0	2.0
Итого:	0.00	1395.23	0.00	1373.64	-1373.64	-72.434	-72.434	430.0	2.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____