Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Евгения Пермяка ул, д. 1А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 20105365
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	68.19	45.96	22.23	203.08	187.08	0.00	8.20	191.98	191.98	0.00	0.00	7.00	6.00	4.267	24.0	0.0	
02.03.2026	66.68	45.46	21.22	203.22	187.13	0.00	8.24	192.14	192.14	0.00	0.00	7.00	6.00	4.076	24.0	0.0	
03.03.2026	68.74	46.25	22.49	203.25	186.95	0.00	8.35	191.95	191.95	0.00	0.00	7.00	6.00	4.314	24.0	0.0	
04.03.2026	72.06	47.76	24.30	204.07	187.75	0.00	8.33	192.48	192.48	0.00	0.00	7.00	6.00	4.675	24.0	0.0	
05.03.2026	72.51	48.07	24.44	205.03	188.96	0.00	8.16	193.50	193.50	0.00	0.00	7.00	6.00	4.727	24.0	0.0	
06.03.2026	71.77	47.78	23.99	205.48	189.66	0.00	8.01	194.14	194.14	0.00	0.00	7.00	6.00	4.657	24.0	0.0	
07.03.2026	68.85	46.63	22.22	205.18	189.60	0.00	7.89	194.16	194.16	0.00	0.00	7.00	6.00	4.313	24.0	0.0	
08.03.2026	68.15	45.85	22.30	204.58	189.03	0.00	7.90	193.65	193.65	0.00	0.00	7.00	6.00	4.316	24.0	0.0	
09.03.2026	70.20	45.96	24.24	203.21	188.18	0.00	7.68	192.46	192.46	0.00	0.00	7.00	6.00	4.666	24.0	0.0	
10.03.2026	70.04	45.67	24.37	202.60	187.74	0.00	7.61	191.95	191.95	0.00	0.00	7.00	6.00	4.677	24.0	0.0	
11.03.2026	67.34	44.82	22.52	203.63	188.84	0.00	7.54	193.18	193.18	0.00	0.00	7.00	6.00	4.349	24.0	0.0	
12.03.2026	64.17	43.61	20.56	196.03	182.06	0.00	7.39	186.36	186.36	0.00	0.00	7.00	6.00	3.832	24.0	0.0	
13.03.2026	62.88	41.64	21.24	166.67	154.77	0.00	7.40	158.54	158.54	0.00	0.00	7.00	6.00	3.365	24.0	0.0	
14.03.2026	62.25	41.20	21.05	156.46	145.18	0.00	7.48	148.82	148.82	0.00	0.00	7.00	6.00	3.131	24.0	0.0	
15.03.2026	61.51	41.03	20.48	153.41	142.31	0.00	7.51	145.92	145.92	0.00	0.00	7.00	6.00	2.988	24.0	0.0	
16.03.2026	61.72	40.79	20.93	145.12	134.47	0.00	7.62	137.94	137.94	0.00	0.00	7.00	6.00	2.885	24.0	0.0	
17.03.2026	61.62	41.71	19.91	155.20	143.67	0.00	7.72	147.44	147.44	0.00	0.00	7.00	6.00	2.931	24.0	0.0	
18.03.2026	61.41	41.41	20.00	151.90	140.99	0.00	7.45	144.48	144.48	0.00	0.00	7.00	6.00	2.889	24.0	0.0	
19.03.2026	61.04	41.15	19.89	150.15	139.71	0.00	7.20	143.04	143.04	0.00	0.00	7.00	6.00	2.844	24.0	0.0	
20.03.2026	60.79	41.31	19.48	155.23	144.61	0.00	7.08	147.96	147.96	0.00	0.00	7.00	6.00	2.880	24.0	0.0	
21.03.2026	60.29	41.87	18.42	169.42	157.95	0.00	7.01	161.57	161.57	0.00	0.00	7.00	6.00	2.975	24.0	0.0	
22.03.2026	60.52	41.59	18.93	163.59	152.50	0.00	7.02	156.01	156.01	0.00	0.00	7.00	6.00	2.953	24.0	0.0	
23.03.2026	60.99	40.93	20.06	148.93	138.72	0.00	7.10	142.01	142.01	0.00	0.00	7.00	6.00	2.847	24.0	0.0	
24.03.2026	60.74	40.50	20.24	142.91	133.06	0.00	7.14	136.20	136.20	0.00	0.00	7.00	6.00	2.754	24.0	0.0	
25.03.2026	60.00	40.06	19.94	139.63	129.95	0.00	7.18	133.05	133.05	0.00	0.00	7.00	6.00	2.651	24.0	0.0	
26.03.2026	60.15	40.25	19.90	139.13	129.41	0.00	7.24	132.57	132.57	0.00	0.00	7.00	6.00	2.635	24.0	0.0	
27.03.2026	59.83	40.29	19.54	138.15	128.61	0.00	7.15	131.70	131.70	0.00	0.00	7.00	6.00	2.571	24.0	0.0	
28.03.2026	60.06	39.02	21.04	116.09	108.09	0.00	7.14	110.72	110.69	0.03	0.03	7.00	6.00	2.329	24.0	0.0	*
29.03.2026	59.23	39.15	20.08	127.98	119.12	0.00	7.17	122.04	122.04	0.00	0.00	7.00	6.00	2.447	24.0	0.0	
30.03.2026	59.53	39.94	19.59	135.54	126.15	0.00	7.18	129.22	129.22	0.00	0.00	7.00	6.00	2.529	24.0	0.0	
31.03.2026	59.84	40.31	19.53	122.59	114.09	0.00	7.18	116.85	116.85	0.00	0.00	7.00	6.00	2.281	24.0	0.0	
Средние:	63.97	42.84	21.13	---	---	---	7.52	---	---	0.00	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5217.46	4836.34	0.00	---	4954.03	4954.00	---	0.03	---	---	105.754	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	28823.27	26481.75	0.00	28026.04	26436.91	1589.13	630.858	6919.0	7.0
31.03.2026	34040.73	31318.09	0.00	32980.07	31390.91	1589.16	736.612	7663.0	7.0
Итого:	5217.46	4836.34	0.00	4954.03	4954.00	0.03	105.754	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____