Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 384001	КТС-Б SN 1218348г
Обратка:	ПРЭМ SN 389814	КТС-Б SN 1218348х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	65.10	52.10	13.00	993.03	1011.96	-1.89	973.94	999.22	-2.56	-25.28	7.00	7.00	12.654	24.0	0.0	
02.03.2026	63.97	51.50	12.47	992.98	1011.58	-1.86	974.52	999.11	-2.49	-24.59	7.00	7.00	12.137	24.0	0.0	
03.03.2026	66.94	53.36	13.58	993.49	1012.94	-1.94	973.40	999.56	-2.65	-26.16	7.00	7.00	13.209	24.0	0.0	
04.03.2026	69.57	54.65	14.92	906.19	924.65	-2.02	886.52	911.85	-2.82	-25.33	7.00	7.00	13.220	24.0	0.0	*
05.03.2026	71.48	56.65	14.83	1037.34	1060.10	-2.17	1013.71	1044.42	-2.98	-30.71	7.00	7.00	15.028	24.0	0.0	
06.03.2026	72.17	57.18	14.99	1036.03	1057.58	-2.06	1012.02	1041.65	-2.89	-29.63	7.00	7.00	15.167	24.0	0.0	
07.03.2026	69.10	55.32	13.78	1037.12	1057.43	-1.94	1014.91	1042.48	-2.68	-27.57	7.00	7.00	13.980	24.0	0.0	
08.03.2026	70.47	55.85	14.62	1037.08	1057.85	-1.98	1014.04	1042.62	-2.78	-28.58	7.00	7.00	14.813	24.0	0.0	
09.03.2026	70.45	55.19	15.26	1036.27	1057.84	-2.06	1012.98	1042.74	-2.90	-29.76	7.00	7.00	15.449	24.0	0.0	
10.03.2026	74.92	58.36	16.56	1036.44	1058.58	-2.11	1010.71	1041.99	-3.05	-31.28	7.00	7.00	16.735	24.0	0.0	
11.03.2026	62.25	50.32	11.93	1034.01	1052.63	-1.78	1015.67	1040.21	-2.39	-24.54	7.00	7.00	12.101	24.0	0.0	
12.03.2026	50.31	42.38	7.93	1030.76	1046.72	-1.54	1018.51	1037.91	-1.89	-19.40	7.00	7.00	8.057	24.0	0.0	
13.03.2026	49.03	41.67	7.36	1030.13	1045.80	-1.51	1018.52	1037.28	-1.83	-18.76	7.00	7.00	7.487	24.0	0.0	
14.03.2026	46.62	40.16	6.46	1029.99	1045.09	-1.46	1019.51	1037.19	-1.72	-17.68	7.00	7.00	6.575	24.0	0.0	
15.03.2026	45.55	39.48	6.07	1030.14	1044.98	-1.43	1020.13	1037.38	-1.68	-17.25	7.00	7.00	6.174	24.0	0.0	
16.03.2026	47.88	41.21	6.67	1030.93	1046.29	-1.48	1019.87	1037.97	-1.76	-18.10	7.00	7.00	6.784	24.0	0.0	
17.03.2026	47.35	40.93	6.42	1029.96	1045.49	-1.50	1019.14	1037.31	-1.77	-18.17	7.00	7.00	6.533	24.0	0.0	
18.03.2026	48.48	41.68	6.80	1030.38	1046.18	-1.52	1019.04	1037.66	-1.81	-18.62	7.00	7.00	6.915	24.0	0.0	
19.03.2026	48.42	41.79	6.63	1030.43	1046.14	-1.51	1019.13	1037.58	-1.79	-18.45	7.00	7.00	6.733	24.0	0.0	
20.03.2026	47.06	40.95	6.11	1065.88	1082.19	-1.52	1054.83	1073.68	-1.77	-18.85	7.00	7.00	6.426	24.0	0.0	
21.03.2026	48.70	41.88	6.82	1031.60	1047.71	-1.55	1020.19	1039.13	-1.84	-18.94	7.00	7.00	6.941	24.0	0.0	
22.03.2026	47.81	41.23	6.58	1031.43	1047.37	-1.53	1020.40	1039.02	-1.81	-18.62	7.00	7.00	6.704	24.0	0.0	
23.03.2026	45.61	39.73	5.88	1030.70	1046.76	-1.55	1020.66	1039.04	-1.78	-18.38	7.00	7.00	5.991	24.0	0.0	
24.03.2026	44.10	38.69	5.41	1030.23	1046.42	-1.56	1020.84	1039.11	-1.77	-18.27	7.00	7.00	5.502	24.0	0.0	
25.03.2026	43.47	38.26	5.21	1030.41	1046.79	-1.58	1021.31	1039.64	-1.78	-18.33	7.00	7.00	5.318	24.0	0.0	
26.03.2026	44.05	38.68	5.37	1030.22	1046.51	-1.57	1020.88	1039.16	-1.77	-18.28	7.00	7.00	5.470	24.0	0.0	
27.03.2026	43.47	38.31	5.16	1030.36	1046.53	-1.56	1021.26	1039.38	-1.76	-18.12	7.00	7.00	5.266	24.0	0.0	
28.03.2026	43.49	38.37	5.12	679.50	688.42	-1.30	673.49	683.69	-1.50	-10.20	7.00	7.00	3.458	24.0	0.0	*
29.03.2026	42.87	36.92	5.95	788.64	797.01	-1.06	781.87	791.97	-1.28	-10.10	7.00	7.00	4.640	24.0	0.0	*
30.03.2026	41.55	36.55	5.00	952.93	964.47	-1.20	945.12	958.41	-1.40	-13.29	7.00	7.00	4.712	24.0	0.0	
31.03.2026	41.58	36.82	4.76	1020.56	1033.89	-1.30	1012.31	1027.39	-1.48	-15.08	7.00	7.00	4.804	24.0	0.0	
Средние:	53.99	45.04	8.96	---	---	-1.65	---	---	-2.08	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	31105.16	31623.90	---	30669.43	31315.75	---	-646.32	---	---	274.983	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	629109.10	642666.92	619839.55	636163.23	-16323.68	5932.967	21419.0	1850.0
31.03.2026	660214.26	674290.82	650508.98	667478.98	-16970.00	6207.950	22163.0	1850.0
Итого:	31105.16	31623.90	30669.43	31315.75	-646.32	274.983	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 384001	КТС-Б SN 1218348г
Обратка:	ПРЭМ SN 389814	КТС-Б SN 1218348х

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	---	---	---	121.59	97.22	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
02.03.2026	---	163.51	---	147.41	127.99	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
03.03.2026	---	105.82	---	154.75	136.14	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
04.03.2026	---	58.64	---	154.21	136.43	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
05.03.2026	---	---	---	152.29	135.60	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
06.03.2026	---	47.87	---	154.35	135.11	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
07.03.2026	---	28.67	---	150.54	134.00	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
08.03.2026	32.52	85.51	-52.99	151.20	131.48	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
09.03.2026	99.66	115.95	-16.29	155.50	130.74	12.01	10.33	1.69	7.00	7.00	0.278	0.175	2.0	22.0	*
10.03.2026	130.34	66.21	64.13	153.27	132.30	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
11.03.2026	---	---	---	153.59	133.85	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
12.03.2026	---	74.56	---	157.61	134.84	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
13.03.2026	---	69.43	---	151.90	135.47	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
14.03.2026	---	17.42	---	151.25	134.76	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
15.03.2026	---	147.26	---	152.35	133.87	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
16.03.2026	56.66	68.48	-11.82	151.18	134.95	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
17.03.2026	19.34	---	---	151.96	135.29	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
18.03.2026	---	65.19	---	153.25	134.72	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
19.03.2026	---	57.30	---	151.62	134.75	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
20.03.2026	127.38	69.65	57.73	151.22	134.69	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
21.03.2026	9.44	85.26	-75.82	154.77	134.24	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
22.03.2026	---	85.36	---	158.02	134.22	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
23.03.2026	---	43.79	---	152.56	135.06	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
24.03.2026	---	42.52	---	151.66	134.98	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
25.03.2026	---	115.57	---	154.89	136.76	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
26.03.2026	---	97.50	---	155.29	138.80	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
27.03.2026	11.33	85.82	-74.49	157.38	138.38	6.91	5.54	1.37	7.00	7.00	0.111	0.111	1.0	23.0	*
28.03.2026	178.67	52.97	125.70	155.93	138.21	6.43	5.55	0.88	7.00	7.00	0.864	0.042	1.0	23.0	*
29.03.2026	88.02	---	---	163.19	136.82	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
30.03.2026	154.12	110.60	43.52	155.29	138.03	5.83	5.42	0.41	7.00	7.00	0.302	0.043	1.0	23.0	*
31.03.2026	81.28	79.64	1.64	155.24	138.25	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
Средние:	82.40	78.48	6.13	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4735.26	4147.93	31.18	26.84	4.34	---	---	1.555	0.371	5.0	739.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2026	99520.24	9731.94	3375.77	2630.49	745.28	251.856	76.905	570.0	22699.0
31.03.2026	4255.50	13879.87	3406.95	2657.33	749.63	253.410	77.276	575.0	23438.0
Итого:	-95264.74	4147.93	31.18	26.84	4.34	1.555	0.371	5.0	739.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____