Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивана Франко ул, д. 43А (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23189335
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2026	75.51	50.60	24.91	120.18	125.20	117.15	123.71	-5.45	-6.56	6.12	4.51	2.923	24.0	0.0	0.00	
02.03.2026	73.39	50.41	22.98	122.51	127.78	119.57	126.27	-5.45	-6.70	6.12	4.51	2.753	24.0	0.0	0.00	
03.03.2026	75.84	51.30	24.54	120.06	124.94	117.01	123.40	-5.32	-6.39	6.12	4.51	2.877	24.0	0.0	0.00	
04.03.2026	79.83	52.71	27.12	116.87	121.36	113.61	119.78	-5.29	-6.17	6.12	4.51	3.087	24.0	0.0	0.00	
05.03.2026	80.40	53.14	27.26	116.47	121.05	113.19	119.45	-5.39	-6.27	6.12	4.51	3.092	24.0	0.0	0.00	
06.03.2026	79.43	52.79	26.65	116.81	121.48	113.59	119.91	-5.41	-6.32	6.12	4.51	3.032	24.0	0.0	0.00	
07.03.2026	76.12	51.75	24.37	119.86	124.87	116.79	123.32	-5.44	-6.53	6.12	4.51	2.852	24.0	0.0	0.00	
08.03.2026	75.52	51.28	24.23	122.57	127.76	119.47	126.19	-5.47	-6.72	6.12	4.51	2.900	24.0	0.0	0.00	
09.03.2026	78.56	51.15	27.41	119.94	125.03	116.69	123.51	-5.68	-6.82	6.12	4.51	3.205	24.0	0.0	0.00	
10.03.2026	77.95	51.01	26.94	120.30	125.52	117.09	123.99	-5.73	-6.90	6.12	4.51	3.160	24.0	0.0	0.00	
11.03.2026	74.54	50.55	23.99	124.12	129.77	121.06	128.22	-5.74	-7.16	6.12	4.51	2.909	24.0	0.0	0.00	
12.03.2026	71.56	48.30	23.26	101.86	106.52	99.53	105.37	-5.70	-5.84	6.12	4.51	2.319	24.0	0.0	0.00	
13.03.2026	71.05	47.03	24.02	85.84	89.78	83.90	88.86	-5.74	-4.96	6.12	4.51	2.018	24.0	0.0	0.00	
14.03.2026	70.41	47.26	23.16	85.94	89.89	84.03	88.96	-5.70	-4.93	6.12	4.51	1.949	24.0	0.0	0.00	
15.03.2026	69.38	47.77	21.61	90.26	94.47	88.31	93.47	-5.67	-5.16	6.12	4.51	1.912	24.0	0.0	0.00	
16.03.2026	69.92	47.34	22.58	81.60	85.35	79.81	84.46	-5.66	-4.65	6.12	4.51	1.805	24.0	0.0	0.00	
17.03.2026	69.69	47.81	21.87	87.12	91.16	85.22	90.19	-5.66	-4.97	6.12	4.51	1.867	24.0	0.0	0.00	
18.03.2026	69.82	47.80	22.02	86.61	90.72	84.71	89.76	-5.79	-5.05	6.12	4.51	1.868	24.0	0.0	0.00	
19.03.2026	69.53	47.89	21.64	86.05	90.27	84.17	89.31	-5.92	-5.13	6.12	4.51	1.825	24.0	0.0	0.00	
20.03.2026	69.64	47.69	21.95	88.13	92.48	86.21	91.50	-5.96	-5.30	6.12	4.51	1.895	24.0	0.0	0.00	
21.03.2026	68.63	48.96	19.67	105.18	110.52	102.94	109.29	-5.98	-6.34	6.12	4.51	2.029	24.0	0.0	0.00	
22.03.2026	69.12	48.48	20.64	95.66	100.43	93.60	99.33	-5.94	-5.73	6.12	4.51	1.935	24.0	0.0	0.00	
23.03.2026	69.62	47.73	21.90	86.86	91.13	84.97	90.16	-5.93	-5.19	6.12	4.51	1.864	24.0	0.0	0.00	
24.03.2026	69.45	47.63	21.82	82.42	86.43	80.63	85.52	-5.89	-4.89	6.12	4.51	1.762	24.0	0.0	0.00	
25.03.2026	68.67	48.67	20.01	85.95	90.16	84.12	89.17	-5.82	-5.05	6.12	4.51	1.686	24.0	0.0	0.00	
26.03.2026	68.61	48.71	19.90	86.47	90.69	84.63	89.69	-5.80	-5.06	6.12	4.51	1.688	24.0	0.0	0.00	
27.03.2026	68.33	49.08	19.25	88.35	92.73	86.50	91.69	-5.83	-5.20	6.12	4.51	1.668	24.0	0.0	0.00	
28.03.2026	68.90	48.09	20.81	76.14	79.87	74.52	79.00	-5.85	-4.49	6.12	4.51	1.553	24.0	0.0	0.00	
29.03.2026	68.47	48.69	19.78	86.11	90.34	84.29	89.34	-5.81	-5.05	6.12	4.51	1.670	24.0	0.0	0.00	
30.03.2026	68.14	49.17	18.97	86.24	90.47	84.43	89.45	-5.78	-5.03	6.12	4.51	1.605	24.0	0.0	0.00	
31.03.2026	68.48	48.99	19.50	83.75	87.82	81.98	86.84	-5.76	-4.86	6.12	4.51	1.601	24.0	0.0	0.00	
Средние:	72.08	49.35	22.73	---	---	---	---	-5.70	---	6.12	4.51	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	3076.22	3215.99	3003.73	3179.12	---	-175.39	---	---	69.308	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	73062.82	76078.58	71353.89	75199.45	-3845.56	1610.636	0.000	0.000	20721.0	318.0
31.03.2026	76139.04	79294.57	74357.62	78378.57	-4020.95	1679.944	0.000	0.000	21465.0	318.0
Итого:	3076.22	3215.99	3003.73	3179.12	-175.39	69.308	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____