Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 573259	КТС-Б SN 31865г
Обратка:	ПРЭМ SN 373637	КТС-Б SN 31865х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	64.95	54.32	10.63	542.42	538.82	0.67	532.03	531.45	0.11	0.58	7.00	7.00	5.654	24.0	0.0	
02.03.2026	63.85	53.66	10.19	542.31	538.91	0.63	532.27	531.72	0.10	0.55	7.00	7.00	5.415	24.0	0.0	
03.03.2026	66.71	55.59	11.12	543.26	539.34	0.72	532.32	531.68	0.12	0.64	7.00	7.00	5.915	24.0	0.0	
04.03.2026	69.78	57.65	12.13	544.27	539.72	0.84	532.41	531.47	0.18	0.94	7.00	7.00	6.454	24.0	0.0	
05.03.2026	71.22	58.76	12.46	544.51	539.64	0.90	532.18	531.07	0.21	1.11	7.00	7.00	6.631	24.0	0.0	
06.03.2026	71.93	59.37	12.56	544.78	539.75	0.93	532.21	531.00	0.23	1.21	7.00	7.00	6.687	24.0	0.0	
07.03.2026	68.92	57.30	11.62	543.51	539.04	0.83	531.91	530.88	0.19	1.03	7.00	7.00	6.175	24.0	0.0	
08.03.2026	70.51	58.27	12.24	544.11	539.34	0.88	532.02	530.91	0.21	1.11	7.00	7.00	6.506	24.0	0.0	
09.03.2026	72.22	59.20	13.02	544.47	539.25	0.96	531.77	530.53	0.23	1.24	7.00	7.00	6.915	24.0	0.0	
10.03.2026	74.63	60.97	13.66	545.20	539.55	1.04	531.79	530.38	0.27	1.41	7.00	7.00	7.266	24.0	0.0	
11.03.2026	61.85	52.15	9.70	541.01	537.79	0.60	531.52	531.00	0.10	0.52	7.00	7.00	5.145	24.0	0.0	
12.03.2026	51.94	45.04	6.90	538.00	536.39	0.30	531.24	531.29	-0.01	-0.05	7.00	7.00	3.661	24.0	0.0	
13.03.2026	49.13	43.07	6.06	536.91	535.78	0.21	530.84	531.09	-0.05	-0.25	7.00	7.00	3.212	24.0	0.0	
14.03.2026	46.71	41.33	5.38	536.00	535.22	0.15	530.53	530.96	-0.08	-0.43	7.00	7.00	2.845	24.0	0.0	
15.03.2026	45.84	40.71	5.13	535.78	535.15	0.12	530.50	531.00	-0.09	-0.50	7.00	7.00	2.715	24.0	0.0	
16.03.2026	48.01	42.37	5.64	536.46	535.54	0.17	530.70	531.07	-0.07	-0.37	7.00	7.00	2.989	24.0	0.0	
17.03.2026	47.18	41.82	5.36	536.24	535.45	0.15	530.67	531.07	-0.08	-0.40	7.00	7.00	2.841	24.0	0.0	
18.03.2026	48.52	42.75	5.77	536.90	535.93	0.18	531.02	531.36	-0.06	-0.34	7.00	7.00	3.059	24.0	0.0	
19.03.2026	48.74	42.99	5.75	536.96	535.99	0.18	531.01	531.33	-0.06	-0.32	7.00	7.00	3.045	24.0	0.0	
20.03.2026	47.16	41.85	5.31	544.28	543.56	0.13	538.63	539.10	-0.09	-0.47	7.00	7.00	2.851	24.0	0.0	
21.03.2026	49.16	43.46	5.70	574.13	573.05	0.19	567.63	567.97	-0.06	-0.34	7.00	7.00	3.229	24.0	0.0	
22.03.2026	47.66	42.33	5.33	567.47	566.67	0.14	561.44	561.92	-0.09	-0.48	7.00	7.00	2.987	24.0	0.0	
23.03.2026	45.51	40.48	5.03	535.71	535.28	0.08	530.52	531.19	-0.13	-0.67	7.00	7.00	2.660	24.0	0.0	
24.03.2026	43.96	39.35	4.61	535.21	535.02	0.04	530.38	531.18	-0.15	-0.80	7.00	7.00	2.439	24.0	0.0	
25.03.2026	43.33	38.87	4.46	534.91	534.85	0.01	530.20	531.08	-0.17	-0.88	7.00	7.00	2.362	24.0	0.0	
26.03.2026	44.17	39.51	4.66	535.19	535.07	0.02	530.30	531.13	-0.16	-0.83	7.00	7.00	2.466	24.0	0.0	
27.03.2026	43.01	38.69	4.32	534.91	534.96	-0.01	530.27	531.22	-0.18	-0.95	7.00	7.00	2.285	24.0	0.0	
28.03.2026	38.87	35.62	3.25	533.59	534.17	-0.11	529.83	531.01	-0.22	-1.18	7.00	7.00	1.712	24.0	0.0	
29.03.2026	41.52	37.46	4.06	534.83	535.11	-0.05	530.51	531.61	-0.21	-1.10	7.00	7.00	2.150	24.0	0.0	
30.03.2026	40.66	36.87	3.79	534.57	535.05	-0.09	530.45	531.68	-0.23	-1.23	7.00	7.00	2.006	24.0	0.0	
31.03.2026	41.81	37.70	4.11	535.04	535.51	-0.09	530.68	531.95	-0.24	-1.27	7.00	7.00	2.175	24.0	0.0	
Средние:	53.85	46.44	7.42	---	---	0.35	---	---	-0.02	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	16772.94	16714.90	---	16539.78	16542.30	---	-2.52	---	---	122.452	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	125155.42	124867.25	123345.54	123542.75	-197.21	977.734	8863.0	4.0
31.03.2026	141928.36	141582.15	139885.32	140085.05	-199.73	1100.186	9607.0	4.0
Итого:	16772.94	16714.90	16539.78	16542.30	-2.52	122.452	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	49.55	41.54	8.01	67.88	48.12	67.10	47.73	19.37	7.00	7.00	1.244	0.721	24.0	0.0	
02.03.2026	58.98	47.93	11.05	61.42	47.62	60.43	47.11	13.32	7.00	7.00	1.238	0.586	24.0	0.0	
03.03.2026	65.43	52.52	12.91	60.07	46.96	58.90	46.36	12.55	7.00	7.00	1.356	0.589	24.0	0.0	
04.03.2026	65.92	52.72	13.20	60.18	46.85	58.99	46.25	12.75	7.00	7.00	1.386	0.604	24.0	0.0	
05.03.2026	66.42	53.30	---	---	---	58.39	45.92	12.46	7.00	7.00	1.368	---	24.0	0.0	
06.03.2026	65.50	52.91	12.59	60.27	46.50	59.10	45.90	13.20	7.00	7.00	1.376	0.625	24.0	0.0	
07.03.2026	63.86	51.12	12.74	61.37	46.81	60.23	46.24	13.99	7.00	7.00	1.412	0.650	24.0	0.0	
08.03.2026	63.81	50.88	12.93	60.92	46.89	59.79	46.33	13.46	7.00	7.00	1.391	0.621	24.0	0.0	
09.03.2026	62.06	49.62	12.44	62.86	46.70	61.75	46.16	15.59	7.00	7.00	1.463	0.693	24.0	0.0	
10.03.2026	60.32	48.33	11.99	61.42	46.70	60.39	46.19	14.20	7.00	7.00	1.339	0.605	24.0	0.0	
11.03.2026	48.02	39.67	8.35	62.34	46.55	61.66	46.20	15.46	7.00	7.00	1.051	0.531	24.0	0.0	
12.03.2026	48.51	39.92	8.59	63.56	46.51	62.85	46.16	16.70	7.00	7.00	1.122	0.597	24.0	0.0	
13.03.2026	53.04	43.81	9.23	63.38	46.78	62.55	46.36	16.19	7.00	7.00	1.205	0.611	24.0	0.0	
14.03.2026	53.34	44.23	9.11	66.44	47.48	65.55	47.04	18.51	7.00	7.00	1.323	0.701	24.0	0.0	
15.03.2026	51.96	44.05	7.91	68.43	47.26	67.56	46.83	20.73	7.00	7.00	1.343	0.756	24.0	0.0	
16.03.2026	60.46	49.18	11.28	63.70	47.80	62.63	47.26	15.37	7.00	7.00	1.384	0.675	24.0	0.0	
17.03.2026	67.12	53.72	13.40	62.32	48.25	61.05	47.60	13.45	7.00	7.00	1.473	0.660	24.0	0.0	
18.03.2026	68.23	54.72	13.51	62.73	48.36	61.42	47.69	13.73	7.00	7.00	1.511	0.675	24.0	0.0	
19.03.2026	64.92	52.21	12.71	57.46	44.70	56.36	44.13	12.24	7.00	7.00	1.293	0.565	24.0	0.0	*
20.03.2026	63.48	51.45	12.03	67.17	56.01	65.94	55.32	10.62	7.00	7.00	1.285	0.499	24.0	0.0	
21.03.2026	63.33	51.32	12.01	68.00	56.47	66.76	55.78	10.98	7.00	7.00	1.309	0.516	24.0	0.0	
22.03.2026	63.51	51.40	12.11	70.47	55.57	69.18	54.88	14.30	7.00	7.00	1.500	0.672	24.0	0.0	
23.03.2026	63.40	51.30	12.10	66.29	55.08	65.08	54.41	10.67	7.00	7.00	1.281	0.500	24.0	0.0	
24.03.2026	63.52	51.25	12.27	65.37	54.32	64.17	53.66	10.51	7.00	7.00	1.273	0.493	24.0	0.0	
25.03.2026	63.62	51.60	12.02	67.29	55.82	66.05	55.13	10.92	7.00	7.00	1.302	0.516	24.0	0.0	
26.03.2026	63.57	51.79	11.78	67.47	55.58	66.22	54.89	11.33	7.00	7.00	1.310	0.536	24.0	0.0	
27.03.2026	63.56	51.95	11.61	66.82	55.51	65.60	54.82	10.78	7.00	7.00	1.267	0.511	24.0	0.0	
28.03.2026	64.44	52.51	11.93	68.63	55.69	67.33	54.98	12.35	7.00	7.00	1.389	0.589	24.0	0.0	
29.03.2026	64.23	52.54	11.69	68.33	55.63	67.05	54.91	12.14	7.00	7.00	1.360	0.578	24.0	0.0	
30.03.2026	60.79	50.09	10.70	66.96	55.14	65.80	54.49	11.31	7.00	7.00	1.212	0.508	24.0	0.0	
31.03.2026	67.18	54.61	12.57	66.87	55.77	65.51	55.00	10.52	7.00	7.00	1.345	0.522	24.0	0.0	
Средние:	61.36	49.81	11.49	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1936.37	1513.43	1961.40	1541.71	419.69	---	---	41.111	17.906	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2026	17093.07	12935.67	16756.69	12764.49	3992.20	391.935	173.410	8850.0	17.0
31.03.2026	19089.02	14495.64	18718.08	14306.20	4411.89	433.046	191.908	9594.0	17.0
Итого:	1995.95	1559.97	1961.40	1541.71	419.69	41.111	18.498	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____