Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Иньвенская ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39042
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.03.2026	79.20	62.35	16.85	229.23	229.15	0.00	222.93	225.06	0.00	-0.95	3.76	24.00	
02.03.2026	76.54	59.77	16.77	222.08	221.92	0.00	216.34	218.25	0.00	-0.88	3.64	24.00	
03.03.2026	74.27	58.76	15.51	221.82	221.91	0.00	216.39	218.37	0.00	-0.91	3.36	24.00	
04.03.2026	76.95	60.84	16.10	235.30	235.23	0.00	229.17	231.22	0.00	-0.89	3.70	24.00	
05.03.2026	80.94	63.74	17.21	229.33	228.98	0.00	222.78	224.73	0.00	-0.87	3.84	24.00	
06.03.2026	81.52	63.86	17.66	236.92	236.48	0.00	230.07	232.07	0.00	-0.87	4.07	24.00	
07.03.2026	80.60	63.59	17.01	235.52	235.18	0.00	228.84	230.83	0.00	-0.86	3.90	24.00	
08.03.2026	77.15	60.41	16.74	229.52	229.17	0.00	223.50	225.31	0.00	-0.81	3.75	24.00	
09.03.2026	76.80	60.42	16.39	251.44	251.35	0.00	244.90	247.13	0.00	-0.91	4.02	24.00	
10.03.2026	79.54	62.05	17.50	270.07	270.07	0.00	262.60	265.29	0.00	-1.02	4.60	24.00	
11.03.2026	79.08	62.43	16.65	267.69	267.96	0.00	260.36	263.17	0.00	-1.07	4.35	24.00	
12.03.2026	75.66	59.93	15.73	226.22	226.71	0.00	220.49	222.95	0.00	-1.11	3.48	24.00	
13.03.2026	72.69	58.46	14.23	200.62	201.31	0.00	195.90	198.13	0.00	-1.13	2.79	24.00	
14.03.2026	72.39	59.33	13.07	189.46	190.35	0.00	185.03	187.25	0.00	-1.19	2.42	24.00	
15.03.2026	72.00	59.23	12.77	182.74	183.63	0.00	178.51	180.65	0.00	-1.19	2.29	24.00	
16.03.2026	70.81	57.98	12.83	180.95	181.82	0.00	176.89	178.98	0.00	-1.17	2.28	24.00	
17.03.2026	71.46	59.02	12.44	178.26	179.18	0.00	174.19	176.29	0.00	-1.20	2.17	24.00	
18.03.2026	71.10	58.84	12.25	180.97	181.94	0.00	176.88	179.02	0.00	-1.21	2.17	24.00	
19.03.2026	71.17	58.82	12.35	181.93	183.05	0.00	177.81	180.12	0.00	-1.29	2.20	24.00	
20.03.2026	70.96	58.68	12.28	182.79	184.18	0.00	178.67	181.24	0.00	-1.43	2.20	24.00	
21.03.2026	71.02	58.91	12.10	181.62	183.28	0.00	177.52	180.34	0.00	-1.57	2.15	24.00	
22.03.2026	69.77	56.81	12.97	189.41	191.21	0.00	185.28	188.34	0.00	-1.64	2.41	24.00	
23.03.2026	70.45	56.96	13.50	181.61	183.32	0.00	177.57	180.55	0.00	-1.67	2.40	24.00	
24.03.2026	71.05	58.91	12.14	183.13	185.08	0.00	179.00	182.10	0.00	-1.72	2.18	24.00	
25.03.2026	71.02	59.30	11.72	180.13	182.07	0.00	176.07	179.11	0.00	-1.72	2.07	24.00	
26.03.2026	70.16	58.54	11.63	178.77	180.70	0.00	174.82	177.83	0.00	-1.71	2.04	24.00	
27.03.2026	70.09	58.74	11.35	179.92	181.98	0.00	175.95	179.07	0.00	-1.76	2.00	24.00	
28.03.2026	69.80	58.45	11.35	177.37	179.54	0.00	173.50	176.70	0.00	-1.83	1.97	24.00	
29.03.2026	70.77	59.86	10.91	173.13	175.42	0.00	169.25	172.52	0.00	-1.91	1.85	24.00	
30.03.2026	70.02	58.59	11.43	173.99	176.22	0.00	170.17	173.41	0.00	-1.89	1.95	24.00	
31.03.2026	69.72	58.54	11.17	176.52	178.85	0.00	172.67	176.01	0.00	-1.91	1.93	24.00	
Средние:	73.70	59.75	13.95	---	---	---	---	---	---	-1.30	---	---	
Итого:	---	---	---	6308.43	6337.23	0.00	6154.03	6232.07	0.00	---	87.96	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
28.02.2026	920955.39	871587.97	70.90	898306.75	857875.06	0.00	14952.52	142560.12
31.03.2026	927263.81	877925.20	70.90	904460.78	864107.13	0.00	15040.48	143304.12
Итого:	6308.43	6337.23	0.00	6154.03	6232.07	0.00	87.96	744.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____