Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20139946
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Карат СДВ-И SN a774181	КТС-Б SN 2202978 г
Обратка:	Карат СДВ-И SN a774182	КТС-Б SN 2202978 х

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2026	64.47	52.57	11.90	502.61	507.52	493.00	500.99	-1.61	-7.99	1.05	4.01	5.840	24.0	0.0	0.00	
02.03.2026	63.29	51.88	11.41	505.31	510.26	495.96	503.89	-1.59	-7.93	1.04	4.53	5.627	24.0	0.0	0.00	
03.03.2026	66.26	53.84	12.42	508.75	513.02	498.54	506.13	-1.51	-7.59	1.07	4.79	6.156	24.0	0.0	0.00	
04.03.2026	69.33	55.96	13.37	509.24	514.00	498.13	506.57	-1.68	-8.44	1.12	4.75	6.631	24.0	0.0	0.00	
05.03.2026	70.47	56.80	13.68	509.09	514.01	497.64	506.33	-1.73	-8.69	1.13	4.62	6.778	24.0	0.0	0.00	
06.03.2026	71.26	57.36	13.90	509.87	514.72	498.21	506.91	-1.73	-8.70	1.14	4.71	6.896	24.0	0.0	0.00	
07.03.2026	68.39	55.48	12.91	504.95	510.33	494.17	503.06	-1.78	-8.89	1.12	4.17	6.356	24.0	0.0	0.00	
08.03.2026	69.75	56.25	13.50	505.69	509.63	494.53	502.16	-1.53	-7.64	1.13	4.21	6.652	24.0	0.0	0.00	
09.03.2026	70.54	56.57	13.98	514.08	517.59	502.40	509.87	-1.48	-7.47	1.12	4.43	6.994	24.0	0.0	0.00	
10.03.2026	74.23	59.16	15.08	512.98	517.48	500.33	509.16	-1.75	-8.83	1.17	4.61	7.517	24.0	0.0	0.00	
11.03.2026	61.77	50.80	10.97	507.47	512.20	498.48	506.08	-1.51	-7.60	1.02	4.40	5.434	24.0	0.0	0.00	
12.03.2026	51.93	43.93	8.00	508.11	513.06	501.64	508.52	-1.36	-6.87	0.91	4.56	3.976	24.0	0.0	0.00	
13.03.2026	49.15	42.05	7.10	508.20	513.35	502.44	509.22	-1.34	-6.78	0.88	4.60	3.527	24.0	0.0	0.00	
14.03.2026	46.72	40.42	6.30	505.75	510.95	500.57	507.17	-1.31	-6.60	0.85	4.15	3.117	24.0	0.0	0.00	
15.03.2026	45.60	39.66	5.94	499.88	505.22	495.00	501.64	-1.33	-6.64	0.83	3.80	2.909	24.0	0.0	0.00	
16.03.2026	47.73	41.34	6.39	505.11	510.65	499.69	506.68	-1.39	-6.99	0.86	4.17	3.156	24.0	0.0	0.00	
17.03.2026	47.32	41.20	6.13	506.72	512.28	501.39	508.33	-1.37	-6.94	0.85	4.37	3.035	24.0	0.0	0.00	
18.03.2026	47.22	41.01	6.21	507.32	512.76	481.30	487.77	-1.34	-6.47	0.85	4.43	2.952	23.0	1.0	0.00	*
19.03.2026	46.83	40.90	5.92	508.59	514.13	503.36	510.21	-1.35	-6.86	0.85	4.52	2.942	24.0	0.0	0.00	
20.03.2026	46.14	40.45	5.69	508.19	513.98	503.12	510.17	-1.39	-7.05	0.85	4.55	2.822	24.0	0.0	0.00	
21.03.2026	48.52	42.07	6.45	510.28	515.99	504.61	511.86	-1.43	-7.25	0.88	4.62	3.214	24.0	0.0	0.00	
22.03.2026	47.83	41.67	6.16	509.62	515.42	504.14	511.38	-1.43	-7.24	0.87	4.58	3.065	24.0	0.0	0.00	
23.03.2026	45.79	40.21	5.58	508.79	514.54	503.78	510.79	-1.38	-7.01	0.85	4.56	2.770	24.0	0.0	0.00	
24.03.2026	44.13	39.06	5.07	508.10	513.91	503.46	510.40	-1.37	-6.94	0.83	4.52	2.510	24.0	0.0	0.00	
25.03.2026	43.37	38.46	4.91	506.86	512.68	502.41	509.32	-1.36	-6.90	0.83	4.35	2.429	24.0	0.0	0.00	
26.03.2026	44.13	39.05	5.08	508.10	513.98	503.48	510.46	-1.38	-6.98	0.83	4.33	2.519	24.0	0.0	0.00	
27.03.2026	43.15	38.41	4.74	509.03	514.99	504.59	511.59	-1.38	-7.00	0.82	4.29	2.355	24.0	0.0	0.00	
28.03.2026	39.35	35.65	3.70	503.56	509.12	499.99	506.30	-1.26	-6.32	0.79	4.21	1.812	24.0	0.0	0.00	
29.03.2026	41.81	37.34	4.47	506.05	511.82	501.93	508.64	-1.33	-6.71	0.81	4.30	2.205	24.0	0.0	0.00	
30.03.2026	41.29	37.03	4.26	508.23	513.99	504.20	510.88	-1.32	-6.68	0.80	4.56	2.105	24.0	0.0	0.00	
31.03.2026	41.76	37.36	4.40	510.26	516.02	506.13	512.85	-1.32	-6.72	0.81	4.84	2.183	24.0	0.0	0.00	
Средние:	53.53	45.29	8.25	---	---	---	---	-1.45	---	0.93	4.44	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	15736.78	15899.59	15498.62	15725.34	---	-226.72	---	---	126.485	743.0	1.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	23830.05	24074.61	23315.85	23722.20	-406.35	292.257	0.000	0.000	1046.0	0.0
31.03.2026	39566.82	39974.20	38814.47	39447.54	-633.07	418.742	0.000	0.000	1789.0	1.0
Итого:	15736.78	15899.59	15498.62	15725.34	-226.72	126.485	0.000	0.000	743.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____