Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.03.2026	51.78	10.19	41.59	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.255	24.0	0.0	*
02.03.2026	55.37	11.27	44.10	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.242	24.0	0.0	*
03.03.2026	57.27	10.83	46.44	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.231	24.0	0.0	*
04.03.2026	55.04	8.99	46.05	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.216	24.0	0.0	*
05.03.2026	54.98	8.81	46.17	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.218	24.0	0.0	*
06.03.2026	54.75	9.21	45.54	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.209	24.0	0.0	*
07.03.2026	54.56	10.61	43.95	2.35	0.00	2.34	0.00	2.34	0.437	24.0	0.0	*
08.03.2026	54.51	9.23	45.28	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.323	24.0	0.0	*
09.03.2026	49.89	5.55	44.34	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.548	24.0	0.0	*
10.03.2026	54.34	7.46	46.88	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.217	24.0	0.0	*
11.03.2026	53.44	10.69	42.75	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.211	24.0	0.0	*
12.03.2026	49.76	13.84	35.92	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.276	24.0	0.0	*
13.03.2026	53.89	16.27	37.62	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.212	24.0	0.0	*
14.03.2026	54.17	17.29	36.88	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.225	24.0	0.0	*
15.03.2026	53.85	17.54	36.31	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.217	24.0	0.0	*
16.03.2026	54.23	17.94	36.29	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.207	24.0	0.0	*
17.03.2026	52.31	17.52	34.79	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.232	24.0	0.0	*
18.03.2026	36.73	16.12	20.61	10.82	0.00	10.78	0.00	10.78	0.938	24.0	0.0	*
19.03.2026	44.73	16.46	28.27	2.39	0.00	2.38	0.00	2.38	0.287	24.0	0.0	*
20.03.2026	51.67	17.80	33.87	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.192	24.0	0.0	*
21.03.2026	52.40	17.06	35.34	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.211	24.0	0.0	*
22.03.2026	51.99	17.16	34.83	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.244	24.0	0.0	*
23.03.2026	52.96	17.88	35.08	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.232	24.0	0.0	*
24.03.2026	52.54	18.34	34.20	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.201	24.0	0.0	*
25.03.2026	52.10	17.92	34.18	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.253	24.0	0.0	*
26.03.2026	52.04	17.81	34.23	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.196	24.0	0.0	*
27.03.2026	52.40	17.83	34.57	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.200	24.0	0.0	*
28.03.2026	53.35	18.48	34.87	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.188	24.0	0.0	*
29.03.2026	52.61	18.69	33.92	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.210	24.0	0.0	*
30.03.2026	49.10	18.16	30.94	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.218	24.0	0.0	*
31.03.2026	51.17	17.73	33.44	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.205	24.0	0.0	*
Средние:	52.26	14.54	37.72	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	56.67	0.00	56.61	0.00	56.61	8.251	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
28.02.2026	430.71	3901.34	430.11	3869.35	-3439.24	46.954	9319.0	5.0
31.03.2026	487.38	3901.34	486.72	3869.35	-3382.63	55.205	10063.0	5.0
Итого:	56.67	0.00	56.61	0.00	56.61	8.251	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 116863	Коммуналец СДВ-И SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556A
Обратка:	Питерфлоу PC SN 116827	Коммуналец СДВ-И SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.03.2026	64.79	48.22	16.57	384.04	374.72	376.75	370.71	1.62	6.52	6.22	6.246	24.0	0.0	
02.03.2026	62.25	46.91	15.34	383.04	373.97	376.29	370.20	1.63	6.36	6.05	5.775	24.0	0.0	
03.03.2026	61.23	46.54	14.69	383.14	374.13	376.58	370.43	1.65	6.57	6.26	5.533	24.0	0.0	
04.03.2026	64.05	48.24	15.82	388.28	379.04	381.07	374.99	1.61	6.41	6.10	6.030	24.0	0.0	
05.03.2026	67.01	50.02	16.99	389.39	380.02	381.50	375.64	1.55	6.42	6.11	6.484	24.0	0.0	
06.03.2026	68.34	50.90	17.44	389.34	379.87	381.18	375.34	1.54	6.21	5.90	6.650	24.0	0.0	
07.03.2026	68.88	51.31	17.57	389.25	379.76	380.95	375.16	1.53	6.40	6.09	6.696	24.0	0.0	
08.03.2026	66.12	49.87	16.25	389.30	380.05	381.60	375.69	1.56	6.13	5.81	6.203	24.0	0.0	
09.03.2026	67.18	50.27	16.91	389.37	380.00	381.43	375.57	1.55	5.78	5.47	6.454	24.0	0.0	
10.03.2026	67.25	49.81	17.44	386.44	377.06	378.48	372.71	1.54	5.42	5.09	6.603	24.0	0.0	
11.03.2026	71.20	52.30	18.90	389.35	379.43	380.51	374.62	1.56	5.87	5.57	7.197	24.0	0.0	
12.03.2026	59.09	45.63	13.46	390.12	381.28	383.88	377.66	1.63	6.44	6.11	5.168	24.0	0.0	
13.03.2026	50.22	40.21	10.01	388.63	380.33	384.09	377.57	1.71	6.07	5.73	3.846	24.0	0.0	
14.03.2026	50.81	40.94	9.87	396.42	387.99	391.73	385.10	1.71	6.45	6.09	3.865	24.0	0.0	
15.03.2026	50.54	41.19	9.35	408.14	399.61	403.36	396.56	1.70	6.26	5.88	3.770	24.0	0.0	
16.03.2026	50.77	41.55	9.22	407.70	399.22	402.84	396.12	1.68	6.23	5.85	3.713	24.0	0.0	
17.03.2026	50.93	41.84	9.10	407.54	399.09	402.68	395.91	1.69	6.28	5.90	3.664	24.0	0.0	
18.03.2026	48.20	40.24	7.96	407.09	398.70	402.75	395.80	1.74	6.38	5.99	3.207	24.0	0.0	
19.03.2026	45.29	38.25	7.04	405.81	397.58	402.00	395.02	1.75	6.12	5.73	2.830	24.0	0.0	
20.03.2026	47.35	39.47	7.87	404.24	395.89	400.07	393.14	1.75	6.18	5.79	3.150	24.0	0.0	
21.03.2026	47.68	39.74	7.94	401.36	392.60	397.18	389.84	1.86	6.56	6.19	3.154	24.0	0.0	
22.03.2026	48.34	40.10	8.23	398.92	389.91	394.64	387.10	1.93	6.55	6.18	3.249	24.0	0.0	
23.03.2026	48.23	40.03	8.20	398.91	389.76	394.65	386.97	1.97	6.56	6.19	3.235	24.0	0.0	
24.03.2026	45.65	38.53	7.13	398.11	389.58	394.32	387.02	1.87	6.41	6.04	2.810	24.0	0.0	
25.03.2026	42.14	36.20	5.94	397.59	389.72	394.43	387.54	1.76	6.64	6.26	2.341	24.0	0.0	
26.03.2026	41.63	35.83	5.79	397.33	389.55	394.25	387.41	1.75	6.65	6.26	2.284	24.0	0.0	
27.03.2026	42.18	36.19	5.99	396.97	389.15	393.79	386.96	1.75	6.53	6.15	2.358	24.0	0.0	
28.03.2026	41.43	35.68	5.75	396.50	388.85	393.44	386.74	1.72	6.57	6.19	2.261	24.0	0.0	
29.03.2026	37.46	33.18	4.28	396.33	388.98	393.92	387.22	1.71	6.59	6.20	1.686	24.0	0.0	
30.03.2026	40.23	34.80	5.42	396.53	388.81	393.67	386.81	1.76	6.66	6.28	2.135	24.0	0.0	
31.03.2026	38.68	33.81	4.88	398.40	390.79	378.72	372.11	1.76	6.26	5.86	1.847	23.0	1.0	*
Средние:	53.39	42.51	10.88	---	---	---	---	1.69	6.34	5.98	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12253.54	11985.43	12072.71	11869.67	---	---	---	130.444	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	348588.47	373492.44	342391.87	369026.96	0.00	4082.631	0.000	0.000	35995.0	2370.0
31.03.2026	360842.02	385477.88	354464.58	380896.63	0.00	4213.075	0.000	0.000	36738.0	2371.0
Итого:	12253.54	11985.43	12072.71	11869.67	0.00	130.444	0.000	0.000	743.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____