Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374515	КТС-Б SN 31892г
Обратка:	ПРЭМ SN 373676	КТС-Б SN 31892х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	63.31	40.26	23.05	223.36	221.62	0.78	219.32	219.94	-0.28	-0.62	7.00	7.00	5.048	24.0	0.0	
02.03.2026	62.23	40.03	22.20	223.72	222.00	0.77	219.77	220.32	-0.25	-0.55	7.00	7.00	4.870	24.0	0.0	
03.03.2026	65.05	41.95	23.10	243.13	241.08	0.85	238.47	239.08	-0.26	-0.61	7.00	7.00	5.503	24.0	0.0	
04.03.2026	68.07	43.54	24.53	249.45	246.93	1.02	244.23	244.74	-0.21	-0.51	7.00	7.00	5.983	24.0	0.0	
05.03.2026	69.51	44.33	25.18	249.70	247.31	0.96	244.31	245.06	-0.31	-0.75	7.00	7.00	6.141	24.0	0.0	
06.03.2026	70.10	44.65	25.45	249.90	247.44	0.99	244.41	245.05	-0.26	-0.64	7.00	7.00	6.214	24.0	0.0	
07.03.2026	67.29	43.70	23.59	249.30	247.16	0.86	244.22	244.95	-0.30	-0.73	7.00	7.00	5.753	24.0	0.0	
08.03.2026	68.37	43.61	24.76	249.58	247.16	0.97	244.34	244.96	-0.25	-0.62	7.00	7.00	6.043	24.0	0.0	
09.03.2026	68.36	43.01	25.35	252.42	249.78	1.05	247.08	247.56	-0.19	-0.48	7.00	7.00	6.247	24.0	0.0	
10.03.2026	72.66	45.03	27.63	249.93	246.93	1.21	244.03	244.54	-0.21	-0.51	7.00	7.00	6.735	24.0	0.0	
11.03.2026	60.35	40.34	20.01	247.82	246.16	0.67	243.71	244.26	-0.23	-0.55	7.00	7.00	4.866	24.0	0.0	
12.03.2026	50.93	36.00	14.93	239.13	238.28	0.36	236.24	236.85	-0.26	-0.61	7.00	7.00	3.514	24.0	0.0	
13.03.2026	51.33	37.45	13.88	263.83	263.07	0.29	260.58	261.34	-0.29	-0.76	7.00	7.00	3.608	24.0	0.0	
14.03.2026	51.13	39.10	12.03	314.57	314.13	0.14	310.76	311.93	-0.38	-1.17	7.00	7.00	3.729	24.0	0.0	
15.03.2026	51.37	39.47	11.90	314.83	314.38	0.14	310.99	312.08	-0.35	-1.09	7.00	7.00	3.692	24.0	0.0	
16.03.2026	51.54	39.73	11.81	315.26	314.82	0.14	311.37	312.43	-0.34	-1.06	7.00	7.00	3.667	24.0	0.0	
17.03.2026	48.83	38.37	10.46	315.00	314.77	0.07	311.50	312.57	-0.34	-1.07	7.00	7.00	3.251	24.0	0.0	
18.03.2026	45.81	36.49	9.32	311.49	311.46	0.01	308.42	309.55	-0.37	-1.13	7.00	7.00	2.866	24.0	0.0	
19.03.2026	47.78	37.38	10.40	308.43	308.17	0.08	305.13	306.16	-0.34	-1.03	7.00	7.00	3.168	24.0	0.0	
20.03.2026	48.22	37.26	10.96	289.26	288.87	0.13	286.13	286.95	-0.29	-0.82	7.00	7.00	3.130	24.0	0.0	
21.03.2026	48.91	37.49	11.42	289.33	288.84	0.17	286.11	286.92	-0.28	-0.81	7.00	7.00	3.259	24.0	0.0	
22.03.2026	48.77	37.36	11.41	289.47	288.97	0.17	286.28	287.05	-0.27	-0.77	7.00	7.00	3.257	24.0	0.0	
23.03.2026	46.30	36.28	10.02	289.24	288.96	0.10	286.35	287.17	-0.29	-0.82	7.00	7.00	2.869	24.0	0.0	
24.03.2026	42.58	34.31	8.27	288.62	288.63	0.00	286.20	287.00	-0.28	-0.80	7.00	7.00	2.360	24.0	0.0	
25.03.2026	42.00	33.91	8.09	288.40	288.44	-0.01	286.05	286.94	-0.31	-0.89	7.00	7.00	2.309	24.0	0.0	
26.03.2026	42.58	34.22	8.36	288.45	288.41	0.01	286.01	286.89	-0.31	-0.88	7.00	7.00	2.386	24.0	0.0	
27.03.2026	41.84	33.87	7.97	288.40	288.44	-0.01	286.07	286.94	-0.30	-0.87	7.00	7.00	2.274	24.0	0.0	
28.03.2026	37.85	31.82	6.03	287.69	287.98	-0.10	285.78	286.66	-0.31	-0.88	7.00	7.00	1.720	24.0	0.0	
29.03.2026	40.51	33.04	7.47	288.17	288.30	-0.05	285.96	286.86	-0.31	-0.90	7.00	7.00	2.131	24.0	0.0	
30.03.2026	38.71	32.31	6.40	298.36	298.65	-0.10	296.28	297.23	-0.32	-0.95	7.00	7.00	1.892	24.0	0.0	
31.03.2026	39.98	33.00	6.98	299.87	300.07	-0.07	297.61	298.60	-0.33	-0.99	7.00	7.00	2.075	24.0	0.0	
Средние:	53.30	38.36	14.93	---	---	0.37	---	---	-0.29	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8556.11	8527.21	---	8443.71	8468.58	---	-24.87	---	---	120.560	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	209657.15	207100.01	206769.55	205469.61	1299.94	2684.258	21538.0	0.0
31.03.2026	218213.26	215627.22	215213.26	213938.19	1275.07	2804.818	22282.0	0.0
Итого:	8556.11	8527.21	8443.71	8468.58	-24.87	120.560	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	55.67	33.27	22.40	5.13	0.00	5.06	0.00	5.06	7.00	7.00	0.256	0.144	24.0	0.0	
02.03.2026	59.42	34.89	24.53	4.89	0.00	4.81	0.00	4.81	7.00	7.00	0.262	0.144	24.0	0.0	
03.03.2026	62.02	35.66	26.36	3.42	0.00	3.36	0.00	3.36	7.00	7.00	0.192	0.103	24.0	0.0	
04.03.2026	59.29	35.29	24.00	3.78	0.00	3.72	0.00	3.72	7.00	7.00	0.202	0.113	24.0	0.0	
05.03.2026	59.12	35.62	23.50	3.71	0.00	3.66	0.00	3.66	7.00	7.00	0.198	0.112	24.0	0.0	
06.03.2026	59.08	35.83	23.25	3.62	0.00	3.57	0.00	3.57	7.00	7.00	0.193	0.110	24.0	0.0	
07.03.2026	58.82	35.11	23.71	3.44	0.00	3.39	0.00	3.39	7.00	7.00	0.182	0.102	24.0	0.0	
08.03.2026	58.95	34.68	24.27	2.97	0.00	2.92	0.00	2.92	7.00	7.00	0.158	0.087	24.0	0.0	
09.03.2026	58.89	33.94	24.95	2.69	0.00	2.65	0.00	2.65	7.00	7.00	0.143	0.077	24.0	0.0	
10.03.2026	58.66	34.27	24.39	2.62	0.00	2.58	0.00	2.58	7.00	7.00	0.139	0.076	24.0	0.0	
11.03.2026	57.48	32.89	24.59	2.23	0.00	2.21	0.00	2.21	7.00	7.00	0.116	0.061	24.0	0.0	
12.03.2026	56.01	32.83	23.18	2.14	0.00	2.11	0.00	2.11	7.00	7.00	0.108	0.059	24.0	0.0	
13.03.2026	57.91	34.37	23.54	2.19	0.00	2.16	0.00	2.16	7.00	7.00	0.114	0.064	24.0	0.0	
14.03.2026	58.00	34.98	23.02	2.22	0.00	2.18	0.00	2.18	7.00	7.00	0.116	0.066	24.0	0.0	
15.03.2026	57.81	35.17	22.64	2.18	0.00	2.15	0.00	2.15	7.00	7.00	0.114	0.065	24.0	0.0	
16.03.2026	58.01	35.30	22.71	2.25	0.00	2.22	0.00	2.22	7.00	7.00	0.118	0.067	24.0	0.0	
17.03.2026	56.20	34.92	21.28	2.14	0.00	2.11	0.00	2.11	7.00	7.00	0.108	0.063	24.0	0.0	
18.03.2026	45.98	30.10	15.88	8.47	0.00	8.39	0.00	8.39	7.00	7.00	0.344	0.212	24.0	0.0	
19.03.2026	54.35	34.22	20.13	14.82	0.00	14.62	0.00	14.62	7.00	7.00	0.722	0.424	24.0	0.0	
20.03.2026	55.18	34.04	21.14	6.51	0.00	6.42	0.00	6.42	7.00	7.00	0.322	0.187	24.0	0.0	
21.03.2026	56.05	33.93	22.12	5.34	0.00	5.26	0.00	5.26	7.00	7.00	0.269	0.153	24.0	0.0	
22.03.2026	55.46	34.04	21.42	4.46	0.00	4.40	0.00	4.40	7.00	7.00	0.222	0.128	24.0	0.0	
23.03.2026	56.68	34.57	22.11	4.49	0.00	4.42	0.00	4.42	7.00	7.00	0.229	0.131	24.0	0.0	
24.03.2026	56.06	34.10	21.96	4.00	0.00	3.94	0.00	3.94	7.00	7.00	0.201	0.115	24.0	0.0	
25.03.2026	55.66	33.66	22.00	3.73	0.00	3.68	0.00	3.68	7.00	7.00	0.187	0.106	24.0	0.0	
26.03.2026	55.65	33.89	21.76	3.45	0.00	3.40	0.00	3.40	7.00	7.00	0.172	0.099	24.0	0.0	
27.03.2026	55.97	34.30	21.67	3.34	0.00	3.30	0.00	3.30	7.00	7.00	0.168	0.097	24.0	0.0	
28.03.2026	57.09	34.79	22.30	3.09	0.00	3.04	0.00	3.04	7.00	7.00	0.158	0.091	24.0	0.0	
29.03.2026	56.10	33.99	22.11	2.94	0.00	2.89	0.00	2.89	7.00	7.00	0.148	0.084	24.0	0.0	
30.03.2026	52.56	33.50	19.06	4.93	0.00	4.87	0.00	4.87	7.00	7.00	0.232	0.136	24.0	0.0	
31.03.2026	54.83	33.81	21.02	2.84	0.00	2.79	0.00	2.79	7.00	7.00	0.139	0.081	24.0	0.0	
Средние:	56.74	34.26	22.48	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	124.03	0.00	122.26	0.00	122.26	---	---	6.229	3.555	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2026	4380.35	36485.75	4314.50	0.02	4314.48	224.986	121.571	20938.0	600.0
31.03.2026	4504.38	36485.75	4436.75	0.02	4436.73	231.216	125.126	21682.0	600.0
Итого:	124.03	0.00	122.26	0.00	122.26	6.229	3.555	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____