Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 138134	Коммуналец СДВ-И SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 138159	Коммуналец СДВ-И SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2026	67.28	51.37	15.91	417.74	414.11	409.20	409.04	0.04	5.60	4.49	6.523	24.0	0.0	0.00	
02.03.2026	64.47	49.88	14.60	417.50	414.10	409.63	409.33	0.07	5.67	4.56	5.989	24.0	0.0	0.00	
03.03.2026	63.42	49.37	14.05	417.49	414.23	409.82	409.56	0.06	5.76	4.65	5.769	24.0	0.0	0.00	
04.03.2026	66.76	51.18	15.59	417.76	414.13	409.34	409.10	0.06	5.73	4.62	6.390	24.0	0.0	0.00	
05.03.2026	69.57	52.38	17.19	381.79	378.13	373.48	373.30	0.05	5.49	4.48	6.429	24.0	0.0	0.00	*
06.03.2026	71.01	54.23	16.78	436.63	432.02	426.76	426.14	0.15	5.44	4.24	7.176	24.0	0.0	0.00	
07.03.2026	71.73	54.72	17.01	436.13	431.51	426.13	425.52	0.14	5.54	4.35	7.260	24.0	0.0	0.00	
08.03.2026	68.67	53.03	15.64	436.16	432.00	426.90	426.38	0.12	5.65	4.45	6.689	24.0	0.0	0.00	
09.03.2026	70.01	53.88	16.13	436.24	432.01	426.66	426.21	0.11	5.88	4.69	6.896	24.0	0.0	0.00	
10.03.2026	69.67	53.29	16.39	435.98	431.66	426.34	425.90	0.10	5.68	4.48	7.000	24.0	0.0	0.00	
11.03.2026	74.10	55.90	18.20	436.67	431.50	426.03	425.25	0.18	5.22	4.03	7.768	24.0	0.0	0.00	
12.03.2026	61.11	48.34	12.77	435.90	431.88	428.41	427.19	0.29	5.42	4.22	5.480	24.0	0.0	0.00	
13.03.2026	49.57	41.13	8.43	434.44	431.75	429.50	428.42	0.25	5.89	4.68	3.630	24.0	0.0	0.00	
14.03.2026	48.35	40.56	7.79	433.40	430.54	428.72	427.34	0.32	5.86	4.65	3.349	24.0	0.0	0.00	
15.03.2026	45.93	39.26	6.67	431.38	428.66	427.21	425.71	0.35	5.71	4.49	2.856	24.0	0.0	0.00	
16.03.2026	45.10	38.73	6.38	431.37	428.61	427.34	425.73	0.38	5.72	4.51	2.732	24.0	0.0	0.00	
17.03.2026	47.34	40.22	7.12	433.01	429.78	428.53	426.63	0.44	5.26	4.05	3.057	24.0	0.0	0.00	
18.03.2026	46.67	39.76	6.92	434.24	431.54	429.88	428.45	0.33	5.26	4.05	2.981	24.0	0.0	0.00	
19.03.2026	48.24	40.58	7.66	434.46	431.64	429.78	428.42	0.32	5.17	3.96	3.299	24.0	0.0	0.00	
20.03.2026	48.05	40.47	7.58	434.49	431.59	429.85	428.39	0.34	4.90	3.69	3.267	24.0	0.0	0.00	
21.03.2026	47.00	39.88	7.12	442.28	439.49	437.77	436.33	0.33	5.27	4.02	3.127	24.0	0.0	0.00	
22.03.2026	48.62	40.74	7.88	435.06	431.96	430.33	428.71	0.38	5.62	4.40	3.400	24.0	0.0	0.00	
23.03.2026	47.66	40.11	7.55	434.87	431.95	430.32	428.79	0.36	5.61	4.39	3.256	24.0	0.0	0.00	
24.03.2026	45.39	38.69	6.69	434.70	432.02	430.60	429.11	0.35	5.39	4.18	2.889	24.0	0.0	0.00	
25.03.2026	43.89	37.77	6.12	434.49	432.03	430.67	429.33	0.31	5.48	4.26	2.642	24.0	0.0	0.00	
26.03.2026	43.37	37.43	5.95	434.50	432.04	430.77	429.35	0.33	5.52	4.30	2.570	24.0	0.0	0.00	
27.03.2026	44.01	37.76	6.24	434.61	432.04	430.76	429.30	0.34	5.52	4.30	2.696	24.0	0.0	0.00	
28.03.2026	43.28	37.29	5.99	434.77	432.26	431.06	429.59	0.34	5.54	4.32	2.589	24.0	0.0	0.00	
29.03.2026	43.45	37.37	6.08	271.64	270.13	269.31	268.48	0.31	4.88	4.10	1.642	24.0	0.0	0.00	*
30.03.2026	42.79	35.98	6.81	347.36	345.86	344.47	343.91	0.16	5.01	4.16	2.350	24.0	0.0	0.00	*
31.03.2026	42.54	36.35	6.19	403.98	402.07	365.20	364.29	0.25	5.15	4.07	2.267	22.0	2.0	0.00	*
Средние:	54.49	44.12	10.37	---	---	---	---	0.24	5.48	4.32	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	13080.98	12983.22	12860.80	12829.20	---	---	---	133.968	742.0	2.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	5984.88	5939.43	5871.70	5871.42	0.00	86.730	0.000	0.000	347.0	0.0
31.03.2026	19065.86	18922.65	18732.51	18700.62	0.00	220.697	0.000	0.000	1089.0	2.0
Итого:	13080.98	12983.22	12860.80	12829.20	0.00	133.968	0.000	0.000	742.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2026	60.47	45.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.03.2026	59.55	43.84	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	6.46	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.03.2026	61.06	45.57	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.03.2026	60.49	44.95	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.03.2026	60.93	45.61	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	6.48	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.03.2026	60.35	45.27	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	6.47	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.03.2026	60.29	45.30	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	6.47	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.03.2026	60.36	45.49	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	6.47	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.03.2026	60.28	44.97	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	6.46	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.03.2026	59.53	43.74	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	6.44	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.03.2026	60.27	44.80	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	6.46	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.03.2026	60.37	45.38	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.03.2026	59.90	45.64	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.03.2026	60.60	46.20	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.03.2026	60.67	46.27	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.03.2026	61.14	47.91	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.03.2026	60.75	48.19	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.03.2026	60.58	47.43	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.03.2026	60.84	46.74	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.03.2026	60.39	46.56	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.03.2026	59.62	46.27	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.03.2026	59.72	46.15	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.03.2026	59.73	45.86	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.03.2026	59.86	46.23	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.03.2026	59.98	46.45	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.03.2026	60.06	46.48	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.03.2026	59.99	46.49	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.03.2026	60.00	46.57	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.03.2026	60.36	46.82	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.03.2026	60.18	46.09	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
31.03.2026	57.08	44.98	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	60.18	45.91	14.26	---	---	---	---	---	6.16	6.50	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	347.0	0.0
31.03.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	1091.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____