Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00276301
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	70.77	50.08	20.69	439.94	444.40	-1.01	430.04	439.16	-2.10	-9.12	6.00	5.00	8.898	24.0	0.0	
02.03.2026	68.82	48.30	20.52	417.54	421.88	-1.03	408.65	417.24	-2.08	-8.59	6.00	5.00	8.388	24.0	0.0	
03.03.2026	71.33	50.84	20.49	474.19	479.10	-1.03	463.40	473.29	-2.11	-9.89	6.00	5.00	9.501	24.0	0.0	
04.03.2026	75.36	53.02	22.34	470.40	474.20	-0.80	458.57	467.97	-2.03	-9.40	6.00	5.00	10.247	24.0	0.0	
05.03.2026	75.65	53.53	22.12	453.96	457.81	-0.84	442.48	451.68	-2.06	-9.20	6.00	5.00	9.796	23.0	1.0	*
06.03.2026	75.01	53.36	21.65	484.95	489.18	-0.87	472.89	482.67	-2.05	-9.78	6.00	5.00	10.247	24.0	0.0	
07.03.2026	72.06	51.55	20.51	467.19	471.86	-0.99	456.35	465.97	-2.09	-9.62	6.00	5.00	9.357	24.0	0.0	
08.03.2026	71.91	55.04	16.87	653.95	661.92	-1.21	638.86	652.56	-2.12	-13.70	6.00	5.00	10.790	24.0	0.0	
09.03.2026	74.15	57.67	16.48	763.94	773.02	-1.18	745.29	761.09	-2.10	-15.80	6.00	5.00	12.293	24.0	0.0	
10.03.2026	73.94	56.05	17.89	666.32	673.17	-1.02	650.14	663.33	-2.01	-13.19	6.00	5.00	11.641	24.0	0.0	
11.03.2026	70.37	51.04	19.33	483.40	488.12	-0.97	472.65	482.14	-1.99	-9.49	6.00	5.00	9.142	24.0	0.0	
12.03.2026	65.94	44.22	21.72	309.55	312.30	-0.88	303.43	309.43	-1.96	-6.00	6.00	5.00	6.588	24.0	0.0	
13.03.2026	64.87	40.36	24.51	210.47	212.00	-0.72	206.42	210.33	-1.88	-3.91	6.00	5.00	5.054	24.0	0.0	
14.03.2026	64.36	40.49	23.87	205.16	206.75	-0.77	201.29	205.15	-1.90	-3.86	6.00	5.00	4.803	24.0	0.0	
15.03.2026	63.60	39.98	23.62	202.38	203.99	-0.79	198.65	202.42	-1.88	-3.77	6.00	5.00	4.690	24.0	0.0	
16.03.2026	66.32	38.72	27.60	160.72	161.66	-0.58	157.53	160.51	-1.87	-2.98	6.00	5.00	4.345	24.0	0.0	
17.03.2026	66.51	40.36	26.15	187.32	188.68	-0.72	183.56	187.23	-1.98	-3.67	6.00	5.00	4.795	24.0	0.0	
18.03.2026	66.53	39.99	26.54	180.12	181.15	-0.57	176.51	179.79	-1.84	-3.28	6.00	5.00	4.681	24.0	0.0	
19.03.2026	66.04	39.97	26.07	181.61	182.97	-0.75	177.99	181.57	-1.99	-3.58	6.00	5.00	4.636	24.0	0.0	*
20.03.2026	66.16	39.87	26.29	176.30	177.33	-0.58	172.82	176.01	-1.83	-3.19	6.00	5.00	4.540	24.0	0.0	*
21.03.2026	65.36	41.77	23.59	233.28	235.37	-0.89	228.74	233.45	-2.04	-4.71	6.00	5.00	5.393	24.0	0.0	
22.03.2026	65.54	41.00	24.54	208.49	209.94	-0.69	204.42	208.29	-1.88	-3.87	6.00	5.00	5.013	24.0	0.0	
23.03.2026	66.14	39.66	26.48	176.68	177.84	-0.65	173.15	176.50	-1.92	-3.35	6.00	5.00	4.581	24.0	0.0	
24.03.2026	65.82	38.76	27.06	157.94	158.94	-0.63	154.81	157.80	-1.91	-2.99	6.00	5.00	4.185	24.0	0.0	
25.03.2026	65.12	38.24	26.88	151.03	151.88	-0.56	148.12	150.85	-1.83	-2.73	6.00	5.00	3.978	24.0	0.0	
26.03.2026	64.97	39.28	25.69	162.56	163.60	-0.64	159.46	162.39	-1.82	-2.93	6.00	5.00	4.094	24.0	0.0	
27.03.2026	64.77	39.44	25.33	167.76	168.71	-0.56	164.55	167.47	-1.76	-2.92	6.00	5.00	4.167	24.0	0.0	*
28.03.2026	65.12	37.50	27.62	127.49	128.28	-0.62	125.05	127.43	-1.89	-2.38	6.00	5.00	3.451	24.0	0.0	*
29.03.2026	64.68	38.17	26.51	148.19	148.92	-0.49	145.35	147.91	-1.75	-2.56	6.00	5.00	3.852	24.0	0.0	
30.03.2026	64.29	38.53	25.76	162.75	164.05	-0.80	159.68	162.90	-2.00	-3.22	6.00	5.00	4.108	24.0	0.0	*
31.03.2026	64.82	39.59	25.23	164.98	166.04	-0.64	161.84	164.78	-1.80	-2.94	6.00	5.00	4.082	24.0	0.0	*
Средние:	67.95	44.40	23.55	---	---	-0.79	---	---	-1.95	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	9450.56	9535.06	---	9242.69	9429.31	---	-186.62	---	---	201.336	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	61458.23	61991.13	60105.16	61260.17	-1155.01	1208.600	3676.0	2166.0
31.03.2026	70908.79	71526.19	69347.85	70689.48	-1341.63	1409.936	4419.0	2167.0
Итого:	9450.56	9535.06	9242.69	9429.31	-186.62	201.336	743.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00276301
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	---	79.39	---	225.39	190.71	16.67	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
02.03.2026	---	49.13	---	221.55	192.38	14.09	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
03.03.2026	---	72.36	---	222.55	192.74	14.36	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
04.03.2026	---	128.86	---	211.61	184.33	13.78	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
05.03.2026	---	65.31	---	221.09	193.21	13.46	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
06.03.2026	---	55.70	---	219.09	191.87	13.25	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
07.03.2026	113.20	62.26	50.94	220.14	192.52	13.39	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
08.03.2026	141.77	84.46	57.31	220.43	192.45	13.55	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
09.03.2026	---	72.40	---	224.49	191.26	15.99	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
10.03.2026	17.61	134.31	-116.70	219.41	192.64	12.99	9.20	7.45	21.02	1.75	5.00	4.00	-0.849	0.227	1.0	23.0	*
11.03.2026	---	74.72	---	221.04	192.59	13.76	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
12.03.2026	90.43	82.90	7.53	220.32	191.34	14.08	8.71	7.76	11.54	0.95	5.00	4.00	0.140	0.074	1.0	23.0	*
13.03.2026	123.08	132.99	-9.91	218.35	191.46	13.12	9.02	7.30	21.08	1.72	5.00	4.00	0.130	0.221	1.0	23.0	*
14.03.2026	112.84	37.53	75.31	218.75	190.88	13.61	26.62	23.52	12.37	3.10	5.00	4.00	2.104	0.103	3.0	21.0	*
15.03.2026	88.19	48.60	39.59	225.73	188.81	17.81	32.32	22.03	37.87	10.29	5.00	4.00	1.724	0.444	3.0	21.0	*
16.03.2026	71.66	11.59	60.07	219.19	191.06	13.71	9.62	7.80	20.90	1.82	5.00	4.00	0.589	0.012	1.0	23.0	*
17.03.2026	100.38	---	---	219.12	190.95	13.74	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
18.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
19.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
20.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
21.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
22.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
23.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
24.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
25.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
26.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
27.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
28.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
29.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
30.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
31.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	95.46	74.53	20.52	---	---	14.20	---	---	20.79	---	5.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3748.25	3251.20	---	95.49	75.86	---	19.63	---	---	3.838	1.081	10.0	398.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2026	32534.70	28150.72	136.93	117.78	19.15	2.840	1.420	17.0	5825.0
17.03.2026	36282.95	31401.92	232.42	193.64	38.78	6.678	2.501	27.0	6223.0
Итого:	3748.25	3251.20	95.49	75.86	19.63	3.838	1.081	10.0	398.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____