Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 373693	КТСП-Н SN 21555г
Обратка:	ПРЭМ SN 373712	КТСП-Н SN 21555х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	60.91	51.30	9.61	465.64	463.60	0.44	457.74	457.90	-0.03	-0.16	7.00	7.00	4.394	24.0	0.0	
02.03.2026	59.66	50.51	9.15	467.74	465.80	0.42	460.14	460.28	-0.03	-0.14	7.00	7.00	4.207	24.0	0.0	
03.03.2026	63.10	52.40	10.70	436.62	434.54	0.48	428.71	428.99	-0.07	-0.28	7.00	7.00	4.584	24.0	0.0	
04.03.2026	66.78	55.25	11.53	461.04	458.44	0.57	451.78	452.00	-0.05	-0.22	7.00	7.00	5.205	24.0	0.0	
05.03.2026	68.24	56.41	11.83	463.67	461.01	0.58	453.94	454.25	-0.07	-0.31	7.00	7.00	5.365	24.0	0.0	
06.03.2026	69.59	57.44	12.15	463.57	460.76	0.61	453.51	453.76	-0.06	-0.25	7.00	7.00	5.510	24.0	0.0	
07.03.2026	67.66	56.13	11.53	457.97	455.31	0.58	448.54	448.69	-0.03	-0.15	7.00	7.00	5.169	24.0	0.0	
08.03.2026	69.27	57.26	12.01	463.31	460.51	0.61	453.35	453.56	-0.05	-0.21	7.00	7.00	5.439	24.0	0.0	
09.03.2026	70.32	57.66	12.66	465.91	462.89	0.65	455.52	455.74	-0.05	-0.22	7.00	7.00	5.758	24.0	0.0	
10.03.2026	72.52	59.38	13.14	465.21	462.00	0.69	454.34	454.52	-0.04	-0.18	7.00	7.00	5.969	24.0	0.0	
11.03.2026	58.72	49.71	9.01	454.44	452.42	0.45	447.20	447.22	0.00	-0.02	7.00	7.00	4.024	24.0	0.0	
12.03.2026	48.81	42.57	6.24	454.85	453.46	0.31	449.78	449.60	0.04	0.18	7.00	7.00	2.800	24.0	0.0	
13.03.2026	46.03	40.56	5.47	451.52	450.26	0.28	447.06	446.79	0.06	0.27	7.00	7.00	2.435	24.0	0.0	
14.03.2026	43.58	38.76	4.82	447.10	445.94	0.26	443.12	442.83	0.07	0.29	7.00	7.00	2.129	24.0	0.0	
15.03.2026	42.54	37.97	4.57	446.01	444.88	0.25	442.22	441.91	0.07	0.31	7.00	7.00	2.017	24.0	0.0	
16.03.2026	44.58	39.60	4.98	452.16	450.93	0.27	447.93	447.64	0.06	0.29	7.00	7.00	2.226	24.0	0.0	
17.03.2026	43.91	39.22	4.69	459.98	458.76	0.27	455.86	455.47	0.09	0.39	7.00	7.00	2.127	24.0	0.0	
18.03.2026	45.02	40.03	4.99	461.14	459.86	0.28	456.75	456.41	0.07	0.34	7.00	7.00	2.274	24.0	0.0	
19.03.2026	45.62	40.62	5.00	463.42	462.11	0.28	458.90	458.57	0.07	0.33	7.00	7.00	2.286	24.0	0.0	
20.03.2026	44.03	39.49	4.54	463.19	461.94	0.27	459.01	458.59	0.09	0.42	7.00	7.00	2.085	24.0	0.0	
21.03.2026	46.00	40.78	5.22	463.64	462.27	0.30	459.02	458.65	0.08	0.37	7.00	7.00	2.391	24.0	0.0	
22.03.2026	44.53	39.72	4.81	463.27	461.96	0.28	458.94	458.57	0.08	0.37	7.00	7.00	2.203	24.0	0.0	
23.03.2026	42.43	38.17	4.26	462.82	461.63	0.26	458.91	458.49	0.09	0.42	7.00	7.00	1.954	24.0	0.0	
24.03.2026	40.91	37.09	3.82	462.57	461.47	0.24	458.93	458.50	0.09	0.43	7.00	7.00	1.752	24.0	0.0	
25.03.2026	40.19	36.49	3.70	462.52	461.45	0.23	459.03	458.61	0.09	0.42	7.00	7.00	1.695	24.0	0.0	
26.03.2026	41.02	37.11	3.91	462.55	461.45	0.24	458.89	458.43	0.10	0.46	7.00	7.00	1.789	24.0	0.0	
27.03.2026	39.84	36.24	3.60	462.31	461.26	0.23	458.85	458.44	0.09	0.41	7.00	7.00	1.650	24.0	0.0	
28.03.2026	35.66	33.06	2.60	461.57	460.66	0.20	458.84	458.36	0.10	0.48	7.00	7.00	1.186	24.0	0.0	
29.03.2026	38.37	35.02	3.35	462.20	461.20	0.22	459.02	458.57	0.10	0.45	7.00	7.00	1.537	24.0	0.0	
30.03.2026	37.15	34.14	3.01	462.04	461.11	0.20	459.06	458.61	0.10	0.45	7.00	7.00	1.378	24.0	0.0	
31.03.2026	38.59	35.17	3.42	459.51	458.53	0.21	456.33	455.89	0.10	0.44	7.00	7.00	1.556	24.0	0.0	
Средние:	50.83	44.04	6.78	---	---	0.36	---	---	0.04	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	14249.49	14198.41	---	14071.22	14065.84	---	5.38	---	---	95.094	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	289845.89	289466.00	285788.79	286492.83	-704.04	2216.234	21754.0	0.0
31.03.2026	304095.38	303664.41	299860.01	300558.67	-698.66	2311.328	22498.0	0.0
Итого:	14249.49	14198.41	14071.22	14065.84	5.38	95.094	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 373693

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 21555г

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	20.87	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
02.03.2026	21.81	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
03.03.2026	21.05	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
04.03.2026	21.54	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
05.03.2026	21.67	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
06.03.2026	21.73	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
07.03.2026	22.00	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
08.03.2026	20.57	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
09.03.2026	18.71	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
10.03.2026	20.53	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
11.03.2026	20.80	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
12.03.2026	21.07	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
13.03.2026	21.11	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
14.03.2026	21.05	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
15.03.2026	21.12	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
16.03.2026	21.63	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
17.03.2026	21.83	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
18.03.2026	21.82	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
19.03.2026	21.97	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
20.03.2026	22.08	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
21.03.2026	21.84	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
22.03.2026	21.82	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
23.03.2026	21.80	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
24.03.2026	22.18	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
25.03.2026	22.08	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
26.03.2026	22.21	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
27.03.2026	22.26	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
28.03.2026	22.30	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
29.03.2026	22.46	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
30.03.2026	22.08	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
31.03.2026	22.20	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
Средние:	21.55	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	154.49	151.99	8.655	21754.0	0.0
31.03.2026	154.49	151.99	8.655	22498.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации