Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533	Коммуналец СДВ-И SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887	Коммуналец СДВ-И SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	Qтс	Траб	Траб.шта	T стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.03.2026	60.91	52.66	8.25	395.23	393.93	388.48	388.78	-0.08	388.48	0.52	0.42	3.207	24.0	24.0	0.0	
02.03.2026	59.64	51.80	7.84	397.12	395.90	390.59	390.89	-0.08	390.59	0.52	0.42	3.065	24.0	24.0	0.0	
03.03.2026	62.06	53.82	8.24	369.69	368.19	362.96	363.14	-0.05	362.57	0.51	0.42	3.286	24.0	24.0	0.1	*
04.03.2026	66.72	56.90	9.82	391.19	389.32	383.29	383.44	-0.04	383.29	0.52	0.42	3.766	24.0	24.0	0.0	
05.03.2026	68.21	58.13	10.08	393.47	391.54	385.19	385.39	-0.05	385.19	0.52	0.42	3.885	24.0	24.0	0.0	
06.03.2026	69.56	59.16	10.40	393.57	391.54	384.99	385.19	-0.05	384.99	0.52	0.43	4.010	24.0	24.0	0.0	
07.03.2026	67.65	57.81	9.84	388.75	386.88	380.68	380.86	-0.05	380.68	0.51	0.41	3.753	24.0	24.0	0.0	
08.03.2026	69.21	58.94	10.27	393.46	391.47	384.96	385.16	-0.05	384.96	0.52	0.42	3.958	24.0	24.0	0.0	
09.03.2026	70.29	59.33	10.96	395.62	393.41	386.76	386.95	-0.05	385.14	0.54	0.45	4.243	24.0	23.9	0.1	*
10.03.2026	72.55	61.09	11.46	395.12	392.80	385.82	386.04	-0.06	385.82	0.53	0.43	4.429	24.0	24.0	0.0	
11.03.2026	58.81	50.86	7.95	385.60	384.14	379.40	379.43	-0.01	379.40	0.50	0.41	3.017	24.0	24.0	0.0	
12.03.2026	48.83	43.35	5.48	385.43	384.58	381.08	381.12	-0.01	380.54	0.51	0.41	2.090	24.0	24.0	0.0	*
13.03.2026	46.00	41.25	4.75	382.64	381.95	378.79	378.84	-0.01	378.79	0.49	0.40	1.807	24.0	24.0	0.0	
14.03.2026	43.54	39.39	4.15	378.75	378.15	375.33	375.34	0.00	375.33	0.48	0.39	1.561	24.0	24.0	0.0	
15.03.2026	42.49	38.59	3.90	377.62	377.08	374.37	374.39	0.00	374.37	0.47	0.39	1.461	24.0	24.0	0.0	
16.03.2026	44.52	40.29	4.23	382.80	382.21	379.19	379.24	-0.01	379.19	0.48	0.39	1.609	24.0	24.0	0.0	
17.03.2026	43.88	39.90	3.98	389.53	388.98	385.97	386.02	-0.01	385.97	0.52	0.42	1.543	24.0	24.0	0.0	
18.03.2026	44.93	40.73	4.20	390.39	389.81	386.66	386.73	-0.02	385.31	0.59	0.50	1.627	24.0	23.9	0.1	*
19.03.2026	45.60	41.36	4.24	392.41	391.82	388.55	388.63	-0.02	388.55	0.59	0.50	1.653	24.0	24.0	0.0	
20.03.2026	44.00	40.12	3.88	392.15	391.62	388.55	388.61	-0.02	388.55	0.58	0.49	1.512	24.0	24.0	0.0	
21.03.2026	45.92	41.50	4.42	392.56	391.94	388.64	388.72	-0.02	388.64	0.59	0.49	1.720	24.0	24.0	0.0	
22.03.2026	44.51	40.40	4.11	392.23	391.66	388.55	388.61	-0.02	388.55	0.58	0.48	1.601	24.0	24.0	0.0	
23.03.2026	42.41	38.78	3.63	391.76	391.28	388.41	388.47	-0.02	388.41	0.57	0.48	1.416	24.0	24.0	0.0	
24.03.2026	40.89	37.63	3.26	391.39	390.99	388.29	388.35	-0.02	388.29	0.57	0.48	1.274	24.0	24.0	0.0	
25.03.2026	40.14	37.00	3.14	391.31	390.93	388.32	388.39	-0.02	385.35	0.57	0.48	1.228	24.0	23.8	0.2	*
26.03.2026	40.96	37.65	3.31	391.39	390.97	388.27	388.33	-0.01	388.27	0.57	0.48	1.290	24.0	24.0	0.0	
27.03.2026	39.82	36.75	3.07	391.13	390.75	388.19	388.24	-0.01	388.19	0.57	0.47	1.197	24.0	24.0	0.0	
28.03.2026	35.65	33.45	2.20	390.30	390.04	387.96	387.98	-0.01	387.96	0.56	0.46	0.862	24.0	24.0	0.0	
29.03.2026	38.31	35.52	2.79	391.04	390.72	388.32	388.37	-0.01	388.32	0.57	0.47	1.091	24.0	24.0	0.0	
30.03.2026	37.13	34.59	2.54	390.80	390.52	388.25	388.31	-0.01	365.60	0.58	0.49	0.977	24.0	22.6	1.4	*
31.03.2026	38.52	35.66	2.86	388.84	388.50	386.08	386.13	-0.01	386.08	0.44	0.34	1.111	24.0	24.0	0.0	
Средние:	50.76	44.98	5.78	---	---	---	---	-0.03	---	0.54	0.44	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12073.29	12043.59	11920.87	11924.04	---	11891.36	---	---	69.251	744.0	742.2	1.9	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
28.02.2026	471786.77	468816.27	464909.20	463729.04	462848.42	3646.903	57532.5
31.03.2026	483860.06	480859.86	476830.07	475653.08	474739.79	3716.154	58276.5
Итого:	12073.29	12043.59	11920.87	11924.04	11891.36	69.251	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533	Коммуналец СДВ-И SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887	Коммуналец СДВ-И SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t3	t4	dt	V3	V4	M3	M4	Mтс	P3	P4	Qтс	Траб	раб.шта	T стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.03.2026	71.23	64.64	6.59	74.29	65.06	72.61	63.82	8.79	0.58	0.47	0.996	24.0	24.0	0.0	
02.03.2026	72.40	65.20	7.20	67.26	59.47	65.68	58.30	7.37	0.58	0.48	0.910	24.0	24.0	0.0	
03.03.2026	76.53	68.35	8.18	64.00	56.11	62.35	54.92	7.43	0.58	0.49	0.976	24.0	24.0	0.0	
04.03.2026	79.66	70.78	8.88	61.72	54.85	60.01	53.62	6.39	0.58	0.50	0.953	24.0	24.0	0.0	
05.03.2026	80.80	71.72	9.08	60.97	54.37	59.23	53.12	6.12	0.57	0.50	0.942	24.0	24.0	0.0	
06.03.2026	75.79	67.48	8.31	61.16	53.48	59.60	52.38	7.23	0.57	0.50	0.943	24.0	24.0	0.0	
07.03.2026	72.66	64.92	7.74	59.77	53.58	58.36	52.55	5.81	0.57	0.49	0.797	24.0	24.0	0.0	
08.03.2026	74.94	66.77	8.17	61.35	53.05	59.82	51.98	7.85	0.57	0.49	0.971	24.0	24.0	0.0	
09.03.2026	73.95	65.66	8.29	62.32	52.82	60.80	51.77	8.90	0.57	0.49	1.020	24.0	23.8	0.2	*
10.03.2026	76.20	67.67	8.53	60.06	53.30	58.51	52.19	6.33	0.57	0.49	0.888	24.0	24.0	0.0	
11.03.2026	59.16	53.39	5.77	61.25	52.64	60.25	51.94	8.32	0.57	0.49	0.750	24.0	24.0	0.0	
12.03.2026	57.99	52.72	5.27	61.27	53.09	60.31	52.39	7.83	0.57	0.49	0.676	24.0	23.8	0.2	*
13.03.2026	56.39	51.51	4.88	61.92	53.68	61.01	53.00	8.00	0.57	0.49	0.663	24.0	24.0	0.0	
14.03.2026	56.11	51.09	5.02	62.50	53.93	61.59	53.27	8.32	0.57	0.49	0.685	24.0	24.0	0.0	
15.03.2026	55.85	50.97	4.88	64.76	53.31	63.83	52.65	11.17	0.57	0.49	0.804	24.0	24.0	0.0	
16.03.2026	62.72	56.67	6.05	61.44	54.16	60.32	53.34	6.98	0.57	0.50	0.727	24.0	24.0	0.0	
17.03.2026	69.95	62.81	7.14	61.97	54.85	60.61	53.85	6.76	0.58	0.50	0.823	24.0	24.0	0.0	
18.03.2026	70.26	63.16	7.10	61.96	54.93	60.58	53.93	6.65	0.58	0.50	0.809	24.0	23.9	0.1	*
19.03.2026	67.79	61.07	6.72	60.65	54.05	59.39	53.12	6.27	0.57	0.50	0.749	24.0	24.0	0.0	
20.03.2026	66.27	59.72	6.55	61.28	53.74	60.06	52.86	7.21	0.57	0.50	0.787	24.0	24.0	0.0	
21.03.2026	67.54	60.77	6.77	60.52	53.93	59.27	53.01	6.26	0.57	0.50	0.751	24.0	24.0	0.0	
22.03.2026	67.30	60.62	6.68	62.76	53.33	61.47	52.42	9.05	0.57	0.49	0.914	24.0	24.0	0.0	
23.03.2026	67.96	61.16	6.80	60.91	53.72	59.64	52.80	6.84	0.57	0.50	0.790	24.0	24.0	0.0	
24.03.2026	67.22	60.53	6.69	60.22	53.81	58.99	52.90	6.09	0.58	0.50	0.732	24.0	24.0	0.0	
25.03.2026	66.10	59.54	6.56	60.54	53.71	59.34	52.83	6.42	0.58	0.50	0.743	24.0	23.7	0.3	*
26.03.2026	66.89	60.21	6.68	60.52	53.74	59.30	52.84	6.46	0.58	0.50	0.753	24.0	24.0	0.0	
27.03.2026	66.79	60.08	6.71	60.52	53.86	59.29	52.96	6.33	0.58	0.50	0.747	24.0	24.0	0.0	
28.03.2026	66.85	60.26	6.59	60.50	53.78	59.28	52.88	6.40	0.58	0.50	0.745	24.0	24.0	0.0	
29.03.2026	66.56	60.01	6.55	62.60	53.36	61.34	52.47	8.87	0.57	0.49	0.890	24.0	24.0	0.0	
30.03.2026	62.80	56.77	6.03	61.73	53.50	60.60	52.69	7.31	0.58	0.50	0.760	24.0	22.6	1.5	*
31.03.2026	68.06	61.20	6.86	60.59	53.90	59.32	52.97	6.35	0.58	0.50	0.764	24.0	24.0	0.0	
Средние:	68.09	61.21	6.88	---	---	---	---	---	0.57	0.49	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1923.29	1685.09	1882.76	1655.75	226.08	---	---	25.459	744.0	741.8	2.2	

Дата	V3	V4	M3	M4	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
28.02.2026	135084.60	119549.62	132684.79	117772.48	14921.06	1524.716	57532.5
31.03.2026	137007.89	121234.71	134567.56	119428.23	15147.14	1550.174	58276.5
Итого:	1923.29	1685.09	1882.76	1655.75	226.08	25.459	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации