Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ ДУ 32 SN 422172	КТСП-Н SN 11974Г
Обратка:	ПРЭМ ДУ 32 SN 344070	КТСП-Н SN 11974Х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	60.64	52.09	8.55	199.20	191.30	4.05	195.83	188.87	3.62	6.96	7.00	6.00	1.677	24.0	0.0	
02.03.2026	59.39	51.23	8.16	200.15	192.23	4.04	196.91	189.83	3.66	7.08	7.00	6.00	1.607	24.0	0.0	
03.03.2026	62.78	53.25	9.53	187.20	179.61	4.14	183.81	177.23	3.65	6.58	7.00	6.00	1.752	24.0	0.0	
04.03.2026	66.43	56.17	10.26	197.49	189.45	4.16	193.58	186.68	3.63	6.90	7.00	6.00	1.989	24.0	0.0	
05.03.2026	67.90	57.36	10.54	198.57	190.48	4.16	194.46	187.60	3.59	6.86	7.00	6.00	2.051	24.0	0.0	
06.03.2026	69.24	58.30	10.94	198.59	190.47	4.17	194.30	187.50	3.56	6.80	7.00	6.00	2.130	24.0	0.0	
07.03.2026	67.34	56.94	10.40	196.17	188.17	4.16	192.17	185.36	3.61	6.81	7.00	6.00	1.998	24.0	0.0	
08.03.2026	68.89	58.07	10.82	198.55	190.44	4.17	194.33	187.46	3.60	6.87	7.00	6.00	2.103	24.0	0.0	
09.03.2026	69.95	58.68	11.27	199.67	191.48	4.19	195.30	188.41	3.59	6.89	7.00	6.00	2.202	24.0	0.0	
10.03.2026	72.17	60.43	11.74	199.48	191.30	4.19	194.86	188.07	3.55	6.79	7.00	6.00	2.292	24.0	0.0	
11.03.2026	58.51	50.45	8.06	194.44	186.66	4.08	191.37	184.43	3.69	6.94	7.00	6.00	1.545	24.0	0.0	
12.03.2026	48.64	43.07	5.57	194.52	186.85	4.02	192.35	185.23	3.77	7.12	7.00	6.00	1.071	24.0	0.0	
13.03.2026	45.86	40.96	4.90	193.22	185.66	3.99	191.33	184.21	3.79	7.12	7.00	6.00	0.937	24.0	0.0	
14.03.2026	43.42	39.07	4.35	191.32	183.87	3.97	189.66	182.51	3.84	7.15	7.00	6.00	0.825	24.0	0.0	
15.03.2026	42.39	38.28	4.11	190.78	183.40	3.94	189.17	182.15	3.78	7.02	7.00	6.00	0.778	24.0	0.0	
16.03.2026	44.41	39.94	4.47	193.45	185.93	3.96	191.65	184.53	3.79	7.12	7.00	6.00	0.859	24.0	0.0	
17.03.2026	43.76	39.54	4.22	196.84	189.20	3.96	195.04	187.84	3.76	7.20	7.00	6.00	0.823	24.0	0.0	
18.03.2026	44.85	40.36	4.49	197.40	189.74	3.96	195.54	188.30	3.77	7.24	7.00	6.00	0.879	24.0	0.0	
19.03.2026	45.47	40.96	4.51	198.39	190.70	3.95	196.49	189.19	3.79	7.30	7.00	6.00	0.889	24.0	0.0	
20.03.2026	43.89	39.72	4.17	198.25	190.58	3.95	196.43	189.20	3.75	7.23	7.00	6.00	0.821	24.0	0.0	
21.03.2026	45.82	41.08	4.74	198.48	190.75	3.97	196.55	189.24	3.79	7.31	7.00	6.00	0.933	24.0	0.0	
22.03.2026	44.38	40.02	4.36	198.29	190.59	3.96	196.47	189.11	3.82	7.36	7.00	6.00	0.858	24.0	0.0	
23.03.2026	42.30	38.43	3.87	198.06	190.41	3.94	196.40	189.08	3.80	7.32	7.00	6.00	0.761	24.0	0.0	
24.03.2026	40.79	37.33	3.46	197.86	190.28	3.91	196.30	189.03	3.77	7.27	7.00	6.00	0.684	24.0	0.0	
25.03.2026	40.07	36.71	3.36	197.83	190.25	3.91	196.35	189.05	3.79	7.30	7.00	6.00	0.665	24.0	0.0	
26.03.2026	40.88	37.34	3.54	197.82	190.26	3.90	196.24	189.06	3.73	7.18	7.00	6.00	0.696	24.0	0.0	
27.03.2026	39.73	36.49	3.24	197.71	190.18	3.88	196.27	189.01	3.77	7.26	7.00	6.00	0.638	24.0	0.0	
28.03.2026	35.59	33.26	2.33	197.42	190.00	3.83	196.24	189.02	3.75	7.22	7.00	6.00	0.459	24.0	0.0	
29.03.2026	38.26	35.27	2.99	197.94	190.42	3.87	196.61	189.33	3.77	7.28	7.00	6.00	0.590	24.0	0.0	
30.03.2026	37.06	34.38	2.68	197.12	189.66	3.86	195.85	188.61	3.77	7.24	7.00	6.00	0.528	24.0	0.0	
31.03.2026	38.47	35.41	3.06	195.71	188.27	3.88	194.34	187.16	3.76	7.18	7.00	6.00	0.597	24.0	0.0	
Средние:	50.62	44.54	6.09	---	---	4.00	---	---	3.72	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6097.92	5858.59	---	6022.20	5802.30	---	219.90	---	---	36.637	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	128200.94	121285.23	126392.74	119925.34	6467.40	868.697	21244.0	1808.0
31.03.2026	134298.86	127143.82	132414.94	125727.64	6687.30	905.334	21988.0	1808.0
Итого:	6097.92	5858.59	6022.20	5802.30	219.90	36.637	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.03.2026	14.64	0.00	0.10	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.03.2026	15.90	0.00	0.10	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.03.2026	15.16	0.00	0.10	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.03.2026	41.58	0.00	7.90	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.03.2026	64.29	0.00	14.38	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.03.2026	60.43	0.00	13.81	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.03.2026	58.38	0.00	13.72	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.03.2026	59.91	0.00	13.70	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.03.2026	59.02	0.00	13.56	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.03.2026	60.75	0.00	13.81	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.03.2026	48.38	0.00	13.53	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.03.2026	47.92	0.00	13.34	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.03.2026	46.72	0.00	13.27	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.03.2026	46.76	0.00	13.07	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.03.2026	46.79	0.00	12.78	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.03.2026	51.39	0.00	13.05	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.03.2026	56.79	0.00	13.49	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.03.2026	56.97	0.00	14.21	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.03.2026	55.25	0.00	13.16	6.00	5.00	0.0	24.0	*
20.03.2026	54.14	0.00	13.29	6.00	5.00	0.0	24.0	*
21.03.2026	54.99	0.00	13.26	6.00	5.00	0.0	24.0	*
22.03.2026	54.99	0.00	12.87	6.00	5.00	0.0	24.0	*
23.03.2026	55.30	0.00	13.21	6.00	5.00	0.0	24.0	*
24.03.2026	54.90	0.00	13.16	6.00	5.00	0.0	24.0	*
25.03.2026	54.19	0.00	13.23	6.00	5.00	0.0	24.0	*
26.03.2026	54.82	0.00	13.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
27.03.2026	54.62	0.00	13.11	6.00	5.00	0.0	24.0	*
28.03.2026	54.75	0.00	13.22	6.00	5.00	0.0	24.0	*
29.03.2026	54.58	0.00	13.52	6.00	5.00	0.0	24.0	*
30.03.2026	51.80	0.00	14.09	6.00	5.00	0.0	24.0	*
31.03.2026	55.51	0.00	14.45	6.00	5.00	0.0	24.0	*
Средние:	50.37	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	0.00	371.48	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2026	3175.17	14374.92	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	23052.0
31.03.2026	3175.17	14746.40	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	23796.0
Итого:	0.00	371.48	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____