Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	63.16	49.17	13.99	245.96	249.05	-1.25	241.44	246.14	-1.93	-4.70	0.90	0.50	3.375	24.0	0.0	
02.03.2026	62.16	48.66	13.50	245.90	249.05	-1.27	241.47	246.18	-1.93	-4.71	0.90	0.50	3.258	24.0	0.0	
03.03.2026	64.83	50.19	14.64	246.01	249.00	-1.21	241.25	245.99	-1.95	-4.74	0.90	0.50	3.529	24.0	0.0	
04.03.2026	67.70	51.86	15.84	245.81	248.54	-1.10	240.70	245.34	-1.91	-4.64	0.90	0.50	3.811	24.0	0.0	
05.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
06.03.2026	68.90	52.59	16.31	243.76	246.24	-1.01	238.55	242.98	-1.84	-4.43	0.90	0.50	3.890	24.0	0.0	
07.03.2026	66.07	51.06	15.01	244.69	247.60	-1.18	239.81	244.50	-1.94	-4.69	0.90	0.50	3.600	24.0	0.0	
08.03.2026	67.25	51.70	15.55	244.43	247.18	-1.12	239.38	244.02	-1.92	-4.64	0.90	0.50	3.719	24.0	0.0	
09.03.2026	68.26	51.91	16.35	244.16	246.73	-1.05	238.92	243.56	-1.92	-4.64	0.90	0.50	3.901	24.0	0.0	
10.03.2026	71.18	53.76	17.42	244.18	246.54	-0.96	238.58	243.19	-1.91	-4.61	0.90	0.50	4.156	24.0	0.0	
11.03.2026	59.85	47.20	12.65	243.52	246.80	-1.34	239.45	244.15	-1.94	-4.70	0.90	0.50	3.025	24.0	0.0	
12.03.2026	50.42	41.40	9.02	243.05	247.06	-1.64	240.09	245.01	-2.03	-4.92	0.90	0.50	2.161	24.0	0.0	
13.03.2026	48.09	39.94	8.15	238.96	242.84	-1.61	236.32	240.96	-1.94	-4.64	0.90	0.50	1.923	24.0	0.0	
14.03.2026	45.62	38.56	7.06	245.25	249.69	-1.79	242.79	247.88	-2.07	-5.09	0.90	0.50	1.712	24.0	0.0	
15.03.2026	44.72	37.96	6.76	245.29	249.72	-1.79	242.90	248.00	-2.08	-5.10	0.90	0.50	1.641	24.0	0.0	
16.03.2026	46.91	39.42	7.49	245.39	249.75	-1.76	242.79	247.85	-2.06	-5.06	0.90	0.50	1.818	24.0	0.0	
17.03.2026	46.30	39.11	7.19	245.33	249.74	-1.78	242.81	247.92	-2.08	-5.11	0.90	0.50	1.743	24.0	0.0	
18.03.2026	47.33	39.71	7.62	245.29	249.60	-1.74	242.68	247.70	-2.05	-5.02	0.90	0.50	1.848	24.0	0.0	
19.03.2026	47.76	40.10	7.66	177.33	180.35	-1.69	175.42	178.97	-2.00	-3.55	0.90	0.50	1.347	24.0	0.0	*
20.03.2026	46.91	39.15	7.76	220.53	224.42	-1.75	218.19	222.77	-2.08	-4.58	0.90	0.50	1.696	24.0	0.0	*
21.03.2026	47.45	39.71	7.74	245.68	250.13	-1.80	243.05	248.23	-2.11	-5.18	0.90	0.50	1.879	24.0	0.0	
22.03.2026	46.26	38.98	7.28	245.63	250.08	-1.80	243.15	248.24	-2.07	-5.09	0.90	0.50	1.769	24.0	0.0	
23.03.2026	44.39	37.86	6.53	245.48	250.05	-1.84	243.14	248.33	-2.11	-5.19	0.90	0.50	1.588	24.0	0.0	
24.03.2026	42.73	36.81	5.92	245.40	250.02	-1.87	243.22	248.38	-2.10	-5.16	0.90	0.50	1.440	24.0	0.0	
25.03.2026	42.15	36.32	5.83	243.16	247.78	-1.88	241.06	246.18	-2.10	-5.12	0.90	0.50	1.406	24.0	0.0	
26.03.2026	42.94	36.87	6.07	245.47	250.02	-1.84	243.31	248.34	-2.05	-5.03	0.90	0.50	1.474	24.0	0.0	
27.03.2026	41.93	36.18	5.75	245.46	250.01	-1.84	243.38	248.41	-2.05	-5.03	0.90	0.50	1.398	24.0	0.0	
28.03.2026	38.00	33.65	4.35	245.31	250.03	-1.91	243.61	248.63	-2.04	-5.02	0.90	0.50	1.059	24.0	0.0	
29.03.2026	40.41	35.15	5.26	245.43	250.11	-1.89	243.49	248.60	-2.08	-5.11	0.90	0.50	1.279	24.0	0.0	
30.03.2026	37.89	33.52	4.37	245.35	250.11	-1.92	243.64	248.76	-2.08	-5.12	0.90	0.50	1.063	24.0	0.0	
31.03.2026	39.29	34.50	4.79	245.59	250.35	-1.92	243.78	248.92	-2.09	-5.14	0.90	0.50	1.169	24.0	0.0	
Средние:	51.56	42.10	9.46	---	---	-1.58	---	---	-2.02	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7252.80	7368.59	---	7158.37	7304.13	---	-145.76	---	---	67.677	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	185902.20	188677.72	183320.36	187037.17	-3716.81	2092.665	30935.0	40.0
31.03.2026	193399.84	196293.82	190718.35	194585.61	-3867.26	2164.223	31679.0	40.0
Итого:	7497.64	7616.10	7397.99	7548.44	-150.45	71.558	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	50.22	41.75	8.47	24.86	12.00	24.53	12.00	12.53	0.60	7.00	0.666	0.477	24.0	0.0	
02.03.2026	53.30	43.61	9.69	20.11	12.08	19.84	12.03	7.81	0.60	7.00	0.490	0.310	24.0	0.0	
03.03.2026	54.90	45.15	9.75	21.12	11.96	20.84	11.91	8.93	0.60	7.00	0.558	0.366	24.0	0.0	
04.03.2026	52.79	43.42	9.37	21.13	11.94	20.85	11.94	8.91	0.60	7.00	0.535	0.351	24.0	0.0	
05.03.2026	53.14	44.26	8.88	21.22	11.62	20.93	11.55	9.38	0.60	7.00	0.552	0.388	24.0	0.0	
06.03.2026	53.38	45.00	8.38	21.25	12.28	20.98	12.19	8.79	0.60	7.00	0.523	0.358	24.0	0.0	
07.03.2026	53.25	44.26	8.99	21.95	12.36	21.64	12.29	9.35	0.60	7.00	0.561	0.377	24.0	0.0	
08.03.2026	53.61	44.19	9.42	21.82	12.35	21.53	12.28	9.25	0.60	7.00	0.562	0.372	24.0	0.0	
09.03.2026	53.65	43.82	9.83	23.86	12.21	23.50	12.14	11.36	0.60	7.00	0.668	0.456	24.0	0.0	
10.03.2026	53.87	43.80	10.07	21.40	12.25	21.10	12.22	8.88	0.60	7.00	0.554	0.353	24.0	0.0	
11.03.2026	52.83	43.17	9.66	21.40	12.23	21.11	12.23	8.88	0.60	7.00	0.542	0.347	24.0	0.0	
12.03.2026	51.35	42.21	9.14	21.67	12.17	21.38	12.17	9.21	0.60	7.00	0.534	0.348	24.0	0.0	
13.03.2026	53.13	43.57	9.56	22.56	12.10	22.25	12.10	10.15	0.60	7.00	0.603	0.399	24.0	0.0	
14.03.2026	52.91	43.52	9.39	23.43	12.17	23.11	12.17	10.94	0.60	7.00	0.637	0.432	24.0	0.0	
15.03.2026	52.73	43.30	9.43	24.80	12.03	24.46	12.03	12.43	0.60	7.00	0.703	0.492	24.0	0.0	
16.03.2026	52.83	43.15	9.68	21.73	12.06	21.46	12.06	9.40	0.60	7.00	0.564	0.363	24.0	0.0	
17.03.2026	51.14	42.36	8.78	21.89	11.98	21.62	11.98	9.64	0.60	7.00	0.548	0.369	24.0	0.0	
18.03.2026	45.80	38.56	7.24	17.08	8.89	16.90	8.89	8.01	0.60	7.00	0.389	0.271	24.0	0.0	*
19.03.2026	50.55	42.04	8.51	22.55	12.21	22.28	12.21	10.07	0.60	7.00	0.560	0.379	24.0	0.0	
20.03.2026	50.62	41.79	8.83	22.29	11.89	22.01	11.89	10.12	0.60	7.00	0.565	0.383	24.0	0.0	
21.03.2026	51.34	42.32	9.02	23.34	11.97	23.02	11.97	11.05	0.60	7.00	0.618	0.426	24.0	0.0	
22.03.2026	50.99	42.12	8.87	24.43	11.86	24.13	11.86	12.27	0.60	7.00	0.666	0.472	24.0	0.0	
23.03.2026	52.08	42.73	9.35	22.60	11.80	22.30	11.80	10.50	0.60	7.00	0.602	0.407	24.0	0.0	
24.03.2026	51.30	41.97	9.33	21.20	11.80	20.92	11.80	9.12	0.60	7.00	0.528	0.349	24.0	0.0	
25.03.2026	51.11	41.99	9.12	22.03	11.75	21.75	11.75	10.00	0.60	7.00	0.565	0.381	24.0	0.0	
26.03.2026	51.04	42.15	8.89	22.13	11.70	21.85	11.70	10.15	0.60	7.00	0.569	0.387	24.0	0.0	
27.03.2026	51.10	42.10	9.00	21.29	11.75	21.02	11.75	9.27	0.60	7.00	0.527	0.356	24.0	0.0	
28.03.2026	52.57	42.96	9.61	23.99	11.76	23.67	11.76	11.91	0.60	7.00	0.678	0.469	24.0	0.0	
29.03.2026	51.46	42.28	9.18	24.20	11.70	23.91	11.70	12.21	0.60	7.00	0.672	0.472	24.0	0.0	
30.03.2026	49.26	40.94	8.32	22.11	11.60	21.84	11.60	10.24	0.60	7.00	0.546	0.375	24.0	0.0	
31.03.2026	50.11	41.45	8.66	22.11	11.65	21.84	11.65	10.19	0.60	7.00	0.558	0.379	24.0	0.0	
Средние:	51.88	42.77	9.11	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	687.55	368.12	678.57	367.62	310.95	---	---	17.843	12.064	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2026	28885.93	17129.94	28376.83	16951.90	11424.93	653.851	442.745	29385.0	1590.0
31.03.2026	29573.48	17498.06	29055.40	17319.52	11735.88	671.694	454.809	30129.0	1590.0
Итого:	687.55	368.12	678.57	367.62	310.95	17.843	12.064	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____