Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.03.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
02.03.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
03.03.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
04.03.2026	---	174.60	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
05.03.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
06.03.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
07.03.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
08.03.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
09.03.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
10.03.2026	---	173.95	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
11.03.2026	---	---	---	0.00	0.00	---	---		---	6.12	5.12	---	0.0	24.0	0.00	*
12.03.2026	50.79	40.59	10.20	126.34	124.04	124.84	123.12	1.39	1.72	5.89	5.15	1.273	9.0	15.0	0.00	*
13.03.2026	48.85	39.86	8.99	360.29	354.09	356.31	351.57	1.34	4.74	5.37	5.06	3.204	24.0	0.0	0.00	
14.03.2026	46.37	38.40	7.97	358.07	352.39	354.53	350.07	1.27	4.46	4.93	4.62	2.823	24.0	0.0	0.00	
15.03.2026	45.15	37.71	7.44	354.04	348.77	350.73	346.55	1.20	4.17	4.58	4.27	2.608	24.0	0.0	0.00	
16.03.2026	47.21	39.09	8.12	357.52	352.14	353.84	349.73	1.17	4.11	4.91	4.61	2.873	24.0	0.0	0.00	
17.03.2026	46.96	39.10	7.85	358.55	353.19	354.91	350.79	1.17	4.12	5.12	4.81	2.787	24.0	0.0	0.00	
18.03.2026	46.78	38.85	7.94	359.23	353.94	340.87	336.92	1.16	3.94	5.18	4.87	2.704	23.0	1.0	0.00	*
19.03.2026	46.44	38.93	7.51	360.39	355.07	356.81	352.68	1.16	4.13	5.28	4.97	2.680	24.0	0.0	0.00	
20.03.2026	45.72	38.48	7.24	363.89	358.60	360.40	356.23	1.16	4.17	5.30	4.99	2.610	24.0	0.0	0.00	
21.03.2026	47.98	39.78	8.20	372.35	366.81	368.39	364.22	1.14	4.18	5.38	5.07	3.021	24.0	0.0	0.00	
22.03.2026	47.37	39.52	7.84	360.85	355.50	357.11	353.03	1.15	4.08	5.34	5.03	2.800	24.0	0.0	0.00	
23.03.2026	45.38	38.28	7.10	360.60	355.42	357.20	353.10	1.16	4.10	5.32	5.01	2.536	24.0	0.0	0.00	
24.03.2026	43.74	37.27	6.47	360.44	355.41	357.28	353.23	1.14	4.04	5.28	4.97	2.311	24.0	0.0	0.00	
25.03.2026	43.00	36.73	6.27	359.39	354.46	356.36	352.36	1.13	4.00	5.11	4.79	2.233	24.0	0.0	0.00	
26.03.2026	43.75	37.26	6.49	359.88	354.94	356.76	352.75	1.13	4.01	5.09	4.77	2.316	24.0	0.0	0.00	
27.03.2026	42.78	36.71	6.07	360.74	355.85	357.73	353.75	1.12	3.98	5.05	4.73	2.172	24.0	0.0	0.00	
28.03.2026	39.03	34.31	4.72	357.24	352.63	354.82	350.88	1.12	3.94	4.97	4.66	1.673	24.0	0.0	0.00	
29.03.2026	41.48	35.77	5.70	358.96	354.20	356.16	352.21	1.12	3.95	5.06	4.74	2.031	24.0	0.0	0.00	
30.03.2026	40.95	35.53	5.42	360.80	356.01	358.08	354.06	1.13	4.02	5.32	5.01	1.942	24.0	0.0	0.00	
31.03.2026	41.44	35.82	5.62	362.82	358.03	360.01	356.04	1.11	3.97	5.60	5.29	2.023	24.0	0.0	0.00	
Средние:	45.06	50.30	7.16	---	---	---	---	1.17	---	5.53	4.96	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	6972.38	6871.47	6893.14	6813.31	---	79.83	---	---	48.619	464.0	280.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.02.2026	343733.90	339264.43	336289.27	333559.74	2729.52	3391.212	0.000	0.000	30113.0	687.0
31.03.2026	350706.27	346135.90	343182.41	340373.05	2809.36	3439.831	0.000	0.000	30577.0	967.0
Итого:	6972.38	6871.47	6893.14	6813.31	79.83	48.619	0.000	0.000	464.0	280.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____