Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	64.01	51.47	12.54	427.36	422.13	1.23	419.40	416.88	0.60	2.52	6.50	5.00	5.263	24.0	0.0	
02.03.2026	62.85	50.77	12.08	425.72	420.37	1.26	418.08	415.33	0.66	2.75	6.50	5.00	5.054	24.0	0.0	
03.03.2026	65.83	52.70	13.13	427.06	421.57	1.29	418.69	416.11	0.62	2.58	6.50	5.00	5.508	24.0	0.0	
04.03.2026	68.89	54.71	14.18	427.52	421.69	1.37	418.41	415.83	0.62	2.58	6.50	5.00	5.944	24.0	0.0	
05.03.2026	70.01	55.50	14.51	427.94	422.03	1.39	418.52	415.99	0.61	2.53	6.50	5.00	6.082	24.0	0.0	
06.03.2026	70.77	56.05	14.72	428.07	422.09	1.41	418.50	415.93	0.62	2.57	6.50	5.00	6.170	24.0	0.0	
07.03.2026	67.90	54.33	13.57	427.96	422.35	1.32	419.05	416.54	0.60	2.51	6.50	5.00	5.695	24.0	0.0	
08.03.2026	69.31	55.07	14.24	428.61	422.85	1.35	419.34	416.91	0.58	2.43	6.50	5.00	5.980	24.0	0.0	
09.03.2026	70.06	55.24	14.82	432.83	427.11	1.33	423.23	421.02	0.52	2.21	6.50	5.00	6.271	24.0	0.0	
10.03.2026	73.69	57.78	15.91	430.87	424.64	1.46	420.49	418.04	0.58	2.45	6.50	5.00	6.698	24.0	0.0	
11.03.2026	61.26	49.76	11.50	427.71	422.77	1.16	420.34	417.84	0.60	2.50	6.50	5.00	4.840	24.0	0.0	
12.03.2026	51.51	43.16	8.35	427.25	423.26	0.94	421.97	419.52	0.58	2.45	6.50	5.00	3.529	24.0	0.0	
13.03.2026	48.75	41.34	7.41	426.44	422.62	0.90	421.71	419.21	0.59	2.50	6.50	5.00	3.132	24.0	0.0	
14.03.2026	46.33	39.76	6.57	426.31	422.74	0.84	422.01	419.62	0.57	2.39	6.50	5.00	2.780	24.0	0.0	
15.03.2026	45.26	39.08	6.18	424.69	421.10	0.85	420.61	418.09	0.60	2.52	6.50	5.00	2.611	24.0	0.0	
16.03.2026	47.39	40.66	6.73	426.38	422.72	0.86	421.91	419.42	0.59	2.49	6.50	5.00	2.843	24.0	0.0	
17.03.2026	46.95	40.51	6.44	426.10	422.51	0.85	421.67	419.23	0.58	2.44	6.50	5.00	2.721	24.0	0.0	
18.03.2026	46.42	40.17	6.25	426.80	423.25	0.84	422.48	420.01	0.59	2.47	6.50	5.00	2.646	24.0	0.0	
19.03.2026	46.47	40.31	6.16	427.50	424.03	0.82	423.18	420.77	0.57	2.41	6.50	5.00	2.617	24.0	0.0	
20.03.2026	45.80	39.86	5.94	427.30	423.84	0.81	423.12	420.66	0.58	2.46	6.50	5.00	2.519	24.0	0.0	
21.03.2026	48.21	41.42	6.79	428.42	424.81	0.85	423.74	421.34	0.57	2.40	6.50	5.00	2.880	24.0	0.0	
22.03.2026	47.45	41.00	6.45	428.19	424.63	0.83	423.70	421.21	0.59	2.49	6.50	5.00	2.741	24.0	0.0	
23.03.2026	45.45	39.62	5.83	427.70	424.28	0.80	423.58	421.14	0.58	2.44	6.50	5.00	2.476	24.0	0.0	
24.03.2026	43.78	38.50	5.28	427.47	424.16	0.78	423.63	421.19	0.58	2.44	6.50	5.00	2.246	24.0	0.0	
25.03.2026	43.06	37.94	5.12	427.12	423.84	0.77	423.40	420.94	0.58	2.46	6.50	5.00	2.176	24.0	0.0	
26.03.2026	43.82	38.49	5.33	428.02	424.80	0.76	424.17	421.82	0.56	2.35	6.50	5.00	2.266	24.0	0.0	
27.03.2026	42.82	37.85	4.97	429.11	426.08	0.71	425.40	423.23	0.51	2.17	6.50	5.00	2.122	24.0	0.0	
28.03.2026	39.03	35.19	3.84	425.17	422.12	0.72	422.16	419.65	0.60	2.51	6.50	5.00	1.630	24.0	0.0	
29.03.2026	41.54	36.84	4.70	426.99	423.87	0.73	423.52	421.16	0.56	2.36	6.50	5.00	1.999	24.0	0.0	
30.03.2026	40.99	36.55	4.44	427.86	424.82	0.71	424.48	422.13	0.56	2.35	6.50	5.00	1.893	24.0	0.0	
31.03.2026	41.48	36.87	4.61	428.38	425.36	0.71	424.90	422.62	0.54	2.28	6.50	5.00	1.968	24.0	0.0	
Средние:	53.13	44.47	8.66	---	---	0.99	---	---	0.58	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13254.85	13124.44	---	13075.39	12999.38	---	76.01	---	---	113.300	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	182517.56	151208.13	157507.52	149619.66	7887.86	1379.889	11363.0	1153.0
31.03.2026	195772.41	164332.57	170582.91	162619.04	7963.87	1493.189	12107.0	1153.0
Итого:	13254.85	13124.44	13075.39	12999.38	76.01	113.300	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.03.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.03.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.03.2026	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.03.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.03.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.03.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.03.2026	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.03.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.03.2026	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.03.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.03.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.03.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.03.2026	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
31.03.2026	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	1.56	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2026	0.00	1022.79	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	12513.0
31.03.2026	0.00	1024.35	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	13257.0
Итого:	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____