Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (Жилой дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	71.74	49.15	22.59	201.17	198.21	1.48	196.55	195.98	0.29	0.57	7.00	6.00	4.439	24.0	0.0	
02.03.2026	70.10	48.69	21.41	202.74	199.91	1.41	198.28	197.72	0.28	0.56	7.00	6.00	4.244	24.0	0.0	
03.03.2026	72.42	49.50	22.92	199.56	196.56	1.51	194.90	194.34	0.29	0.56	7.00	6.00	4.468	24.0	0.0	
04.03.2026	76.09	51.43	24.66	201.76	198.41	1.67	196.62	195.97	0.33	0.65	7.00	6.00	4.852	24.0	0.0	
05.03.2026	76.58	52.23	24.35	210.73	207.29	1.65	205.29	204.67	0.30	0.62	7.00	6.00	5.001	24.0	0.0	
06.03.2026	75.71	51.96	23.75	213.82	210.45	1.59	208.41	207.80	0.29	0.61	7.00	6.00	4.947	24.0	0.0	
07.03.2026	72.34	50.54	21.80	214.01	210.93	1.45	209.00	208.37	0.30	0.63	7.00	6.00	4.556	24.0	0.0	
08.03.2026	71.66	49.83	21.83	213.90	210.84	1.44	208.99	208.40	0.28	0.59	7.00	6.00	4.562	24.0	0.0	
09.03.2026	73.94	50.04	23.90	208.60	205.27	1.61	203.56	202.84	0.35	0.72	7.00	6.00	4.866	24.0	0.0	
10.03.2026	73.82	49.60	24.22	204.76	201.46	1.62	199.80	199.17	0.32	0.63	7.00	6.00	4.843	24.0	0.0	
11.03.2026	70.71	48.53	22.18	207.10	204.08	1.47	202.43	201.78	0.32	0.65	7.00	6.00	4.488	24.0	0.0	
12.03.2026	68.15	47.38	20.77	179.06	176.79	1.28	175.32	174.91	0.23	0.41	7.00	6.00	3.643	24.0	0.0	
13.03.2026	67.50	39.61	27.89	88.00	86.56	1.65	86.20	85.94	0.30	0.26	7.00	6.00	2.405	24.0	0.0	
14.03.2026	67.14	38.07	29.07	74.54	73.27	1.72	73.02	72.83	0.26	0.19	7.00	6.00	2.122	24.0	0.0	
15.03.2026	66.40	37.46	28.94	71.15	69.96	1.69	69.73	69.51	0.32	0.22	7.00	6.00	2.016	24.0	0.0	
16.03.2026	67.00	36.11	30.89	59.66	58.59	1.81	58.42	58.30	0.21	0.12	7.00	6.00	1.806	24.0	0.0	
17.03.2026	66.42	37.05	29.37	66.80	65.65	1.74	65.45	65.25	0.31	0.20	7.00	6.00	1.920	24.0	0.0	
18.03.2026	66.25	37.17	29.08	67.92	66.76	1.72	66.55	66.33	0.33	0.22	7.00	6.00	1.931	24.0	0.0	
19.03.2026	65.88	36.68	29.20	64.76	63.65	1.73	63.47	63.30	0.27	0.17	7.00	6.00	1.854	24.0	0.0	
20.03.2026	65.66	36.61	29.05	64.22	63.15	1.68	62.93	62.79	0.22	0.14	7.00	6.00	1.824	24.0	0.0	
21.03.2026	64.59	37.04	27.55	72.44	71.32	1.56	71.06	70.84	0.31	0.22	7.00	6.00	1.956	24.0	0.0	
22.03.2026	64.98	37.05	27.93	72.75	71.60	1.59	71.37	71.13	0.34	0.24	7.00	6.00	1.989	24.0	0.0	
23.03.2026	65.93	37.80	28.13	73.83	72.66	1.60	72.37	72.18	0.26	0.19	7.00	6.00	2.034	24.0	0.0	
24.03.2026	65.84	36.36	29.48	61.84	60.81	1.68	60.59	60.49	0.17	0.10	7.00	6.00	1.783	24.0	0.0	
25.03.2026	65.01	36.01	29.00	60.16	59.19	1.63	58.96	58.86	0.17	0.10	7.00	6.00	1.706	24.0	0.0	
26.03.2026	65.07	36.63	28.44	63.56	62.54	1.62	62.29	62.17	0.19	0.12	7.00	6.00	1.767	24.0	0.0	
27.03.2026	64.87	36.42	28.45	61.70	60.72	1.60	60.47	60.37	0.17	0.10	7.00	6.00	1.719	24.0	0.0	
28.03.2026	65.66	36.24	29.42	56.78	55.84	1.67	55.60	55.59	0.02	0.01	7.00	6.00	1.634	24.0	0.0	
29.03.2026	64.36	36.22	28.14	59.84	58.89	1.60	58.64	58.50	0.24	0.14	7.00	6.00	1.648	24.0	0.0	
30.03.2026	64.68	36.21	28.47	59.40	58.45	1.61	58.20	58.10	0.17	0.10	7.00	6.00	1.655	24.0	0.0	
31.03.2026	65.21	36.30	28.91	58.39	57.45	1.62	57.19	57.10	0.16	0.09	7.00	6.00	1.650	24.0	0.0	
Средние:	68.44	41.93	26.51	---	---	1.60	---	---	0.26	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3714.95	3657.26	---	3631.66	3621.53	---	10.13	---	---	90.328	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	91404.47	89955.23	89364.48	89004.12	360.36	2081.734	21394.0	1657.0
31.03.2026	95119.42	93612.49	92996.14	92625.65	370.49	2172.062	22138.0	1657.0
Итого:	3714.95	3657.26	3631.66	3621.53	10.13	90.328	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (Жилой дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.03.2026	97.36	112.67	121.23	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.03.2026	102.69	110.38	121.70	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.03.2026	98.42	110.50	121.42	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.03.2026	86.95	111.37	122.87	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.03.2026	84.59	109.44	120.28	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.03.2026	101.60	108.76	121.06	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.03.2026	106.48	111.34	121.21	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.03.2026	88.49	110.68	121.25	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.03.2026	94.56	111.63	120.58	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.03.2026	91.05	111.59	121.59	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.03.2026	76.46	111.58	121.37	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.03.2026	81.20	110.70	121.04	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.03.2026	95.55	109.36	121.12	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.03.2026	100.64	111.31	120.30	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.03.2026	99.57	111.49	119.81	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.03.2026	92.88	109.56	120.69	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.03.2026	104.02	109.87	120.48	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
19.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
20.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
21.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
22.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
23.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
24.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
25.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
26.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
27.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
28.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
29.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
30.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
31.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	94.27	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	1882.23	2058.01	---	---	0.0	408.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2026	57454.44	58531.55	9040.01	7692.69	1347.33	178.371	55.285	5645.0	17406.0
17.03.2026	59336.67	60589.55	9040.01	7692.69	1347.33	178.371	55.285	5645.0	17814.0
Итого:	1882.23	2058.01	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	408.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	71.74	49.15	22.59	201.17	198.21	1.48	196.55	195.98	0.29	0.57	7.00	6.00	4.439	24.0	0.0	
02.03.2026	70.10	48.69	21.41	202.74	199.91	1.41	198.28	197.72	0.28	0.56	7.00	6.00	4.244	24.0	0.0	
03.03.2026	72.42	49.50	22.92	199.56	196.56	1.51	194.90	194.34	0.29	0.56	7.00	6.00	4.468	24.0	0.0	
04.03.2026	76.09	51.43	24.66	201.76	198.41	1.67	196.62	195.97	0.33	0.65	7.00	6.00	4.852	24.0	0.0	
05.03.2026	76.58	52.23	24.35	210.73	207.29	1.65	205.29	204.67	0.30	0.62	7.00	6.00	5.001	24.0	0.0	
06.03.2026	75.71	51.96	23.75	213.82	210.45	1.59	208.41	207.80	0.29	0.61	7.00	6.00	4.947	24.0	0.0	
07.03.2026	72.34	50.54	21.80	214.01	210.93	1.45	209.00	208.37	0.30	0.63	7.00	6.00	4.556	24.0	0.0	
08.03.2026	71.66	49.83	21.83	213.90	210.84	1.44	208.99	208.40	0.28	0.59	7.00	6.00	4.562	24.0	0.0	
09.03.2026	73.94	50.04	23.90	208.60	205.27	1.61	203.56	202.84	0.35	0.72	7.00	6.00	4.866	24.0	0.0	
10.03.2026	73.82	49.60	24.22	204.76	201.46	1.62	199.80	199.17	0.32	0.63	7.00	6.00	4.843	24.0	0.0	
11.03.2026	70.71	48.53	22.18	207.10	204.08	1.47	202.43	201.78	0.32	0.65	7.00	6.00	4.488	24.0	0.0	
12.03.2026	68.15	47.38	20.77	179.06	176.79	1.28	175.32	174.91	0.23	0.41	7.00	6.00	3.643	24.0	0.0	
13.03.2026	67.50	39.61	27.89	88.00	86.56	1.65	86.20	85.94	0.30	0.26	7.00	6.00	2.405	24.0	0.0	
14.03.2026	67.14	38.07	29.07	74.54	73.27	1.72	73.02	72.83	0.26	0.19	7.00	6.00	2.122	24.0	0.0	
15.03.2026	66.40	37.46	28.94	71.15	69.96	1.69	69.73	69.51	0.32	0.22	7.00	6.00	2.016	24.0	0.0	
16.03.2026	67.00	36.11	30.89	59.66	58.59	1.81	58.42	58.30	0.21	0.12	7.00	6.00	1.806	24.0	0.0	
17.03.2026	66.42	37.05	29.37	66.80	65.65	1.74	65.45	65.25	0.31	0.20	7.00	6.00	1.920	24.0	0.0	
18.03.2026	66.25	37.17	29.08	67.92	66.76	1.72	66.55	66.33	0.33	0.22	7.00	6.00	1.931	24.0	0.0	
19.03.2026	65.88	36.68	29.20	64.76	63.65	1.73	63.47	63.30	0.27	0.17	7.00	6.00	1.854	24.0	0.0	
20.03.2026	65.66	36.61	29.05	64.22	63.15	1.68	62.93	62.79	0.22	0.14	7.00	6.00	1.824	24.0	0.0	
21.03.2026	64.59	37.04	27.55	72.44	71.32	1.56	71.06	70.84	0.31	0.22	7.00	6.00	1.956	24.0	0.0	
22.03.2026	64.98	37.05	27.93	72.75	71.60	1.59	71.37	71.13	0.34	0.24	7.00	6.00	1.989	24.0	0.0	
23.03.2026	65.93	37.80	28.13	73.83	72.66	1.60	72.37	72.18	0.26	0.19	7.00	6.00	2.034	24.0	0.0	
24.03.2026	65.84	36.36	29.48	61.84	60.81	1.68	60.59	60.49	0.17	0.10	7.00	6.00	1.783	24.0	0.0	
25.03.2026	65.01	36.01	29.00	60.16	59.19	1.63	58.96	58.86	0.17	0.10	7.00	6.00	1.706	24.0	0.0	
26.03.2026	65.07	36.63	28.44	63.56	62.54	1.62	62.29	62.17	0.19	0.12	7.00	6.00	1.767	24.0	0.0	
27.03.2026	64.87	36.42	28.45	61.70	60.72	1.60	60.47	60.37	0.17	0.10	7.00	6.00	1.719	24.0	0.0	
28.03.2026	65.66	36.24	29.42	56.78	55.84	1.67	55.60	55.59	0.02	0.01	7.00	6.00	1.634	24.0	0.0	
29.03.2026	64.36	36.22	28.14	59.84	58.89	1.60	58.64	58.50	0.24	0.14	7.00	6.00	1.648	24.0	0.0	
30.03.2026	64.68	36.21	28.47	59.40	58.45	1.61	58.20	58.10	0.17	0.10	7.00	6.00	1.655	24.0	0.0	
31.03.2026	65.21	36.30	28.91	58.39	57.45	1.62	57.19	57.10	0.16	0.09	7.00	6.00	1.650	24.0	0.0	
Средние:	68.44	41.93	26.51	---	---	1.60	---	---	0.26	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3714.95	3657.26	---	3631.66	3621.53	---	10.13	---	---	90.328	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	91404.47	89955.23	89364.48	89004.12	360.36	2081.734	21394.0	1657.0
31.03.2026	95119.42	93612.49	92996.14	92625.65	370.49	2172.062	22138.0	1657.0
Итого:	3714.95	3657.26	3631.66	3621.53	10.13	90.328	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____