Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	71.67	50.53	21.14	322.93	315.40	2.36	315.55	311.62	1.25	3.93	7.00	6.00	6.669	24.0	0.0	
02.03.2026	70.05	49.88	20.17	323.48	316.17	2.29	316.36	312.52	1.22	3.84	7.00	6.00	6.381	24.0	0.0	
03.03.2026	72.38	50.84	21.54	320.92	313.37	2.38	313.46	309.57	1.25	3.89	7.00	6.00	6.752	24.0	0.0	
04.03.2026	76.04	52.87	23.17	327.28	319.08	2.54	318.93	314.93	1.26	4.00	7.00	6.00	7.392	24.0	0.0	
05.03.2026	76.49	53.71	22.78	339.14	330.70	2.52	330.40	326.28	1.25	4.12	7.00	6.00	7.529	24.0	0.0	
06.03.2026	75.67	53.60	22.07	343.86	335.49	2.46	335.15	330.98	1.25	4.17	7.00	6.00	7.402	24.0	0.0	
07.03.2026	72.25	51.91	20.34	343.45	335.55	2.33	335.47	331.32	1.24	4.15	7.00	6.00	6.821	24.0	0.0	
08.03.2026	71.64	51.13	20.51	340.59	332.77	2.32	332.77	328.71	1.23	4.06	7.00	6.00	6.827	24.0	0.0	
09.03.2026	73.91	51.37	22.54	333.51	325.39	2.46	325.40	321.36	1.25	4.04	7.00	6.00	7.335	24.0	0.0	
10.03.2026	73.77	50.91	22.86	329.01	320.93	2.49	321.05	317.03	1.26	4.02	7.00	6.00	7.339	24.0	0.0	
11.03.2026	70.63	49.83	20.80	335.84	328.11	2.33	328.37	324.32	1.24	4.05	7.00	6.00	6.824	24.0	0.0	
12.03.2026	67.97	52.20	15.77	435.31	426.58	2.03	426.26	421.14	1.21	5.12	7.00	6.00	6.723	24.0	0.0	
13.03.2026	67.50	54.03	13.47	501.87	492.42	1.90	491.59	485.72	1.20	5.87	7.00	6.00	6.623	24.0	0.0	
14.03.2026	67.26	54.52	12.74	510.69	501.32	1.85	500.27	494.40	1.18	5.87	7.00	6.00	6.378	24.0	0.0	
15.03.2026	66.32	53.93	12.39	498.38	489.40	1.82	488.48	482.77	1.18	5.71	7.00	6.00	6.055	24.0	0.0	
16.03.2026	67.21	53.69	13.52	449.31	440.89	1.89	440.17	434.95	1.19	5.22	7.00	6.00	5.952	24.0	0.0	
17.03.2026	66.54	49.02	17.52	301.10	294.82	2.11	295.09	291.50	1.22	3.59	7.00	6.00	5.170	24.0	0.0	
18.03.2026	66.51	46.51	20.00	221.86	217.01	2.21	217.45	214.81	1.22	2.64	7.00	6.00	4.347	24.0	0.0	
19.03.2026	65.90	40.34	25.56	123.78	120.93	2.33	121.36	120.04	1.09	1.32	7.00	6.00	3.101	24.0	0.0	
20.03.2026	65.65	40.28	25.37	127.85	124.90	2.33	125.35	123.90	1.16	1.45	7.00	6.00	3.178	24.0	0.0	
21.03.2026	64.56	37.99	26.57	105.41	103.00	2.31	103.42	102.30	1.09	1.12	7.00	6.00	2.745	24.0	0.0	
22.03.2026	64.87	37.76	27.11	108.45	105.96	2.32	106.38	105.25	1.07	1.13	7.00	6.00	2.880	24.0	0.0	
23.03.2026	65.90	38.80	27.10	115.65	112.90	2.41	113.38	112.09	1.14	1.29	7.00	6.00	3.070	24.0	0.0	
24.03.2026	65.82	38.98	26.84	115.07	112.35	2.39	112.83	111.56	1.13	1.27	7.00	6.00	3.028	24.0	0.0	
25.03.2026	65.11	38.96	26.15	115.27	112.59	2.35	113.06	111.79	1.13	1.27	7.00	6.00	2.954	24.0	0.0	
26.03.2026	65.09	39.09	26.00	115.40	112.72	2.35	113.21	111.93	1.14	1.28	7.00	6.00	2.942	24.0	0.0	
27.03.2026	64.85	38.92	25.93	108.88	106.36	2.34	106.80	105.62	1.11	1.18	7.00	6.00	2.767	24.0	0.0	
28.03.2026	65.68	37.72	27.96	89.84	87.70	2.41	88.09	87.11	1.12	0.98	7.00	6.00	2.461	24.0	0.0	
29.03.2026	64.53	37.92	26.61	99.70	97.39	2.34	97.82	96.74	1.11	1.08	7.00	6.00	2.600	24.0	0.0	
30.03.2026	64.56	38.77	25.79	107.66	105.17	2.34	105.62	104.41	1.15	1.21	7.00	6.00	2.719	24.0	0.0	
31.03.2026	65.11	38.68	26.43	102.41	100.00	2.38	100.45	99.29	1.16	1.16	7.00	6.00	2.652	24.0	0.0	
Средние:	68.43	46.28	22.15	---	---	2.29	---	---	1.18	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8013.90	7837.37	---	7839.99	7745.96	---	94.03	---	---	155.616	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	104029.00	101690.98	101827.76	100588.82	1238.94	2094.948	15754.0	0.0
31.03.2026	112042.90	109528.35	109667.75	108334.78	1332.97	2250.564	16498.0	0.0
Итого:	8013.90	7837.37	7839.99	7745.96	94.03	155.616	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	BHP	BOC	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	63.26	56.31	6.95	139.95	118.28	137.39	116.54	20.85	6.00	5.00	2.025	1.032	24.0	0.0	
02.03.2026	62.65	55.57	7.08	135.26	118.55	132.84	116.85	15.99	6.00	5.00	1.750	0.804	24.0	0.0	
03.03.2026	64.79	57.23	7.56	136.04	118.56	133.45	116.76	16.69	6.00	5.00	1.881	0.868	24.0	0.0	
04.03.2026	67.81	59.70	8.11	134.17	117.61	131.39	115.68	15.71	6.00	5.00	1.927	0.835	24.0	0.0	
05.03.2026	67.94	59.72	8.22	131.76	115.29	129.01	113.39	15.63	6.00	5.00	1.918	0.831	24.0	0.0	
06.03.2026	67.59	59.35	8.24	131.13	115.38	128.42	113.51	14.92	6.00	5.00	1.870	0.797	24.0	0.0	
07.03.2026	64.23	56.78	7.45	130.08	114.68	127.63	112.96	14.67	6.00	5.00	1.711	0.733	24.0	0.0	
08.03.2026	63.75	55.93	7.82	131.27	114.53	128.84	112.86	15.98	6.00	5.00	1.822	0.809	24.0	0.0	
09.03.2026	64.67	56.82	7.85	135.27	113.77	132.69	112.06	20.63	6.00	5.00	2.111	1.022	24.0	0.0	
10.03.2026	65.76	57.45	8.31	131.64	114.51	129.06	112.76	16.30	6.00	5.00	1.929	0.833	24.0	0.0	
11.03.2026	63.31	55.65	7.66	131.17	114.46	128.77	112.81	15.97	6.00	5.00	1.796	0.787	24.0	0.0	
12.03.2026	60.56	53.66	6.90	132.80	114.18	130.56	112.64	17.92	6.00	5.00	1.774	0.855	24.0	0.0	
13.03.2026	59.96	53.39	6.57	131.34	113.71	129.16	112.19	16.97	6.00	5.00	1.670	0.804	24.0	0.0	
14.03.2026	59.84	53.41	6.43	133.57	115.85	131.37	114.31	17.06	6.00	5.00	1.672	0.810	24.0	0.0	
15.03.2026	59.11	53.14	5.97	136.27	115.41	134.07	113.88	20.19	6.00	5.00	1.774	0.945	24.0	0.0	
16.03.2026	60.37	54.06	6.31	134.40	115.90	132.15	114.32	17.83	6.00	5.00	1.711	0.866	24.0	0.0	
17.03.2026	59.38	53.28	6.10	134.81	115.68	132.62	114.15	18.48	6.00	5.00	1.703	0.878	24.0	0.0	
18.03.2026	58.97	52.90	6.07	131.09	114.62	128.99	113.12	15.88	6.00	5.00	1.545	0.745	24.0	0.0	
19.03.2026	58.54	52.29	6.25	131.79	112.73	129.71	111.28	18.42	6.00	5.00	1.683	0.861	24.0	0.0	
20.03.2026	61.58	53.98	7.60	119.49	103.06	117.41	101.66	15.76	6.00	5.00	1.665	0.774	24.0	0.0	
21.03.2026	62.07	53.66	8.41	109.96	90.74	108.02	89.52	18.50	6.00	5.00	1.809	0.895	24.0	0.0	
22.03.2026	62.33	53.86	8.47	114.93	90.05	112.89	88.83	24.06	6.00	5.00	2.133	1.170	24.0	0.0	
23.03.2026	63.50	54.81	8.69	110.70	90.70	108.67	89.43	19.23	6.00	5.00	1.903	0.954	24.0	0.0	
24.03.2026	63.66	55.35	8.31	114.02	98.15	111.91	96.74	15.17	6.00	5.00	1.694	0.764	24.0	0.0	
25.03.2026	62.82	55.53	7.29	127.04	108.73	124.75	107.17	17.58	6.00	5.00	1.799	0.879	24.0	0.0	
26.03.2026	62.93	55.53	7.40	127.13	108.46	124.83	106.90	17.93	6.00	5.00	1.831	0.905	24.0	0.0	
27.03.2026	62.81	55.51	7.30	125.85	109.00	123.58	107.43	16.15	6.00	5.00	1.720	0.816	24.0	0.0	
28.03.2026	63.59	56.24	7.35	126.39	109.36	124.06	107.75	16.31	6.00	5.00	1.749	0.834	24.0	0.0	
29.03.2026	62.03	55.17	6.86	132.04	108.52	129.71	106.98	22.74	6.00	5.00	2.032	1.117	24.0	0.0	
30.03.2026	62.62	55.39	7.23	125.98	109.22	123.72	107.66	16.06	6.00	5.00	1.705	0.807	24.0	0.0	
31.03.2026	63.18	55.79	7.39	125.75	109.19	123.46	107.61	15.85	6.00	5.00	1.718	0.806	24.0	0.0	
Средние:	62.76	55.40	7.36	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3993.05	3428.85	3921.13	3379.75	541.38	---	---	56.027	26.834	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	BHP	BOC
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2026	70724.80	67732.18	69530.06	66832.71	2697.36	641.317	124.893	15754.0	0.0
31.03.2026	74717.85	71161.03	73451.20	70212.46	3238.74	697.344	151.727	16498.0	0.0
Итого:	3993.05	3428.85	3921.13	3379.75	541.38	56.027	26.834	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____