Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 331719	КТСП-Н SN 37134г
Обратка:	ПРЭМ SN 334106	КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	64.53	50.67	13.86	243.81	236.72	2.95	239.18	233.82	2.27	5.36	6.00	4.50	3.321	24.0	0.0	
02.03.2026	63.46	50.06	13.40	243.71	236.73	2.91	239.26	233.94	2.25	5.32	6.00	4.50	3.211	24.0	0.0	
03.03.2026	66.24	51.67	14.57	243.96	236.76	3.00	239.11	233.82	2.24	5.29	6.00	4.50	3.487	24.0	0.0	
04.03.2026	69.29	53.64	15.65	244.04	236.67	3.07	238.76	233.47	2.24	5.29	6.00	4.50	3.738	24.0	0.0	
05.03.2026	70.76	54.59	16.17	243.59	236.20	3.08	238.12	232.87	2.23	5.25	6.00	4.50	3.854	24.0	0.0	
06.03.2026	71.37	55.09	16.28	243.39	236.04	3.07	237.87	232.68	2.21	5.19	6.00	4.50	3.876	24.0	0.0	
07.03.2026	68.40	53.49	14.91	243.22	235.94	3.04	238.12	232.77	2.27	5.35	6.00	4.50	3.553	24.0	0.0	
08.03.2026	69.84	54.21	15.63	243.13	235.80	3.06	237.82	232.58	2.23	5.24	6.00	4.50	3.724	24.0	0.0	
09.03.2026	71.11	54.68	16.43	243.00	235.60	3.09	237.49	232.32	2.20	5.17	6.00	4.50	3.902	24.0	0.0	
10.03.2026	74.14	56.53	17.61	243.15	235.54	3.18	237.25	232.01	2.23	5.24	6.00	4.50	4.181	24.0	0.0	
11.03.2026	61.48	49.02	12.46	242.20	235.40	2.85	237.96	232.67	2.25	5.29	6.00	4.50	2.966	24.0	0.0	
12.03.2026	51.48	42.64	8.84	241.33	235.30	2.53	238.33	233.29	2.14	5.04	6.00	4.50	2.105	24.0	0.0	
13.03.2026	49.05	41.21	7.84	242.03	236.16	2.46	239.30	234.28	2.12	5.02	6.00	4.50	1.874	24.0	0.0	
14.03.2026	46.33	39.58	6.75	241.94	236.27	2.37	239.51	234.55	2.09	4.96	6.00	4.50	1.622	24.0	0.0	
15.03.2026	45.44	38.97	6.47	241.86	236.26	2.34	239.50	234.58	2.08	4.92	6.00	4.50	1.553	24.0	0.0	
16.03.2026	47.68	40.47	7.21	242.09	236.34	2.40	239.49	234.46	2.12	5.03	6.00	4.50	1.729	24.0	0.0	
17.03.2026	47.07	40.17	6.90	241.98	236.29	2.38	239.45	234.48	2.10	4.97	6.00	4.50	1.656	24.0	0.0	
18.03.2026	48.28	40.92	7.36	242.06	236.27	2.42	239.43	234.39	2.13	5.04	6.00	4.50	1.766	24.0	0.0	
19.03.2026	48.98	41.49	7.49	174.12	169.83	2.49	172.18	168.45	2.19	3.73	6.00	4.50	1.294	24.0	0.0	*
20.03.2026	48.23	40.53	7.70	217.34	212.15	2.42	214.93	210.49	2.09	4.44	6.00	4.50	1.659	24.0	0.0	*
21.03.2026	48.65	41.13	7.52	242.19	236.36	2.44	239.53	234.47	2.14	5.06	6.00	4.50	1.805	24.0	0.0	
22.03.2026	47.33	40.34	6.99	242.06	236.34	2.39	239.52	234.53	2.11	4.99	6.00	4.50	1.680	24.0	0.0	
23.03.2026	45.36	39.10	6.26	241.82	236.22	2.34	239.48	234.52	2.09	4.96	6.00	4.50	1.505	24.0	0.0	
24.03.2026	43.61	37.95	5.66	241.55	236.07	2.29	239.38	234.47	2.07	4.91	6.00	4.50	1.358	24.0	0.0	
25.03.2026	43.05	37.45	5.60	239.39	234.02	2.27	237.30	232.47	2.06	4.83	6.00	4.50	1.335	24.0	0.0	
26.03.2026	43.89	38.04	5.85	241.70	236.22	2.29	239.54	234.60	2.08	4.94	6.00	4.50	1.406	24.0	0.0	
27.03.2026	42.79	37.33	5.46	241.60	236.17	2.27	239.51	234.60	2.07	4.91	6.00	4.50	1.309	24.0	0.0	
28.03.2026	38.63	34.53	4.10	241.15	235.99	2.16	239.46	234.68	2.02	4.78	6.00	4.50	0.990	24.0	0.0	
29.03.2026	41.23	36.12	5.11	241.46	236.14	2.23	239.54	234.67	2.05	4.87	6.00	4.50	1.230	24.0	0.0	
30.03.2026	38.56	34.37	4.19	241.11	235.95	2.16	239.42	234.64	2.02	4.78	6.00	4.50	1.009	24.0	0.0	
31.03.2026	40.04	35.42	4.62	241.46	236.21	2.20	239.65	234.80	2.04	4.85	6.00	4.50	1.112	24.0	0.0	
Средние:	53.43	43.92	9.51	---	---	2.59	---	---	2.14	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7417.44	7227.96	---	7315.39	7160.37	---	155.02	---	---	69.810	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	34437.68	33507.30	33873.33	33155.49	717.84	414.696	3918.0	2522.0
31.03.2026	41855.12	40735.26	41188.72	40315.86	872.86	484.506	4662.0	2522.0
Итого:	7417.44	7227.96	7315.39	7160.37	155.02	69.810	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	59.30	8.55	8.41	7.50	0.457	24.0	0.0	*
02.03.2026	57.44	6.72	6.63	7.50	0.348	24.0	0.0	*
03.03.2026	65.31	6.58	6.47	7.50	0.390	24.0	0.0	*
04.03.2026	67.65	6.47	6.35	7.50	0.398	24.0	0.0	*
05.03.2026	67.32	5.46	5.36	7.50	0.336	24.0	0.0	*
06.03.2026	67.31	5.78	5.66	7.50	0.354	24.0	0.0	*
07.03.2026	67.37	5.85	5.76	7.50	0.360	24.0	0.0	*
08.03.2026	67.37	6.05	5.92	7.50	0.370	24.0	0.0	*
09.03.2026	66.16	6.02	5.90	7.50	0.361	24.0	0.0	*
10.03.2026	67.20	5.79	5.65	7.50	0.352	24.0	0.0	*
11.03.2026	67.36	5.40	5.28	7.50	0.331	24.0	0.0	*
12.03.2026	59.85	6.60	6.47	7.50	0.354	24.0	0.0	*
13.03.2026	65.59	5.74	5.60	7.50	0.340	24.0	0.0	*
14.03.2026	67.77	6.37	6.23	7.50	0.391	24.0	0.0	*
15.03.2026	67.41	6.67	6.56	7.50	0.410	24.0	0.0	*
16.03.2026	67.72	6.06	5.93	7.50	0.373	24.0	0.0	*
17.03.2026	67.68	5.33	5.23	7.50	0.327	24.0	0.0	*
18.03.2026	67.45	5.67	5.53	7.50	0.345	24.0	0.0	*
19.03.2026	57.80	3.91	3.86	7.50	0.203	24.0	0.0	*
20.03.2026	62.84	6.37	6.26	7.50	0.362	24.0	0.0	*
21.03.2026	65.85	6.09	5.96	7.50	0.361	24.0	0.0	*
22.03.2026	65.36	6.46	6.33	7.50	0.383	24.0	0.0	*
23.03.2026	65.92	5.89	5.80	7.50	0.355	24.0	0.0	*
24.03.2026	65.43	6.31	6.20	7.50	0.373	24.0	0.0	*
25.03.2026	65.18	6.07	5.94	7.50	0.361	24.0	0.0	*
26.03.2026	65.25	6.15	6.04	7.50	0.362	24.0	0.0	*
27.03.2026	65.32	6.12	6.00	7.50	0.360	24.0	0.0	*
28.03.2026	65.53	5.75	5.62	7.50	0.340	24.0	0.0	*
29.03.2026	65.17	6.56	6.44	7.50	0.386	24.0	0.0	*
30.03.2026	59.59	6.68	6.56	7.50	0.357	24.0	0.0	*
31.03.2026	66.23	6.25	6.10	7.50	0.375	24.0	0.0	*
Средние:	65.12	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	189.72	186.05	---	11.175	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	7261.33	7171.45	382.702	30189.0	15.0
31.03.2026	7451.05	7357.50	393.877	30933.0	15.0
Итого:	189.72	186.05	11.175	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____