Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317723	КТСП-Н SN 11290г
Обратка:	ПРЭМ SN 318458	КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	64.43	52.49	11.94	257.26	251.79	2.15	252.32	248.51	1.52	3.81	0.90	0.50	3.011	24.0	0.0	
02.03.2026	63.36	51.84	11.52	257.08	251.69	2.12	252.31	248.47	1.53	3.84	0.90	0.50	2.903	24.0	0.0	
03.03.2026	66.10	53.61	12.49	257.40	251.91	2.16	252.23	248.50	1.49	3.73	0.90	0.50	3.150	24.0	0.0	
04.03.2026	69.13	55.63	13.50	257.49	251.67	2.29	251.91	247.98	1.57	3.93	0.90	0.50	3.397	24.0	0.0	
05.03.2026	70.60	56.66	13.94	257.12	251.24	2.31	251.33	247.43	1.56	3.90	0.90	0.50	3.504	24.0	0.0	
06.03.2026	71.21	57.09	14.12	256.84	250.74	2.40	250.93	246.90	1.62	4.03	0.90	0.50	3.544	24.0	0.0	
07.03.2026	68.26	55.21	13.05	256.48	250.75	2.26	251.04	247.12	1.57	3.92	0.90	0.50	3.272	24.0	0.0	
08.03.2026	69.69	56.10	13.59	256.52	250.53	2.36	250.88	246.84	1.62	4.04	0.90	0.50	3.408	24.0	0.0	
09.03.2026	70.94	56.58	14.36	256.39	250.33	2.39	250.48	246.52	1.59	3.96	0.90	0.50	3.591	24.0	0.0	
10.03.2026	73.95	58.64	15.31	256.65	250.33	2.49	250.34	246.28	1.64	4.06	0.90	0.50	3.834	24.0	0.0	
11.03.2026	61.41	50.53	10.88	255.36	250.07	2.09	250.85	247.00	1.55	3.85	0.90	0.50	2.726	24.0	0.0	
12.03.2026	51.46	43.67	7.79	254.22	249.72	1.79	251.01	247.44	1.43	3.57	0.90	0.50	1.953	24.0	0.0	
13.03.2026	49.04	42.06	6.98	255.38	251.00	1.73	252.47	248.88	1.43	3.59	0.90	0.50	1.761	24.0	0.0	
14.03.2026	46.33	40.17	6.16	255.18	251.10	1.61	252.56	249.16	1.36	3.40	0.90	0.50	1.555	24.0	0.0	
15.03.2026	45.44	39.50	5.94	255.10	251.00	1.62	252.58	249.08	1.40	3.50	0.90	0.50	1.498	24.0	0.0	
16.03.2026	47.66	41.15	6.51	255.40	251.10	1.70	252.60	249.00	1.44	3.60	0.90	0.50	1.642	24.0	0.0	
17.03.2026	47.05	40.81	6.24	255.26	251.11	1.64	252.51	249.07	1.37	3.44	0.90	0.50	1.574	24.0	0.0	
18.03.2026	48.25	41.63	6.62	255.30	251.03	1.69	252.47	248.92	1.42	3.55	0.90	0.50	1.670	24.0	0.0	
19.03.2026	48.94	42.16	6.78	184.35	181.57	1.52	182.27	180.02	1.24	2.25	0.90	0.50	1.232	24.0	0.0	*
20.03.2026	48.21	41.24	6.97	228.89	225.20	1.63	226.39	223.34	1.36	3.05	0.90	0.50	1.571	24.0	0.0	*
21.03.2026	48.63	41.84	6.79	255.34	251.10	1.67	252.47	248.98	1.39	3.49	0.90	0.50	1.708	24.0	0.0	
22.03.2026	47.33	41.03	6.30	255.21	251.00	1.66	252.48	248.99	1.39	3.49	0.90	0.50	1.587	24.0	0.0	
23.03.2026	45.37	39.70	5.67	254.97	250.85	1.63	252.45	248.91	1.41	3.54	0.90	0.50	1.428	24.0	0.0	
24.03.2026	43.63	38.47	5.16	254.68	250.72	1.57	252.35	248.91	1.37	3.44	0.90	0.50	1.303	24.0	0.0	
25.03.2026	43.07	37.94	5.13	252.35	248.46	1.55	250.10	246.76	1.34	3.34	0.90	0.50	1.282	24.0	0.0	
26.03.2026	43.90	38.54	5.36	254.77	250.69	1.61	252.43	248.86	1.42	3.57	0.90	0.50	1.354	24.0	0.0	
27.03.2026	42.82	37.79	5.03	254.62	250.69	1.56	252.35	248.98	1.34	3.37	0.90	0.50	1.268	24.0	0.0	
28.03.2026	38.68	34.79	3.89	254.11	250.40	1.47	252.29	248.92	1.34	3.37	0.90	0.50	0.979	24.0	0.0	
29.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.03.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	54.82	45.96	8.86	---	---	1.88	---	---	1.45	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7059.72	6927.79	---	6956.40	6855.77	---	100.63	---	---	61.705	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	9856.09	9633.63	9652.86	9500.16	152.70	124.991	921.0	1.0
28.03.2026	16915.81	16561.42	16609.26	16355.93	253.33	186.696	1593.0	1.0
Итого:	7059.72	6927.79	6956.40	6855.77	100.63	61.705	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	56.62	14.43	14.18	0.60	0.732	24.0	0.0	
02.03.2026	54.76	12.99	12.75	0.60	0.634	24.0	0.0	
03.03.2026	60.93	12.59	12.35	0.60	0.691	24.0	0.0	
04.03.2026	63.50	12.46	12.22	0.60	0.713	24.0	0.0	
05.03.2026	63.32	12.09	11.85	0.60	0.690	24.0	0.0	
06.03.2026	63.33	11.99	11.75	0.60	0.685	24.0	0.0	
07.03.2026	63.47	11.76	11.52	0.60	0.671	24.0	0.0	
08.03.2026	63.39	11.78	11.54	0.60	0.672	24.0	0.0	
09.03.2026	61.97	---	12.38	0.60	0.703	24.0	0.0	
10.03.2026	63.33	12.27	12.03	0.60	0.702	24.0	0.0	
11.03.2026	63.52	11.95	11.71	0.60	0.685	24.0	0.0	
12.03.2026	57.91	11.91	11.68	0.60	0.615	24.0	0.0	
13.03.2026	61.76	11.66	11.42	0.60	0.647	24.0	0.0	
14.03.2026	63.86	11.86	11.62	0.60	0.684	24.0	0.0	
15.03.2026	63.62	12.13	11.87	0.60	0.698	24.0	0.0	
16.03.2026	63.83	11.73	11.49	0.60	0.673	24.0	0.0	
17.03.2026	63.86	11.95	11.71	0.60	0.687	24.0	0.0	
18.03.2026	63.61	11.53	11.29	0.60	0.657	24.0	0.0	
19.03.2026	60.83	8.58	8.41	0.60	0.468	24.0	0.0	
20.03.2026	59.17	10.60	10.40	0.60	0.562	24.0	0.0	
21.03.2026	62.85	11.68	11.44	0.60	0.661	24.0	0.0	
22.03.2026	62.21	11.92	11.68	0.60	0.668	24.0	0.0	
23.03.2026	61.52	12.03	11.79	0.60	0.668	24.0	0.0	
24.03.2026	61.67	12.05	11.81	0.60	0.670	24.0	0.0	
25.03.2026	61.65	11.23	10.99	0.60	0.623	24.0	0.0	
26.03.2026	62.15	11.28	11.04	0.60	0.629	24.0	0.0	
27.03.2026	62.13	10.75	10.51	0.60	0.600	24.0	0.0	
28.03.2026	62.61	11.69	11.45	0.60	0.657	24.0	0.0	
29.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
30.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
31.03.2026	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	61.91	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	318.89	324.88	---	18.445	672.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	505.02	495.71	27.916	921.0	1.0
28.03.2026	836.53	820.59	46.361	1593.0	1.0
Итого:	331.51	324.88	18.445	672.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____