Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	64.19	49.65	14.54	149.10	138.49	0.00	7.38	146.31	136.91	6.64	9.40	8.00	6.00	2.133	24.0	0.0	
02.04.2026	63.46	49.39	14.07	148.82	137.98	0.00	7.56	146.08	136.38	6.87	9.70	8.00	6.00	2.056	24.0	0.0	
03.04.2026	62.09	48.69	13.40	150.18	139.14	0.00	7.63	147.56	137.59	6.99	9.97	8.00	6.00	1.979	24.0	0.0	
04.04.2026	62.29	48.11	14.18	144.75	133.91	0.00	7.78	142.21	132.47	7.09	9.74	8.00	6.00	2.016	24.0	0.0	
05.04.2026	62.53	47.71	14.82	139.82	129.32	0.00	7.80	137.32	127.94	7.07	9.38	8.00	6.00	2.038	24.0	0.0	
06.04.2026	62.57	47.33	15.24	138.01	127.67	0.00	7.78	135.56	126.31	7.06	9.25	8.00	6.00	2.067	24.0	0.0	
07.04.2026	61.27	46.20	15.07	133.26	123.29	0.00	7.77	130.96	122.07	7.03	8.89	8.00	6.00	1.975	24.0	0.0	
08.04.2026	62.51	43.36	19.15	96.33	88.37	0.00	8.62	94.62	87.58	7.73	7.04	8.00	6.00	1.814	24.0	0.0	*
09.04.2026	62.92	37.43	25.49	63.93	57.77	0.00	10.12	62.78	57.36	9.02	5.42	8.00	6.00	1.600	24.0	0.0	*
10.04.2026	63.03	35.58	27.45	59.09	53.21	0.00	10.47	58.05	52.97	9.15	5.08	8.00	6.00	1.592	24.0	0.0	*
11.04.2026	62.53	36.23	26.30	62.30	56.32	0.00	10.08	61.23	56.01	8.90	5.22	8.00	6.00	1.608	24.0	0.0	*
12.04.2026	62.80	37.73	25.07	66.18	60.05	0.00	9.71	64.98	59.64	8.57	5.34	8.00	6.00	1.627	24.0	0.0	*
13.04.2026	63.50	38.81	24.69	68.48	62.25	0.00	9.53	67.23	61.82	8.38	5.41	8.00	6.00	1.659	24.0	0.0	*
14.04.2026	62.76	39.14	23.62	69.97	63.73	0.00	9.33	68.72	63.25	8.29	5.47	8.00	6.00	1.622	24.0	0.0	*
15.04.2026	61.73	38.20	23.53	67.24	61.21	0.00	9.39	66.07	60.75	8.39	5.32	8.00	6.00	1.554	24.0	0.0	*
16.04.2026	62.84	38.58	24.26	67.32	61.31	0.00	9.34	66.09	60.85	8.26	5.24	8.00	6.00	1.604	24.0	0.0	*
17.04.2026	63.33	39.53	23.80	69.48	63.44	0.00	9.09	68.23	62.96	8.03	5.27	8.00	6.00	1.622	24.0	0.0	*
18.04.2026	63.49	40.07	23.42	70.82	64.80	0.00	8.88	69.55	64.32	7.81	5.23	8.00	6.00	1.631	24.0	0.0	*
19.04.2026	62.14	38.06	24.08	64.98	59.35	0.00	9.06	63.82	58.88	8.05	4.94	8.00	6.00	1.536	24.0	0.0	*
20.04.2026	61.15	36.23	24.92	60.06	54.77	0.00	9.21	59.09	54.53	8.03	4.56	8.00	6.00	1.473	24.0	0.0	*
21.04.2026	61.87	35.67	26.20	59.19	53.99	0.00	9.19	58.21	53.75	7.97	4.46	8.00	6.00	1.525	24.0	0.0	*
22.04.2026	61.08	36.65	24.43	62.79	57.54	0.00	8.73	61.76	57.18	7.70	4.58	8.00	6.00	1.510	24.0	0.0	*
23.04.2026	61.60	37.40	24.20	65.37	60.08	0.00	8.43	64.22	59.63	7.41	4.59	8.00	6.00	1.556	24.0	0.0	*
24.04.2026	61.85	38.45	23.40	68.11	62.74	0.00	8.21	66.92	62.26	7.21	4.66	8.00	6.00	1.564	24.0	0.0	*
25.04.2026	60.33	37.85	22.48	68.42	63.18	0.00	7.96	67.25	62.75	6.92	4.50	8.00	6.00	1.513	24.0	0.0	
26.04.2026	62.68	39.62	23.06	72.87	67.40	0.00	7.80	71.54	66.93	6.66	4.61	8.00	6.00	1.647	24.0	0.0	
27.04.2026	62.32	40.46	21.86	78.80	73.13	0.00	7.46	77.40	72.56	6.46	4.84	8.00	6.00	1.693	24.0	0.0	
28.04.2026	62.32	40.34	21.98	76.66	71.08	0.00	7.55	75.28	70.58	6.44	4.70	8.00	6.00	1.656	24.0	0.0	
29.04.2026	63.08	40.26	22.82	74.64	69.13	0.00	7.67	73.29	68.65	6.54	4.64	8.00	6.00	1.675	24.0	0.0	
30.04.2026	63.10	40.23	22.87	74.00	68.56	0.00	7.63	72.65	68.08	6.49	4.57	8.00	6.00	1.661	24.0	0.0	
Средние:	62.45	40.77	21.68	---	---	---	8.57	---	---	7.57	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2590.97	2383.21	0.00	---	2544.98	2362.96	---	182.02	---	---	51.206	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	127400.89	122620.33	0.00	124511.26	120943.26	3568.00	2187.378	32289.0	0.0
30.04.2026	129991.86	125003.54	0.00	127056.24	123306.22	3750.02	2238.584	33009.0	0.0
Итого:	2590.97	2383.21	0.00	2544.98	2362.96	182.02	51.206	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	64.19	49.65	14.54	149.10	138.49	0.00	146.31	136.91	9.40	8.00	6.00	2.133	24.0	0.0	
02.04.2026	63.46	49.39	14.07	148.82	137.98	0.00	146.08	136.38	9.70	8.00	6.00	2.056	24.0	0.0	
03.04.2026	62.09	48.69	13.40	150.18	139.14	0.00	147.56	137.59	9.97	8.00	6.00	1.979	24.0	0.0	
04.04.2026	62.29	48.11	14.18	144.75	133.91	0.00	142.21	132.47	9.74	8.00	6.00	2.016	24.0	0.0	
05.04.2026	62.53	47.71	14.82	139.82	129.32	0.00	137.32	127.94	9.38	8.00	6.00	2.038	24.0	0.0	
06.04.2026	62.57	47.33	15.24	138.01	127.67	0.00	135.56	126.31	9.25	8.00	6.00	2.067	24.0	0.0	
07.04.2026	61.27	46.20	15.07	133.26	123.29	0.00	130.96	122.07	8.89	8.00	6.00	1.975	24.0	0.0	
08.04.2026	62.51	43.36	19.15	96.33	88.37	0.00	94.62	87.58	7.04	8.00	6.00	1.814	24.0	0.0	*
09.04.2026	62.92	37.43	25.49	63.93	57.77	0.00	62.78	57.36	5.42	8.00	6.00	1.600	24.0	0.0	*
10.04.2026	63.03	35.58	27.45	59.09	53.21	0.00	58.05	52.97	5.08	8.00	6.00	1.592	24.0	0.0	*
11.04.2026	62.53	36.23	26.30	62.30	56.32	0.00	61.23	56.01	5.22	8.00	6.00	1.608	24.0	0.0	*
12.04.2026	62.80	37.73	25.07	66.18	60.05	0.00	64.98	59.64	5.34	8.00	6.00	1.627	24.0	0.0	*
13.04.2026	63.50	38.81	24.69	68.48	62.25	0.00	67.23	61.82	5.41	8.00	6.00	1.659	24.0	0.0	*
14.04.2026	62.76	39.14	23.62	69.97	63.73	0.00	68.72	63.25	5.47	8.00	6.00	1.622	24.0	0.0	*
15.04.2026	61.73	38.20	23.53	67.24	61.21	0.00	66.07	60.75	5.32	8.00	6.00	1.554	24.0	0.0	*
16.04.2026	62.84	38.58	24.26	67.32	61.31	0.00	66.09	60.85	5.24	8.00	6.00	1.604	24.0	0.0	*
17.04.2026	63.33	39.53	23.80	69.48	63.44	0.00	68.23	62.96	5.27	8.00	6.00	1.622	24.0	0.0	*
18.04.2026	63.49	40.07	23.42	70.82	64.80	0.00	69.55	64.32	5.23	8.00	6.00	1.631	24.0	0.0	*
19.04.2026	62.14	38.06	24.08	64.98	59.35	0.00	63.82	58.88	4.94	8.00	6.00	1.536	24.0	0.0	*
20.04.2026	61.15	36.23	24.92	60.06	54.77	0.00	59.09	54.53	4.56	8.00	6.00	1.473	24.0	0.0	*
21.04.2026	61.87	35.67	26.20	59.19	53.99	0.00	58.21	53.75	4.46	8.00	6.00	1.525	24.0	0.0	*
22.04.2026	61.08	36.65	24.43	62.79	57.54	0.00	61.76	57.18	4.58	8.00	6.00	1.510	24.0	0.0	*
23.04.2026	61.60	37.40	24.20	65.37	60.08	0.00	64.22	59.63	4.59	8.00	6.00	1.556	24.0	0.0	*
24.04.2026	61.85	38.45	23.40	68.11	62.74	0.00	66.92	62.26	4.66	8.00	6.00	1.564	24.0	0.0	*
25.04.2026	60.33	37.85	22.48	68.42	63.18	0.00	67.25	62.75	4.50	8.00	6.00	1.513	24.0	0.0	
26.04.2026	62.68	39.62	23.06	72.87	67.40	0.00	71.54	66.93	4.61	8.00	6.00	1.647	24.0	0.0	
27.04.2026	62.32	40.46	21.86	78.80	73.13	0.00	77.40	72.56	4.84	8.00	6.00	1.693	24.0	0.0	
28.04.2026	62.32	40.34	21.98	76.66	71.08	0.00	75.28	70.58	4.70	8.00	6.00	1.656	24.0	0.0	
29.04.2026	63.08	40.26	22.82	74.64	69.13	0.00	73.29	68.65	4.64	8.00	6.00	1.675	24.0	0.0	
30.04.2026	63.10	40.23	22.87	74.00	68.56	0.00	72.65	68.08	4.57	8.00	6.00	1.661	24.0	0.0	
Средние:	62.45	40.77	21.68	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2590.97	2383.21	0.00	2544.98	2362.96	182.02	---	---	51.206	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	127400.89	122620.33	0.00	124511.26	120943.26	3568.00	2187.378	32289.0	0.0
30.04.2026	129991.86	125003.54	0.00	127056.24	123306.22	3750.02	2238.584	33009.0	0.0
Итого:	2590.97	2383.21	0.00	2544.98	2362.96	182.02	51.206	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____