Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 13 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23190882
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2026	68.41	57.10	11.31	454.81	454.25	445.20	447.37	-0.49	-2.17	4.44	3.53	5.045	24.0	0.0	0.00	
02.04.2026	67.60	56.88	10.72	454.89	451.78	445.48	445.02	0.10	0.46	4.45	3.53	4.784	24.0	0.0	0.00	
03.04.2026	66.76	56.57	10.19	454.32	450.75	445.13	444.07	0.24	1.06	4.45	3.54	4.544	24.0	0.0	0.00	
04.04.2026	66.38	55.65	10.73	446.70	444.45	437.75	438.05	-0.07	-0.31	4.46	3.58	4.706	24.0	0.0	0.00	
05.04.2026	66.73	55.25	11.49	443.16	441.60	434.22	435.35	-0.26	-1.13	4.47	3.60	4.997	24.0	0.0	0.00	
06.04.2026	66.84	55.36	11.48	442.21	441.01	433.25	434.74	-0.34	-1.49	4.46	3.61	4.981	24.0	0.0	0.00	
07.04.2026	64.60	53.63	10.97	436.36	435.59	428.04	429.77	-0.40	-1.72	4.47	3.65	4.706	24.0	0.0	0.00	
08.04.2026	66.02	54.88	11.14	434.14	433.35	425.57	427.28	-0.40	-1.71	4.47	3.66	4.749	24.0	0.0	0.00	
09.04.2026	66.21	54.39	11.81	422.01	421.38	413.63	415.59	-0.47	-1.96	4.49	3.74	4.895	24.0	0.0	0.00	
10.04.2026	66.43	54.27	12.16	414.87	414.52	406.56	408.84	-0.56	-2.28	4.50	3.78	4.950	24.0	0.0	0.00	
11.04.2026	65.83	53.69	12.13	422.79	422.92	414.45	417.26	-0.67	-2.81	4.49	3.73	5.036	24.0	0.0	0.00	
12.04.2026	65.67	53.63	12.03	430.31	430.95	421.88	425.19	-0.78	-3.30	4.47	3.68	5.085	24.0	0.0	0.00	
13.04.2026	66.87	55.26	11.61	434.28	435.23	425.47	429.07	-0.84	-3.59	4.47	3.65	4.950	24.0	0.0	0.00	
14.04.2026	66.00	54.99	11.01	433.89	435.47	425.32	429.36	-0.95	-4.04	4.48	3.63	4.693	24.0	0.0	0.00	
15.04.2026	65.44	54.24	11.20	430.47	432.69	422.08	426.79	-1.11	-4.71	4.47	3.66	4.735	24.0	0.0	0.00	
16.04.2026	66.40	55.11	11.29	430.19	433.01	421.58	426.90	-1.25	-5.32	4.47	3.66	4.766	24.0	0.0	0.00	
17.04.2026	67.42	56.20	11.22	434.49	437.96	425.58	431.52	-1.39	-5.95	4.47	3.63	4.783	24.0	0.0	0.00	
18.04.2026	66.21	55.05	11.16	433.71	438.03	425.08	431.84	-1.58	-6.76	4.46	3.64	4.751	24.0	0.0	0.00	
19.04.2026	64.96	53.29	11.68	422.35	427.26	414.24	421.60	-1.76	-7.36	4.48	3.70	4.844	24.0	0.0	0.00	
20.04.2026	64.60	53.22	11.38	411.37	416.93	403.53	411.42	-1.94	-7.89	4.49	3.76	4.601	24.0	0.0	0.00	
21.04.2026	65.61	53.86	11.75	411.43	417.56	403.39	411.93	-2.09	-8.54	4.49	3.76	4.747	24.0	0.0	0.00	
22.04.2026	65.31	53.86	11.45	421.10	428.28	412.93	422.49	-2.29	-9.57	4.48	3.68	4.736	24.0	0.0	0.00	
23.04.2026	65.66	54.28	11.37	428.90	436.73	420.50	430.75	-2.41	-10.25	4.47	3.64	4.791	24.0	0.0	0.00	
24.04.2026	65.78	54.69	11.09	432.02	440.42	423.53	434.28	-2.51	-10.75	4.46	3.62	4.705	24.0	0.0	0.00	
25.04.2026	63.28	52.66	10.62	412.86	421.30	405.28	415.83	-2.57	-10.54	4.44	3.67	4.311	24.0	0.0	0.00	
26.04.2026	64.05	52.84	11.21	410.12	418.47	402.43	413.01	-2.60	-10.58	4.47	3.68	4.518	24.0	0.0	0.00	
27.04.2026	65.17	54.34	10.83	427.18	435.91	418.93	429.95	-2.60	-11.02	4.46	3.65	4.545	24.0	0.0	0.00	
28.04.2026	65.80	54.83	10.97	424.29	433.01	415.95	426.97	-2.61	-11.02	4.47	3.66	4.571	24.0	0.0	0.00	
29.04.2026	66.66	55.49	11.17	424.04	432.76	415.50	426.56	-2.63	-11.06	4.47	3.66	4.651	24.0	0.0	0.00	
30.04.2026	66.54	55.37	11.16	425.32	434.36	416.78	428.17	-2.70	-11.39	4.47	3.65	4.662	24.0	0.0	0.00	
Средние:	65.97	54.70	11.28	---	---	---	---	-1.33	---	4.47	3.65	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	12904.56	12997.93	12649.25	12816.94	---	-167.69	---	---	142.838	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2026	168002.12	170551.19	164098.70	168135.18	-4036.47	2763.503	0.000	0.000	21206.0	2591.0
30.04.2026	180906.68	183549.12	176747.95	180952.12	-4204.17	2906.341	0.000	0.000	21926.0	2591.0
Итого:	12904.56	12997.93	12649.25	12816.94	-167.69	142.838	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____